



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2022 г. № 108-пн

г. Архангельск


О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 21-пн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 21-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Архангельские городские тепловые сети”, на 2022 – 2025 годы» (в редакции постановления от 13 сентября 2022 г. № 67-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 2 ноября 2022 г. № 108-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 21-пн «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории
городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемым обществом
с ограниченной ответственностью “Архангельские городские
тепловые сети”, на 2022 – 2025 годы»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», на 2022 – 2025 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 21-пн (в редакции постановления от 13 сентября 2022 г. № 67-пн), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 21 апреля 2022 г. № 21-пн
 (в редакции постановления
 министерства топливно-энергетического
 комплекса и жилищно-коммунального
 хозяйства Архангельской области
 от 2 ноября 2022 г. № 108-пн)

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемым
 обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети», на 2022 – 2025 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	технологических потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Тепловые сети горячего водоснабжения от котельной, расположенной по ул. Речников д. 1, стр. 14, г. Архангельск	515,98	515,98	515,98	515,98	1 861,81	1 861,81	1 861,81	1 629,12
Тепловые сети горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Речников, д. 1, стр. 14, г. Архангельск, до наружной проекции стены здания для размещения прибора учета тепловой энергии	186,64	186,64	186,64	186,64	188,93	188,93	188,93	188,93

Тепловые сети горячего водоснабжения от центрального теплового пункта, расположенного по адресу: Бассейной ул., д. 4, стр. 1, п. ЛДК-4, микрорайон Бакарица, г. Архангельск	672,05	672,05	672,05	672,05	2 706,91	2 706,91	2 706,91	2 706,91
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Клепача ул., д. 13, корп. 1, микрорайон Исакогорка, г. Архангельск	2960,87	2960,87	2960,87	2960,87	5442,74	5442,74	5367,99	5367,99
Тепловые сети отопления от котельной, расположенной по адресу: Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1, пос. Лесная речка, г. Архангельск	474,35	474,35	474,35	474,35	1085,24	1085,24	1016,47	1016,47
Тепловые сети горячего водоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Лахтинское шоссе, д. 20, стр. 1, пос. Лесная речка, г. Архангельск	460,72	460,72	460,72	460,72	882,90	882,90	803,62	803,62
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Таежная ул., д. 19, стр. 1, пос. Турдеевск, г. Архангельск	814,14	814,14	814,14	814,14	927,92	927,92	927,92	927,92
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Центральная ул., д. 2, стр. 1, пос. Турдеевск, г. Архангельск	320,88	320,88	320,88	320,88	364,41	364,41	364,41	364,41
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лахтинское шоссе, д. 1, пос. Лесная речка, г. Архангельск	842,99	842,99	842,99	842,99	734,27	734,27	734,27	734,27
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: микрорайон Зеленый бор, промузел «Зеленоборский», стр. 19, г. Архангельск	2272,32	2272,32	2272,32	2272,32	2182,52	2182,52	2182,52	2182,52

Котельная, расположенная по адресу: Пограничная ул., д. 13, стр. 1, г. Архангельск	2845,52	2845,52	2845,52	2845,52	2406,82	2406,82	2406,82	2406,82
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Дорожников ул., д. 4, стр. 1, г. Архангельск	340,76	340,76	340,76	340,76	258,99	258,99	258,99	258,99

».