



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2022 г. № 117-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских
котельных», на 2022 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных», на 2022 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 2 ноября 2022 г. № 117-пн

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
 с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории городского округа «Город Архангельск»,
 эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью
 «Тепло-энергетическое предприятие Архангельских котельных»,
 на 2022 – 2026 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельная, расположенная по адресу: Родионова ул., д. 25, стр. 5, г. Архангельск, Архангельская область	щепа	237,36	237,36	237,36	237,36	237,36
	дизельное	207,07	207,07	207,07	207,07	198,59
Котельная, расположенная по адресу: Рейдовая ул., д. 34, г. Архангельск, Архангельская область	щепа	212,50	212,50	212,50	212,50	204,32
Котельная, расположенная по адресу: Лесозаводская ул., д. 8, стр. 3, г. Архангельск, Архангельская область	мазут	238,42	238,42	238,42	238,42	237,45