



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 ноября 2022 г. № 125-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Лешуконского
муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская
теплоэнергетическая компания», на 2023 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории Лешуконского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания», на 2023 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 10 ноября 2022 г. № 125-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
 с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории Лешуконского муниципального района Архангельской
 области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
 ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»,
 на 2023 – 2027 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котельная «МРУ-1» («МСК»), расположенная по адресу: Новоселова ул. д. 30, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область	дрова	270,79	270,79	270,79	270,79	270,79
	уголь	276,34	276,34	276,34	276,34	276,34
Котельная «СХТ» («РТП»), расположенная по адресу: Конецгорская ул., с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область	дрова	266,22	266,22	266,22	266,22	266,22
	уголь	271,68	271,68	271,68	271,68	271,68
Котельная «Аэропорт», расположенная по адресу: аэропорт, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область	дрова	272,33	272,33	272,33	272,33	272,33
	уголь	277,91	277,91	277,91	277,91	277,91
Котельная «Школа», расположенная по адресу: с. Койнас, Лешуконский район, Архангельская область	дрова	279,60	279,60	279,60	279,60	279,60
	уголь	285,33	285,33	285,33	285,33	285,33

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котельная «Школа», расположенная по адресу: с. Ценогора, Лешуконский район, Архангельская область	дрова	267,21	267,21	267,21	267,21	267,21
	уголь	272,69	272,69	272,69	272,69	272,69