



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2022 г. № 162-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2023 год**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2023 год.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 21 апреля 2022 г. № 20-пн «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2023 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 13 декабря 2022 г. № 162-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории
городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых ПАО «ТГК-2», на 2023 год

Расположение котельной	Вид топлива	Единица измерения	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
				Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	мазут	тонн	920,2	143,9	776,3
Котельная, расположенная по адресу: Маслова ул., д. 17, стр. 1	мазут	тонн	83,2	13,0	70,2
Котельная, расположенная по адресу: Гидролизная ул., д. 12, стр. 1, пос. Гидролизного Завода	мазут	тонн	181,8	28,4	153,4
Котельная, расположенная по адресу: Лермонтова ул., д. 2, стр. 2, о. Краснофлотский	мазут	тонн	229,5	35,9	193,6
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	уголь	тонн	460,2	67,9	392,3
Котельная, расположенная по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	уголь	тонн	345,2	50,9	294,3
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, стр. 2	уголь	тонн	182,1	26,9	155,2
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	уголь	тонн	53,1	7,8	45,3

Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1	уголь	тонн	74,4	11,0	63,4
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	уголь	тонн	343,9	50,7	293,2
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	уголь	тонн	91,3	13,5	77,8
Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	уголь	тонн	15,5	2,3	13,2
Котельная, расположенная по адресу: Луганская ул., д. 14, стр. 1, о. Бревенник	уголь	тонн	876,1	129,2	746,9
Котельная, расположенная по адресу: Моряка ул., д. 10, корп. 3, стр. 1, о. Бревенник	уголь	тонн	264,4	39,0	225,4
Котельная, расположенная по адресу: Чупрова ул., д. 10, стр. 1, о. Бревенник	уголь	тонн	83,8	12,4	71,4
Котельная, расположенная по адресу: Петра Стрелкова ул., д. 11, о. Бревенник (работает в неотапливаемый период)	уголь	тонн	48,4	7,1	41,3
Котельная, расположенная по адресу: Победы ул., д. 6, стр. 1	уголь	тонн	215,0	31,7	183,3
Котельная, расположенная по адресу: Гидролизная ул., д. 12, стр. 1, пос. Гидролизного Завода	уголь	тонн	1276,2	188,2	1088,0
Котельная, расположенная по адресу: Льва Толстого ул., д. 30, корп. 1, стр. 1, пос. Конвейер	уголь	тонн	74,0	10,9	63,1
Котельная, расположенная по адресу: Маймаксанская ул., д. 77, стр. 2	уголь	тонн	625,8	92,3	533,5
Котельная, расположенная по адресу: Корабельная ул., д. 19, стр. 1	уголь	тонн	75,8	11,2	64,6
Котельная, расположенная по адресу: Кегостровская ул., д. 53, корп. 1, о. Кего	уголь	тонн	348,3	51,4	296,9
Котельная, расположенная по адресу: Аэропорт Кегостров ул., д. 38, стр. 1, о. Кего	уголь	тонн	69,3	10,2	59,1

Котельная, расположенная по адресу: Декабристов ул., д. 17, корп.1, о. Хабаровка	уголь	тонн	324,3	47,8	276,5
Котельная, расположенная по адресу: Лодемская ул., д. 56, поселок 29 лесозавода	дизельное топливо	тонн	93,3	14,6	78,7
Котельная, расположенная по адресу: Ленинградский пр., д. 58	дизельное топливо	тонн	2,3	0,4	1,9
Котельная, расположенная по адресу: Кочуринская ул., д. 23, стр. 1	дизельное топливо	тонн	5,7	0,9	4,8
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	древесные отходы	куб. метр	1358,8	594,8	764,0
