



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2023 г. № 28-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Котлас», Котласского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А., на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Котлас», Котласского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А., на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 11 апреля 2023 г. № 28-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,
Котласского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых индивидуальным предпринимателем
Рукавановым О.А., на 2023 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонны	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонны	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонны
Котельные, эксплуатируемые индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А., в том числе:	дизельное	208,2	31,9	176,3
котельная, расположенная по адресу: Мира просп., д. 40, корп. 2, г. Котлас, Архангельская область	дизельное	43,8	6,9	36,9
котельная, расположенная по адресу: 28 Невельской дивизии ул., д. 2 «б», г. Котлас, Архангельская область	дизельное	32,3	4,8	27,5
котельная, расположенная по адресу: Ушакова ул. д. 10 «а», г. Котлас, Архангельская область	дизельное	31,5	5,0	26,5
котельная, расположенная по адресу: Ломоносова ул. д. 56, фл. 1, пос. Шипицыно, Котласский район, Архангельская область	дизельное	88,0	13,2	74,8

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонны	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонны	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонны
котельная, расположенная по адресу: Конституции ул., д. 20 «г», г. Котлас, Архангельская область	дизельное	12,6	2,0	10,6
