



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2023 г. № 102-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории Устьянского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной
ответственностью «Группа компаний «УЛК»»,
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», на 2024 – 2028 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 14 июня 2023 г. № 102-пн

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», на 2024 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Потери и затраты теплоносителя, куб. м					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028г.
Тепловые сети от котельной № 1, расположенной по адресу: Молодежная ул., д. 18 «а», с. Березник, Устьянский район, Архангельская область, в том числе:	1390,54	1390,54	1396,41	1396,41	1396,41	1452,15	1452,15	1453,68	1453,68	1453,68
тепловые сети отопления от котельной № 1	1172,72	1172,72	1178,59	1178,59	1178,59	832,17	832,17	833,70	833,70	833,70
сети горячего водоснабжения от котельной № 1	217,82	217,82	217,82	217,82	217,82	619,98	619,98	619,98	619,98	619,98
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лесная ул., д. 12 «а», пос. Богдановский, Устьянский район, Архангельская область	39,49	39,49	39,49	39,49	39,49	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50