



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2023 г. № 106-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источником
тепловой энергии, расположенным на территории Холмогорского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее
предприятие Холмогоры», на 2024 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источником тепловой энергии, расположенным на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающее предприятие Холмогоры», на 2024 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 14 июня 2023 г. № 106-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источником тепловой энергии, расположенным
на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемым обществом с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающее предприятие Холмогоры»,
на 2024 – 2027 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котельная «Октябрьская», расположенная по адресу: Октябрьская ул., д. 36 «в», с. Холмогоры, Холмогорский район, Архангельская область, 164530	щепа	229,82	229,82	229,82	229,82