



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 июня 2023 г. № 116-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках  
тепловой энергии, расположенных на территории Холмогорского  
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых  
обществом с ограниченной ответственностью «Нейтраль»,  
на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Нейтраль», на 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 20 июня 2023 г. № 116-пн

**НОРМАТИВЫ**  
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных  
на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской  
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью  
«Нейтраль», на 2024 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонны	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонны	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонны
Котельная, расположенная по адресу: дер. Рембуево, Холмогорский район Архангельская область	уголь	405,5	61,4	344,1