



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2023 г. № 135-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Холмогорского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Пинега»,
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Пинега», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 июля 2023 г. № 135-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Пинега», на 2024 – 2028 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: Советская ул., стр. 1 «д», пос. Белогорский, Холмогорский район, Архангельская область	дрова	254,46	254,46	254,46	254,46	254,46
Котельная, расположенная по адресу: стр. 4 «е», ж/д станция Паленьга, Холмогорский район, Архангельская область	дрова	256,76	256,76	256,76	256,76	256,76