



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 августа 2023 г. № 148-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, расположенным на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго», на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, расположенным на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности  
министра**



**С.В. Дементей**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 9 августа 2023 г. № 148-пн

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, расположенным на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго», на 2024 – 2028 годы**

Наименование источника тепловой энергии / наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с шин электрическую энергию источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт, г у.т. /кВт·ч				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Вельская ГТ-ТЭЦ / АО «ГТ Энерго»	361,83	361,83	361,83	361,83	361,83