

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 августа 2023 г. № 158-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Приморского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Помор», на 2024 – 2026 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельная № 1, расположенная по адресу: Заозерная ул., д. 27, с. Вознесенье, Приморский район, Архангельская область	уголь	212,60	212,60	212,60
Котельная № 2, расположенная по адресу: Центральная ул, д. 1 «б», с. Вознесенье, Приморский район, Архангельская область;	уголь	209,44	209,44	209,44
Котельная, расположенная по адресу: Пионерская ул., д. 20 «а», дер. Кяроостров, Приморский район, Архангельская область;	уголь	211,86	211,86	208,75
Котельная, расположенная по адресу: Северодвинская ул. стр. 1, дер. Ластола, Приморский район, Архангельская область;	уголь	206,77	206,77	202,78
Котельная, расположенная по адресу: д. 54, дер. Пустошь, Приморский район, Архангельская область	уголь	215,12	215,12	215,12