



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2023 г. № 161-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Вельского
муниципального района Архангельской области, городского округа
Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми Сольвычегодским
территориальным участком Северной дирекции
по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»,
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Вельского муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми Сольвычегодским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 августа 2023 г. № 161-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Вельского муниципального района Архангельской
области, городского округа Архангельской области «Котлас»,
эксплуатируемыми Сольвычегодским территориальным участком
Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», на 2024 – 2028 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная паровая, расположенная по адресу: Локомотивная ул, д. 1, стр. А, р.п. Кулой, Вельский район, Архангельская область	мазут	188,78	188,78	188,78	188,78	188,78
Котельная при мастерских ПЧ-24, расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 75, р.п. Кулой, Вельский район, Архангельская область	уголь	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18
Котельная Дома связи ШЧ-12, расположенная по адресу: Пионерская ул, д. 4 «а», р.п. Кулой, Вельский район, Архангельская область	уголь	217,88	217,88	217,88	217,88	217,88
Котельная, расположенная по адресу: Куйбышева ул, д. 2 «а», г. Котлас, Архангельская область	газ	173,82	173,82	173,82	173,82	173,82