



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 августа 2023 г. № 163-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Пинежского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская
теплоснабжающая компания», на 2023 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2023 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



С.В. Дементей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 августа 2023 г. № 163-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории Пинежского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания»,
на 2023 – 2026 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Котельная № 1, расположенная по адресу: Дзержинского ул., д. 38, пос. Междуреченский, Пинежский район, Архангельская область	дрова	256,16	256,16	256,16	256,16
	уголь	239,30	239,30	239,30	239,30
Котельная № 2, расположенная по адресу: Спортивная ул., д. 3, пос. Междуреченский, Пинежский район, Архангельская область	дрова	250,09	250,09	250,09	250,09
	щепа	240,34	240,34	240,34	240,34
Котельная № 3, расположенная по адресу: д. 17, пос. Привокзальный, Пинежский район, Архангельская область	дрова	252,56	252,56	252,56	252,56