



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 августа 2023 г. № 182-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории с. Вилегодск
Вилегодского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью
«Ильинск жилищно-коммунальное хозяйство», на 2023 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории с. Вилегодск Вилегодского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Ильинск жилищно-коммунальное хозяйство», на 2023 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 31 августа 2023 г. № 182-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории с. Вилегодск Вилегодского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной
ответственностью «Ильинск жилищно-коммунальное хозяйство»,
на 2023 – 2026 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
Котельная «Центральная», расположенная по адресу: д. 88, с. Вилегодск, Вилегодский район, Архангельская область	дрова	180,72	180,72	181,39	181,39