



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2023 г. № 200-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского поселения «Вельское»,
сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального
района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго»,
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории городского поселения «Вельское», сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 сентября 2023 г. № 200-пн

Н О Р М А Т И В Ы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории городского поселения «Вельское», сельского поселения «Муравьевское»
Вельского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым АО «ГТ Энерго»,
на 2024 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Технологические потери и затраты теплоносителя, куб. м					Технологические потери тепловой энергии, Гкал				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной «БМК № 2», расположенной по адресу: 70 лет Октября ул., д. 28, дер. Муравьевская горка, сельское поселение «Муравьевское», Вельский муниципальный район	1 467,17	1 467,17	1 467,17	1 467,17	1 467,17	1 967,07	1 967,07	1 967,07	1 967,07	1 967,07
Тепловые сети от котельной «БМК № 3», расположенной по адресу: дер. Вороновская, д. 1 "б", строение 16, сельское поселение «Муравьевское», Вельский муниципальный район	1 192,62	1 192,62	1 192,62	1 192,62	1 192,62	2 072,41	2 072,41	2 072,41	2 072,41	2 072,41

Тепловые сети от котельной «Райпотребсоюз», расположенной по адресу: Тракторная ул., д.80, стр. 8, г. Вельск, Вельский муниципальный район	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	173,47	173,47	173,47	173,47	173,47
Тепловые сети отопления (ТП Тракторный), кадастровый номер 29:01:000000:1886, расположенные на территории г. Вельска Вельского муниципального района	1 002,67	1 002,67	1 002,67	1 002,67	1 002,67	2 375,06	2 375,06	2 375,06	2 375,06	2 375,06
Тепловые сети горячего водоснабжения (ТП Тракторный), кадастровый номер 29:01:000000:1886, расположенные на территории г. Вельска Вельского муниципального района	241,19	241,19	241,19	241,19	241,19	1781,13	1781,13	1781,13	1781,13	1781,13