



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2023 г. № 241-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО»,
на 2023 – 2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 октября 2023 г. № 241-пн

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемые ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием каменного угля, в том числе:	уголь	240,54	240,54	240,54	240,54
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	уголь	240,87	240,87	240,87	240,87
Котельная, расположенная по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	уголь	256,08	256,08	256,08	256,08
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, стр. 2	уголь	296,85	296,85	296,85	296,85
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	уголь	297,31	297,31	297,31	297,31
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1	уголь	352,60	352,60	352,60	352,60
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	уголь	249,17	249,17	249,17	249,17
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	уголь	234,27	234,27	234,27	234,27

Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	уголь	269,55	269,55	269,55	269,55
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием топочного мазута	мазут	215,63	215,63	215,63	215,63
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	мазут	215,63	215,63	215,63	215,63
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием древесных отходов, в том числе:	древесные отходы	288,27	288,27	288,27	288,27
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	древесные отходы	288,27	288,27	288,27	288,27
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием дров, в том числе:	дрова	259,59	259,59	259,59	259,59
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	дрова	259,59	259,59	259,59	259,59