



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 ноября 2023 г. № 275-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», на 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 14 ноября 2023 г. № 275-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории Плесецкого муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемых Федеральным казенным
учреждением «Исправительная колония № 21 с особыми условиями
хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Архангельской области», на 2024 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная на территории пос. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	75,2	31,9	43,3
	щепа	476,1	202,1	274,0
Котельная № 2, расположенная на территории жилой зоны ИК-21, пос. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	70,7	30,0	40,7
	щепа	789,2	335,0	454,2
Котельная, расположенная на территории складской зоны ИК-21, пос. Икса, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	138,3	58,7	79,6
Котельная, расположенная на территории ИУФИЦ-2, пос. Янгоры, Плесецкий район, Архангельская область, 164268	дрова	69,7	29,6	40,1