



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2023 г. № 345-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Новолавела, дер. Кушкопала Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории пос. Сосновка, пос. Мамониха, пос. Новолавела, дер. Кушкопала Пинежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», на 2024 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 декабря 2023 г. № 345-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории
пос. Сосновка, пос. Мамониha, пос. Новолавела, дер. Кушкопала
Пинежского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием
«Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства»,
на 2024 – 2028 годы**

Наименование организации, место расположения котельных	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельные, эксплуатируемые МУП «Пинежское предприятие ЖКХ», расположенным по адресу: Красных Партизан ул., д. 9, пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область, 164610, в том числе:	259,26	259,26	259,26	259,26	259,26
котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 4 «б», пос. Сосновка, Пинежский район, Архангельская область	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
котельная, расположенная по адресу: Молодежная ул., д. 5, пос. Мамониha, Пинежский район, Архангельская область	293,47	293,47	293,47	293,47	293,47
котельная, расположенная по адресу: Пионерская ул., д. 7, пос. Новолавела, Пинежский район, Архангельская область	253,76	253,76	253,76	253,76	253,76
котельная, расположенная по адресу: Октябрьская ул., д. 15, корп. 2, дер. Кушкопала, Пинежский район, Архангельская область	292,81	292,81	292,81	292,81	292,81