



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2023 г. № 350-пн

г. Архангельск


**О внесении изменений в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса
Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа “Город Архангельск”, эксплуатируемыми ООО “ТЭПМО”, на 2023 – 2026 годы» (в редакции постановления от 14 ноября 2023 г. № 268-пн).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 декабря 2023 г. № 350-пн

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн
«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО»,
на 2023 – 2026 годы»**

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы, утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 241-пн (в редакции постановления министерства от 14 ноября 2023 г. № 268-пн), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 20 октября 2023 г. № 241-пн
 (в редакции постановления министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 26 декабря 2023 г. № 350-пн)

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемыми ООО «ТЭПМО», на 2023 – 2026 годы

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием каменного угля	уголь	253,27	253,27	286,98	286,98
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием топочного мазута	мазут	244,10	244,10	-	-
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием древесных отходов	древесные отходы	288,27	288,27	-	-
Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием дров	дрова	269,16	269,16	-	-

Нормативы для источников тепловой энергии, осуществляющих выработку тепловой энергии с использованием природного газа	газ	-	158,45	158,45	158,45
Котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец, в том числе:	уголь/ дрова	240,87	240,87	-	-
котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	уголь	236,97	236,97	-	-
котельная, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец	дрова	269,16	269,16	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Аллейная ул., д. 20, стр. 2	уголь	256,08	256,08	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, стр. 2	уголь	296,85	296,85	296,85	296,85
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1	уголь	297,31	297,31	297,31	297,31
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1	уголь	352,60	352,60	352,60	352,60
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп.4, стр.2	уголь	249,17	249,17	-	-
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1	уголь	234,27	234,27	234,27	234,27
Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1	уголь	269,55	269,55	269,55	269,55
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	мазут	244,10	244,10	-	-
Цигломенская ТЭС, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1	древесные отходы	288,27	288,27	-	-
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3, пос. Зеленец (с выводом из эксплуатации угольной и дровяной котельной, расположенной	газ	-	-	158,45	158,45

по адресу: Зеленец ул., д. 57, стр. 3 (№ 36-5))					
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу Аллейная ул. д. 20, стр. 2 (с выводом из эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу Аллейная, д. 20, стр. 2 (№ 21-3))	газ	-	158,45	158,45	158,45
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 1, корп. 4, стр. 2 (с выводом из эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу Дрейера ул., д. 1, корп. 4, стр. 2 (№ 16-3))	газ	-	158,45	158,45	158,45
Котельная, вновь построенная на природном газе, расположенная по адресу: Севстрой ул., д. 3, стр. 1 (с выводом из эксплуатации котельной, работающей на мазуте и древесных отходах, расположенной по адресу Севстрой ул., д. 3, стр. 1 (№ 35-5))	газ	-	-	158,45	158,45

».