



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2025 г. № 141-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории поселка Богдановский и села Березник
Устьянского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью
«Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Богдановский и села Березник Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 29 сентября 2025 г. № 141-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Богдановский и села Березник Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Потери и затраты теплоносителя, куб. м				Потери тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028г.
Тепловые сети от котельной № 1, расположенной по адресу: Молодежная ул., дом № 18А, с. Березник, Устьянский муниципальный округ, в том числе:								
тепловые сети отопления от котельной № 1	1989,54	1389,54	1389,54	1389,54	1452,17	1452,17	1452,17	1452,17
сети горячего водоснабжения от котельной № 1	1171,72	1171,72	1171,72	1171,72	832,19	832,19	832,19	832,19
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Лесная ул., дом № 12А, поселок Богдановский, Устьянский муниципальный округ	217,82	217,82	217,82	217,82	619,98	619,98	619,98	619,98
	39,43	39,43	39,43	39,43	88,50	88,50	88,50	88,50