



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2026 г. № 86-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории села Холмогоры Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Холмогорское ТСП», на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории села Холмогоры Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Холмогорское ТСП», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 27 июля 2026 г. № 86-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным
на территории села Холмогоры Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемым ООО «Холмогорское ТСП», на 2027 – 2031 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Тепловые сети, получающие тепловую энергию от котельной, находящейся в доме № 20А по ул. Шубина в с. Холмогоры Холмогорского муниципального округа	1 138,77	1 138,77	1 138,77	1 138,77	1 138,77	1 629,03	1 629,03	1 629,03	1 629,03	1 629,03