



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

« 30 » сентября 2022 г.

№ 101

*О внесении изменений в постановление Департамента
природопользования от 03.11.2020 № 141
«Об установлении зон санитарной охраны»*


В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и, рассмотрев заявление об изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и дополнительные материалы к проекту зон санитарной охраны **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора ООО «Дёке Хоум Системс» (далее – проект), изложив его в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Ранее изданные правовые акты об утверждении проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозабора ООО «Дёке Хоум Системс» (постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 03.11.2020 № 141) утрачивают силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ		
зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, состоящего из двух скважин - скважины № 454 и скважины № 455 (I пояс) Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», расположенного в д. Фёдоровское МО Першинское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел I		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Киржачский, сельсовет МО Першинское (сельское поселение), деревня Фёдоровское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5376 +/- 642 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по I поясу ЗСО определены Проектом по организации зоны санитарной охраны водозабора Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс» (ООО «ДХС»), расположенного в д. Фёдоровское Киржачского района Владимирской области 6/н 2022 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, состоящего из двух скважин - скважины № 454 и скважины № 455 (1 пояс) Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», расположенного в д. Фёдоровское МО Першинское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Киржачский, сельсовет МО Першинское (сельское поселение), деревня Федоровское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5376 +/- 642 м²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по 1 поясу ЗСО определены Проектом по организации зоны санитарной охраны водозабора Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс» (ООО «ДХС»), расположенного в д. Фёдоровское Киржачского района Владимирской области б/н 2022 г.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	188269.10	124314.80	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
2	-	-	188267.39	124347.47	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
3	-	-	188266.58	124362.95	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
4	-	-	188264.78	124397.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
5	-	-	188231.13	124397.00	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
6	-	-	188199.31	124396.74	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
7	-	-	188201.08	124363.00	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
8	-	-	188201.89	124347.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
9	-	-	188203.57	124315.07	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
10	-	-	188231.84	124315.02	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
1	-	-	188269.10	124314.80	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:



- граница зоны санитарной охраны



- обозначение характерной точки

- 35.50 м.- - расстояние от скважины до границы зоны санитарной охраны

Подпись

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Дата "16" 09 2022 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, состоящего из двух скважин - скважины № 454 и скважины № 455 (2 пояс) Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», расположенного в д. Фёдоровское МО Першинское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Киржачский, сельсовет МО Першинское (сельское поселение), деревня Фёдоровское
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13510 +/- 1017 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по 2 поясу ЗСО определены Проектом по организации зоны санитарной охраны водозабора Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс» (ООО «ДХС»), расположенного в д. Фёдоровское Киржачского района Владимирской области б/н 2022 г.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	188290.56	124330.83	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
2	-	-	188292.73	124343.05	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
3	-	-	188292.49	124355.46	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
4	-	-	188291.90	124367.67	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
5	-	-	188289.75	124379.69	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
6	-	-	188285.68	124390.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
7	-	-	188279.76	124399.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
8	-	-	188272.18	124408.08	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
9	-	-	188263.19	124414.86	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
10	-	-	188253.12	124419.88	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
11	-	-	188242.29	124422.96	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
12	-	-	188231.08	124424.00	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
13	-	-	188219.87	124422.96	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
14	-	-	188209.04	124419.88	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
15	-	-	188198.97	124414.86	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
16	-	-	188189.98	124408.08	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
17	-	-	188182.40	124399.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
18	-	-	188176.48	124390.19	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
19	-	-	188172.41	124379.69	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
20	-	-	188170.24	124367.47	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
21	-	-	188170.49	124355.06	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
22	-	-	188171.07	124342.85	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	188173.22	124330.83	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
24	-	-	188177.29	124320.33	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
25	-	-	188183.21	124310.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
26	-	-	188190.79	124302.44	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
27	-	-	188199.78	124295.66	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
28	-	-	188209.85	124290.64	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
29	-	-	188220.68	124287.56	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
30	-	-	188231.89	124286.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
31	-	-	188243.10	124287.56	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
32	-	-	188253.93	124290.64	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
33	-	-	188264.00	124295.66	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
34	-	-	188272.99	124302.44	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
35	-	-	188280.57	124310.76	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
36	-	-	188286.49	124320.33	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
1	-	-	188290.56	124330.83	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1: 1400

Используемые условные знаки и обозначения:

□ - граница зоны санитарной охраны

● 1 - обозначение характерной точки

R- 61.00 м - - радиус зоны санитарной охраны

Подпись

Винников
Сергей

Дата "16"

09

2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, состоящего из двух скважин - скважины № 454 и скважины № 455 (3 пояс) Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс», расположенного в д. Фёдоровское МО Першинское (сельское поселение) Киржачского района Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Киржачский, сельсовет МО Першинское (сельское поселение)
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	585663 +/- 6696 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Мероприятия по 3 поясу ЗСО определены Проектом по организации зоны санитарной охраны водозабора Общества с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс» (ООО «ДХС»), расположенного в д. Фёдоровское Киржачского района Владимирской области б/н 2022 г.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	188643.55	124230.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
2	-	-	188656.39	124292.92	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
3	-	-	188659.49	124356.66	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
4	-	-	188655.40	124418.98	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
5	-	-	188642.74	124480.13	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
6	-	-	188614.21	124553.78	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
7	-	-	188572.63	124620.93	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
8	-	-	188519.42	124679.30	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
9	-	-	188456.39	124726.89	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
10	-	-	188385.69	124762.10	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
11	-	-	188309.72	124783.71	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
12	-	-	188231.08	124791.00	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
13	-	-	188152.44	124783.71	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
14	-	-	188076.47	124762.10	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
15	-	-	188005.77	124726.89	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
16	-	-	187942.74	124679.30	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
17	-	-	187889.53	124620.93	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
18	-	-	187847.95	124553.78	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
19	-	-	187819.42	124480.13	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
20	-	-	187806.58	124417.61	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
21	-	-	187803.49	124353.86	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
22	-	-	187807.57	124291.54	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	187820.23	124230.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
24	-	-	187848.76	124156.74	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
25	-	-	187890.34	124089.59	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
26	-	-	187943.55	124031.22	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
27	-	-	188006.58	123983.63	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
28	-	-	188077.28	123948.42	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
29	-	-	188153.25	123926.81	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
30	-	-	188231.89	123919.52	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
31	-	-	188310.53	123926.81	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
32	-	-	188386.50	123948.42	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
33	-	-	188457.20	123983.63	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
34	-	-	188520.23	124031.22	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
35	-	-	188573.44	124089.59	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
36	-	-	188615.02	124156.74	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
1	-	-	188643.55	124230.39	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1: 9000

Используемые условные знаки и обозначения:

 - граница зоны санитарной охраны

● 1 - обозначение характерной точки

R- 428.00 м- - радиус зоны санитарной охраны

 - граница населенного пункта

Подпись



Дата "16"

09 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Режим зон санитарной охраны водозабора, состоящего из двух скважин
№№ 454, 455 ООО «Дёке Хоум Системс»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных и водозаборных сооружений;

1.2 применение ядохимикатов, нефтепродуктов, токсичных веществ;

1.3 прокладка трубопроводов различного назначения;

1.4 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.5 посадка высокоствольных деревьев.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 устройство свалок, поглощающих колодцев и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.3 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.4 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.5 рубка леса главного пользования и реконструкции;

2.6 применения удобрений и ядохимикатов.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория полностью огораживается, подлежит охране, дорожки к скважинам должны иметь твердое покрытие;

3.2 поверхность территории планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы;

3.3 на устье скважины установить герметизированный оголовок, водомерный счетчик, кран для отбора проб воды, пьезометрические трубки для контроля за уровнем воды в скважине;

3.4 внутри каптажного сооружения скважины и на прилегающей площади должен поддерживаться порядок, пол должен быть сухим;

3.5 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.6 за лицами, обслуживающими водозабор, должен быть установлен медицинский контроль.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 систематически проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения водоносных горизонтов;

4.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

4.3 территория должна быть благоустроена и иметь образцовое санитарное состояние.

