



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

08 декабря 2021 г.

№ 37/20

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/18 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Теплоснабжение г. Фролово" городского округа город Фролово Волгоградской области на 2019 - 2023 годы"

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/18 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Теплоснабжение г. Фролово" городского округа город Фролово Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:


а) в пункте 4 приложения 2 к приказу цифры "1953,88" заменить цифрами "1920,38", цифры "2344,66" заменить цифрами "2304,46", цифры "2035,61" заменить цифрами "2116,22", цифры "2438,45" заменить цифрами "2405,84";

б) приложения 3 и 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приказ
Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 сентября 2021 г. № 37/20

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	87,205	87,205	83,030	80,676	87,205
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	2,100	2,100	2,000	2,000	2,100
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	85,105	85,105	81,030	78,676	85,105
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям-перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	85,105	85,105	81,030	78,676	85,105
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок-станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	85,105	85,105	81,030	78,676	85,105
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	8,500	8,500	8,070	8,070	8,500
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	76,605	76,605	72,960	70,606	76,605
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	76,605	76,605	72,960	70,606	76,605
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	17,169	17,169	15,571	13,797	17,169
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	52,368	52,368	50,920	50,550	52,368
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	7,068	7,068	6,469	6,259	7,068



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 08 декабря 2021 г. № 37/20

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г у.т./кВт.ч)	тепловую (кг у.т./Гкал)
МУП "Теплоснабжение г. Фролово"	2019	0,00	170,17
	2020	0,00	170,17
	2021	0,00	169,33
	2022	0,00	169,48
	2023	0,00	170,17

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
МУП "Теплоснабжение г. Фролово"	2019	Теплоноситель – вода		
		12683,00	8500,00	0,00
	2020	Теплоноситель – вода		
		12683,00	8500,00	0,00
	2021	Теплоноситель – вода		
		12041,00	8070,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		12041,00	8070,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		12683,00	8500,00	0,00