



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

08 декабря 2021 г.

№ 37/29

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2020 г. № 41/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Коммунальщик" Чернышковского муниципального района Волгоградской области (котельная х. Волоцкий СШ) на 2021 - 2025 годы"

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 ноября 2020 г. № 41/14 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Коммунальщик" Чернышковского муниципального района Волгоградской области (котельная х. Волоцкий СШ) на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:

а) в пункте 2 приложения 2 к приказу цифры "4872,99" заменить цифрами "4838,98";

б) приложение 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
ООО "Коммунальщик" Чернышковского муниципального района Волгоградской области (котельная х. Волоцкий СШ)	2021	0,00	160,82
	2022	0,00	158,36
	2023	0,00	160,82
	2024	0,00	160,82
	2025	0,00	160,82

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
ООО "Коммунальщик" Чернышковского муниципального района Волгоградской области (котельная х. Волоцкий СШ)	2021	Теплоноситель – вода		
		21,00	18,00	0,00
	2022	Теплоноситель – вода		
		21,00	18,00	0,00
	2023	Теплоноситель – вода		
		21,00	18,00	0,00
	2024	Теплоноситель – вода		
		21,00	18,00	0,00
	2025	Теплоноситель – вода		
		21,00	18,00	0,00