

Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры  
и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗ

25.05.2026

№ 94 -р

г. Вологда


Об определении фактических значений показателей надежности  
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для  
территориальных сетевых организаций  
Вологодской области за 2025 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Положением о Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 13 декабря 2024 года № 1502, рассмотрев отчетные данные территориальных сетевых организаций Вологодской области за 2025 год, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, по результатам заседания правления Минэнерго области  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Вологодской области за 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора области – министр



Е.М. Мазанова

Приложение  
к приказу Минэнерго области  
от 25.05.2026 № 97 -р

**Фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Вологодской области за 2025 год**

№ п/п	Наименование территориальной сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Уровни напряжения	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения
			(П <sub>SAIDI</sub> )	(П <sub>SAIFI</sub> )	(П <sub>ТПР</sub> )
1.	Вологодский филиал публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»		3,89247	1,67977	1,08797
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»		0,87059	0,25474	1,00000
3.	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания»	ВН	0,00000	0,00000	1,00130
		СН1	0,00000	0,00000	
		СН2	0,01682	0,00857	
		НН	1,39791	0,60983	
4.	Октябрьская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»	ВН	0,00000	0,00000	1,00000
		СН1	-	-	
		СН2	0,00000	0,00000	
		НН	0,27426	0,03279	
5.	Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»	ВН	0,00000	0,00000	3,50000
		СН1	0,00000	0,00000	
		СН2	0,20839	0,07222	
		НН	1,57484	0,11111	
6.	Филиал «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго»	ВН	0,00000	0,00000	1,00000
		СН1	0,00000	0,00000	
		СН2	0,57143	0,28571	
		НН	0,28374	0,15890	