



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 августа 2022 года

№ 169

Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2023 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.

Руководитель департамента

М.А. Зацепин

УТВЕРЖДЕНО  
приказом департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики  
Воронежской области  
от 17 августа 2022 г №169

### НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с  
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт  
и более, на 2023 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ Бугаёвская ООШ, Воронежская область, Ольховатский муниципальный район, п. Бугаевка	уголь	0,083	-	0,083