



ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2018

Курск

№ 78-рг

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области

24 марта 2017 г. на электроподстанции, питающей котельную ООО «ТГК» (г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23) в ЖАО г. Курска, в результате короткого замыкания и пожара вышло из строя оборудование электроподстанции и произошла остановка котельной.

В зону нарушения теплоснабжения попало 215 жилых домов с населением около 53 тысяч человек и 28 социально значимых объектов.

По состоянию на 25 марта 2018 г. электроснабжение котельной ООО «ТГК» было восстановлено по временной схеме, позволяющей котельной функционировать на мощности, достаточной для поддержания циркуляции теплоносителя.

Температура теплоносителя на выходе котельной ООО «ТГК» составляет около 48-52 градусов, что не позволяет в полном объеме обеспечить установленный режим теплоснабжения потребителей в ЖАО г. Курска.

С 26 марта 2018 г. филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» и ООО «ТГК» проводятся аварийно-восстановительные работы по подключению дополнительного электропитающего оборудования для вывода котельной на полную мощность.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Курской области от 16.05.2006 № 232 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области», в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в случае остановки котельной ООО «ТГК» и нарушением условий жизнедеятельности населения в ЖАО г. Курска:



304656 877109

1. Ввести с 27 марта 2018 г. для органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области режим функционирования «Повышенная готовность» до завершения аварийно-восстановительных работ на электроподстанции котельной ООО «ТГК» и вывода котельной на полную мощность.

2. Общий контроль за проведением аварийно-восстановительных работ возложить на заместителя Губернатора Курской области А.П.Демина.

3. Рекомендовать:

ООО «ТГК» (С.З.Надольный) и филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» (А.Н.Рудневский) обеспечить завершение аварийно-восстановительных работ на электроподстанции котельной ООО «ТГК» в кратчайшие сроки;

Администрации г. Курска (Н.И.Овчаров) в целях недопущения нарушений условий жизнедеятельности населения в ЖАО г. Курска и функционирования объектов социальной сферы обеспечить готовность к доставке и выдаче резерва электрообогревателей, тепловых пушек и других материальных средств.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Курской области А.П.Демина.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Губернатор
Курской области



А.Н.Михайлов