



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 июня 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ 595

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80766 ВЭ от 06 августа 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 28 марта 2023 года № 48.20.01.000.Т.000289.03.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также на основании проекта зон санитарной охраны для водозаборов предприятия АО «Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Роцинский Чаплыгинского района Липецкой области для эксплуатационных скважин №№42204249, 42204252, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборов предприятия АО «Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области для эксплуатационных скважин №№42204249, 42204252, на период с 2023 года по 2046 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны для водозаборов предприятия АО «Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области для эксплуатационных скважин №№42204249, 42204252, на период с 2023 года по 2046 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления



Путилин Н.С.

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны для водозаборов предприятия АО
«Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рощинский Чаплыгинского
района Липецкой области для эксплуатационных скважин №№42204249,
42204252, на период с 2023 года по 2046 год**

Границы первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42204249	Водозабор предприятия АО «Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области	30
2	42204252		30

Граница второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42204249	Водозабор АО «Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области	47	314
2	42204252		40	271

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Режим зон санитарной охраны для водозаборов предприятия АО
«Раненбург-Комплекс», расположенного в п. Рошинский Чаплыгинского
района Липецкой области для эксплуатационных скважин №№42204249,
42204252, на период с 2023 года по 2046 год**

По первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка водопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Вести постоянный контроль за техническим состоянием скважин, контроль за качеством и объемом забираемой воды, контроль за территорией и ограждением ЗСО 1-го пояса.

По второму и третьему поясу ЗСО:

Юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены на территории второго и третьего поясов ЗСО обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов, а именно:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только в случае защищенных подземных вод.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, строительство локальных очистных сооружений, организация отвода поверхностного стока и др.).

Ограничения по размещению объектов во втором поясе ЗСО

Не допускается:

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;

- Рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по размещению объектов в третьем поясе ЗСО

- Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения санитарно-эпидемиологических, экологических и природоохранных мероприятий с учетом заключения органов геологического контроля.