



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 14 » августа 2025 года

№ 01-03/864

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 022820 ВЭ от 29 марта 2024 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 25 июля 2025 года № 48.20.01.000.T.000512.07.25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зон санитарной охраны скважин ООО «Агрофирма «Липецк» (ГВК № 42204093, № 42204104), расположенных по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны скважин ООО «Агрофирма «Липецк» (ГВК № 42204093, № 42204104), расположенных по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое, на период с 2025 года по 2028 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны скважин ООО «Агрофирма «Липецк» (ГВК № 42204093, № 42204104), расположенных по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое, на период с 2025 года по 2028 год, с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a smaller loop inside, and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

Н.С. Путилин

Приложение 1
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зон санитарной охраны скважин ООО «Агрофирма «Липецк» (ГВК № 42204093, № 42204104), расположенных по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое, на период с 2025 года по 2028 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42204093	Водозабор № 422661, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое	30
2	42204104	Водозабор № 422661, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое	30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
			от устья скважины	
1	42204093	Водозабор № 422661, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое	52,1	368
2	4224104	Водозабор № 422661, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое	43,9	310

Режим зон санитарной охраны скважин ООО «Агрофирма «Липецк» (ГВК № 42204093, № 42204104), расположенных по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет, с. Новое Дубовое, на период с 2025 года по 2028 год

Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО, которые должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО - владельцами водозаборов,
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО.

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму поясу ЗСО.

1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение ядохимикатов и удобрений; рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

3. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

4. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

6. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

7. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по третьему поясу ЗСО.

1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного

горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны проводятся следующие дополнительные мероприятия (с момента ввода скважин в эксплуатацию и до конца работы водозабора):

1. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и на прилегающей территории. Осуществлять санитарную очистку территории от накапливающегося бытового мусора.

2. Проводить постоянный контроль за физико-химическим и бактериологическим составом воды, подаваемой потребителю.

3. Исключить загрязнение территории (почвы) нефтепродуктами и загрязненными сточными водами.

4. Исключить расширение какой-либо застройки в сторону площадки водозабора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.