



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 13 » ноября 2025 года

№ 01-03/1103

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 008061 ВЭ от 30 сентября 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 07 октября 2025 года № 48.20.01.000.Т.000746.10.25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420760 (скважины № по ГVK 4202187), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420760 (скважины № по ГVK 4202187), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово, на период с 2025 года по 2047 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420760 (скважины № по ГVK 4202187), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский

сельсовет, д. Клевцово, на период с 2025 года по 2047 год, с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области



Н.С. Путилин

Приложение 1
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420760 (скважины № по ГVK 4202187), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово, на период с 2025 года по 2047 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	4202187	Эксплуатационный водозабор № 420760, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово	В северном направлении – 30 В северо-восточном направлении – 10 В восточном направлении – 7 В юго-восточном направлении – 10 В южном направлении – 30 В юго-западном направлении – 30 В западном направлении – 30 В северо-западном направлении – 35

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
			от устья скважины	
1	4202187	Эксплуатационный водозабор № 420760, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово	30	33

Приложение 2
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420760 (скважины № по ГВК 4202187), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Клевцово, на период с 2025 года по 2047 год

Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО, которые должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО - владельцами источника водоснабжения за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию,
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО

Таблица

№ п/п	№ по СанПиН	Мероприятия по содержанию ЗСО	ЗСО		
			I	II	III
1	(3.2.1.1)	Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твердым покрытием	+	-	-
2	(3.2.1.2)	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	+	-	-
3	(3.2.1.3)	Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса	+	-	-
4	(3.2.1.4)	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	+	-	-
5	(3.2.1.5)	Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности,	+	-	-

		предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО			
6	(3.2.3.1)	Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	+	+	-
7	(3.2.3.2)	Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)	+	+	-
8	(3.2.2.1)	Выполняются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов	+	+	+
9	(3.2.2.2)	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора	+	+	+
10	(3.2.2.3)	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли	+	+	+
11	(3.2.2.4)	Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод	+	+	+
12	(3.2.2.5)	Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод	+	+	+