



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 13 » ноября 2025 года

№ 01-03/1102

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 008061 ВЭ от 30 сентября 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 07 октября 2025 года № 48.20.01.000.Т.000745.10.25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 422240 (скважины № по ГVK 42202317), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 422240 (скважины № по ГVK 42202317), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка, на период с 2025 года по 2047 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 422240 (скважины № по ГVK 42202317), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский

сельсовет, д. Александровка, на период с 2025 года по 2047 год, с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области



Н.С. Путилин

Приложение 1
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 422240 (скважины № по ГVK 42202317), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка, на период с 2025 года по 2047 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202317	Эксплуатационный водозабор № 422240, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка	<p style="text-align: center;">В северном направлении – 10 В северо-восточном направлении – 10,7 В восточном направлении – 14 В юго-восточном направлении – 21 В южном направлении – 20 В юго-западном направлении – 35 В западном направлении – 27,5 В северо-западном направлении – 13,5</p>

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
			от устья скважины	
1	42202317	Эксплуатационный водозабор № 422240, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка	38,7	273,55

Режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 422240 (скважины № по ГVK 42202317), расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Краснинский муниципальный район, сельское поселение Александровский сельсовет, д. Александровка, на период с 2025 года по 2047 год

Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО, которые должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозаборов,
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО запрещается:

1. посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений и иные действия, влекущие загрязнение земли.

2.

По второму и третьему поясам ЗСО запрещается:

1. осуществлять закачку отработанных вод в подземные горизонты;
2. подземное складирование отходов;
3. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

4. юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены на территории второго и третьего поясов ЗСО, обязаны выполнять требования по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов, а именно:

- работы с нарушением почвенного покрова (бурение новых скважин, выемка грунта, строительство) на землях второго и третьего поясов производить при обязательном согласовании с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, и другими заинтересованными ведомствами при условии соблюдения строительных, санитарных, экологических требований;

- запрещается выполнение мероприятий по закачке отработанных вод в подземные горизонты; подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений; накопление промышленных стоков, устройство шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- использовать удобрения в соответствии с нормативным расчетом агрохимической лаборатории;

- не складировать и не хранить твердые бытовые и промышленные отходы в оврагах и балках.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения запрещается:

1. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих мероприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.