ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2026 г. № 606

г. Орёл

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 28 мая 2019 года № 290 «Об утверждении Положения об установлении на территории Орловской области особого противопожарного режима»

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии Правительство Орловской области постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 28 мая 2019 года № 290 «Об утверждении Положения об установлении на территории Орловской области особого противопожарного режима» изменение, дополнив пункт 8 абзацами следующего содержания:

«выполнение на объектах хранения нефти и нефтепродуктов мероприятий, направленных на предотвращение развития пожаров и их последствий, вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов, в том числе:

двукратное увеличение норм требуемых запасов воды и пенообразователя исходя из тушения пожара по всей площади обвалования группы наземных резервуаров;

обеспечение увеличения высоты обвалования резервуаров для удержания объема нефтепродуктов, соизмеримого с объемом хранения в группе резервуаров (использование ограждающих стен с волноотражающим козырьком согласно схеме, представленной в приложении А к национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности», утвержденному приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 года № 100-ст «Об утверждении национального стандарта»);

увеличение расстояний между заполненными резервуарами в группе за счет незаполнения нефтепродуктами смежных резервуаров (опорожнение

их в первую очередь в процессе отгрузки нефтепродуктов) с заполнением их водой или инертным газом;

устройство нефтяных амбаров, используемых для перетекания нефтепродуктов при переполнении обвалований резервуаров;

организация автоматического дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

обеспечение применения автономных мобильных комплексов пожаротушения, предназначенных для оперативного тушения возгорания (собственными силами до прибытия пожарных расчетов) складов нефтепродуктов, при отсутствии или неисправности существующей автоматической установки пожаротушения резервуаров;

обеспечение использования установок комбинированного тушения пожаров, предназначенных для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности с повышенной дальностью подачи;

обеспечение привлечения пожарных поездов к тушению пожаров с учетом корректировки планов привлечения сил и средств (расписаний выезда сил и средств) подразделений пожарной охраны, а также оперативного извещения об обнаружении пожара диспетчеров железнодорожных станций, на которых базируются пожарные поезда;

обеспечение передачи сформированного запаса пенообразователя на аварийный объект из других резервуарных парков в распоряжение руководителя тушения пожара при поступлении соответствующего запроса;

введение в ночное время режима частичного затемнения и (или) световой маскировки, в том числе в случаях, когда по условиям производства безаварийное отключение освещения невозможно;

приспособление специализированных автомобилей с насосами для целей пожаротушения, оборудование возможного количества автомобилей, тракторов навесными шестеренчатыми насосами типа НШН.».

Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков