



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023

№ 138-п

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Пермского края

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Пермского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам территориального развития, природопользования и безопасности).

Губернатор Пермского края

Д.Н. Махонин

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов о возникновении
пожара в подразделения пожарной охраны
на территории Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основы организации деятельности по обеспечению дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) на территории Пермского края.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

дублирующий сигнал о пожаре – световой и звуковой сигнал о возникновении пожара, который передается объектом защиты посредством системы передачи извещений о пожаре;

канал связи – совокупность технических средств и среда распространения сигналов (провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или иные линии связи), обеспечивающие передачу данных от источника к получателю и наоборот;

объект защиты – здания (сооружения), к которым установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ по автоматическому дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

прибор объектовый оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте защиты, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта защиты, передачу принятой информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор на прибор пультный оконечный;

прибор пультный оконечный – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера;

система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на объекте (объектах) защиты и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта защиты;

региональный оператор – государственное казенное учреждение Пермского края «Управление государственной противопожарной службы Пермского края», обеспечивающее прием, диспетчеризацию и контроль прохождения дублирующего сигнала о пожаре в свои подразделения от объектов защиты, функции учредителя которых выполняют органы исполнительной власти Пермского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (далее соответственно – государственные и муниципальные объекты защиты, Органы).

1.3. Целью дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на сигналы о возникновении пожара на объектах защиты и минимизация негативных последствий.

1.4. Функционирование систем передачи извещений о пожаре обеспечивается техническими средствами, имеющими подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности (сертификат соответствия), монтаж, техническое обслуживание и ремонт которых проводятся организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с положениями, установленными пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.5. При дублировании сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должна быть обеспечена совместимость прибора объектового оконечного и прибора пультowego оконечного.

1.6. Для передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара используются каналы связи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Порядок взаимодействия объектов защиты и подразделений пожарной охраны, в том числе по вопросам, связанным с обслуживанием используемых систем передачи извещений о пожаре, контролем прохождения дублирующего сигнала, определяется в договорах (соглашениях), заключаемых объектами защиты с подразделениями пожарной охраны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

II. Дублирование сигналов о возникновении пожара от государственных и муниципальных объектов защиты

2.1. Передача дублирующего сигнала о возникновении пожара от государственных и муниципальных объектов защиты осуществляется в подразделения пожарной охраны регионального оператора.

2.2. Органы в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления, утвердившего настоящий Порядок, направляют региональному оператору перечни объектов защиты по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В последующем перечни государственных и муниципальных объектов защиты направляются Органами региональному оператору ежегодно, не позднее 10 января текущего года.

На основании поступивших перечней региональный оператор ежегодно, не позднее 01 апреля текущего года, актуализирует сводный перечень государственных и муниципальных объектов защиты.

2.3. Для подключения к оборудованию системы передачи извещений, находящемуся в управлении регионального оператора, руководители государственных и муниципальных объектов защиты направляют региональному оператору заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – заявление).

Региональный оператор рассматривает заявление в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты его поступления.

По результатам рассмотрения заявления региональный оператор принимает решение о подключении государственного или муниципального объекта защиты либо об отказе в подключении.

Форма решения утверждается приказом регионального оператора.

2.4. Решение о подключении направляется в адрес государственного или муниципального объекта защиты региональным оператором и содержит сведения о подразделении пожарной охраны, в котором должен быть обеспечен прием дублирующего сигнала от государственного или муниципального объекта защиты.

К решению о подключении прилагается соглашение, определяющее порядок взаимодействия регионального оператора и государственного или муниципального объекта защиты (далее – соглашение).

Руководитель государственного или муниципального объекта защиты в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения решения о подключении и соглашения направляет подписанную копию соглашения региональному оператору.

2.5. Решение об отказе в подключении направляется в адрес государственного или муниципального объекта защиты региональным

оператором и содержит причину отказа и рекомендации по устранению обстоятельств, препятствующих подключению.

2.6. Ответственность за передачу дублирующего сигнала о пожаре несет руководитель государственного или муниципального объекта защиты.

Ответственность за прием и диспетчеризацию дублирующего сигнала о пожаре несет региональный оператор.

III. Дублирование сигналов о возникновении пожара от иных объектов защиты

3.1. К иным объектам защиты относятся:

3.1.1. объекты защиты, не относящиеся к государственным и муниципальным объектам защиты;

3.1.2. объекты защиты, не относящиеся к классам функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.

3.2. Передача дублирующего сигнала о возникновении пожара от иных объектов защиты может осуществляться в подразделения пожарной охраны, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в собственности (управлении) которых находятся приборы пульты оконечные.

3.3. Иные объекты защиты вправе подключиться к оборудованию системы передачи извещений, находящемуся в управлении регионального оператора.

Взаимодействие иных объектов защиты с региональным оператором осуществляется на основании договоров, заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

3.4. Взаимодействие иных объектов защиты с подразделениями пожарной охраны, не входящими в структуру регионального оператора, осуществляется на основании договоров, заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Приложение 1
к Порядку организации
дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной
охраны на территории
Пермского края

ФОРМА

Перечень объектов защиты

(наименование органа, выполняющего функции учредителя)

№ п/п	Объект защиты	Адрес	Класс функциональной пожарной опасности	Лицо, ответственное за пожарную безопасность (ФИО, должность)	Телефон, адрес электронной почты ответственного за пожарную безопасность
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Приложение 2
к Порядку организации
дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной
охраны на территории
Пермского края

ФОРМА

Руководителю
государственного казенного
учреждения Пермского края
«Управление государственной
противопожарной службы
Пермского края»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть возможность подключения и вывода сигнала
о возникновении пожара системы пожарной сигнализации

(наименование организации, адрес юридический/фактический)

на прибор пультный оконечный, установленный в подразделении
пожарной охраны противопожарной службы Пермского края.

Сведения об установленных на объекте технических средствах,
используемых для передачи извещений о пожаре, прилагаю.

Реквизиты организации:

1. _____.
2. _____.
3. _____.
4. _____.
5. _____.

Руководитель организации

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)