



## МИНИСТЕРСТВО ТАРИФОВ И ЭНЕРГЕТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 19.11.2025 № 51  
г. ПСКОВ

О внесении изменения в инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети», осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Министерстве тарифов и энергетики Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 228,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменение в инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети», осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024-2028 годы, утвержденную приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской

области от 27.10.2023 № 58, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 31.12.2028.

Министр тарифов и энергетики  
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко

Приложение  
к приказу Министерства тарифов  
и энергетики Псковской области  
от 19.11.2025 № 51

«Приложение  
к приказу Комитета по тарифам  
и энергетике Псковской области  
от 27.10.2023 № 58

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**  
муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети»,  
осуществляющего регулируемые виды деятельности  
в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  
муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети»

|  |  |
|--|--|
| Наименование регулируемой организации,<br>в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения                  | Муниципальное предприятие г.Пскова "Псковские тепловые сети"           |
| Местонахождение регулируемой организации   | 180017, г.Псков, ул.Спортивная, д.3а                                   |
| Сроки реализации инвестиционной программы  | 2024-2028г.г.  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы   | Директор МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Максимов И.И.          |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц  | Тел.: (8112) 72-04-19, факс: (8112) 66-00-13, E-mail: pts@pts.pskov.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу    | Министерство тарифов и энергетики Псковской области                    |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 180001 г. Псков, ул. Некрасова, д.23                                   |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее  | Министр тарифов и энергетики Псковской области Пилипенко Е.В.          |

|  |   |
|--|---|
| инвестиционную программу   |   |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц                             | 180001, г. Псков, ул. Некрасова д., 23 каб. №2; тел.: (8112) 29-99-05   |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу           | Администрация города Пскова   |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу        | 180000, г.Псков, ул. Некрасова, д.22  |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Пскова Б.А.Елкин   |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц                            | И.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации г. Пскова Дмитриева Д.М., тел.: (8112) 29-15-00 |

**Инвестиционная программа  
муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети»  
осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,**

**на 2024 - 2028 годы**

Начало таблицы

| № П/п | Наименование мероприятия   | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта (принадлежность к элементам системы теплоснабжения – котельные, тепловые сети, ЦТП и т.д.) | Описание и место расположения объекта   | Основные технические характеристики |                             |   |                  |                              | Тепловая нагрузка, Гкал/час. |
|-------|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|
|       |  |   |  |   | Наименование и значение показателя  |                             |   |                  |                              |                              |
|       |  |   |  |   | До реализации мероприятия           |                             |   |                  |                              |                              |
|       |  |   |  |   | Тепловая сеть                       |                             | Протяженность (в одноконтурном исчислении), м | Способ прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/час. |                              |
|       |  |   |  |   | Условный диаметр, мм                | Пропускная способность, т/ч |   |                  |                              |                              |
| 1     |  | 3   | 4  | 5   | 6                                   | 7                           | 8   | 9                | 10                           |                              |
|       | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей  |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | Итого по 1 группе:   |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей                            |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | Итого по 2 группе:   |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | Итого по 3 группе:   |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
|       | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |   |  |   |                                     |                             |   |                  |                              |                              |
| 3.1.1 | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00425510                               | теплотрасса ГВС  | Теплотрасса ГВС от ТК5-9 (Чехова, 12) до ж/д Народная, 22   | 150                                 | 64                          | 64  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00005447  | 80                                  | 13,2                        | 64  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП2-6 Народная, 18 к ж/дому Чехова, 1                                     | 200                                 | 152                         | 84  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00008255  | 100                                 | 22                          | 43  | подземная        |                              |                              |
| 3.1.2 | Реконструкция теплотрассы  | Инов.№00005447                              | теплотрасса отопления и ГВС  | Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с полиэтиленовой трубой Д1180 до жилого дома Коммунальная, 11 | 70                                  | 8,4                         | 43  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00008255  | 250                                 | 275                         | 100   | подземная        |                              |                              |
| 3.1.3 | Реконструкция теплотрассы  | Инов.№00008255                              | теплотрасса отопления и ГВС  | Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до  | 200                                 | 152                         | 50  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00008255  | 150                                 | 64                          | 50  | подземная        |                              |                              |
| 3.1.4 | Реконструкция теплотрассы  | Инов.№00008255                              | теплотрасса отопления и ГВС  | Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до  | 250                                 | 275                         | 76  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00008255  | 200                                 | 152                         | 74  | подземная        |                              |                              |
|       |  |   |  | Инов.№00008255  | 150                                 | 64                          | 41  | надземная        |                              |                              |

|        |                           |                |                             |   |         |     |      |     |           |
|--------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|---------|-----|------|-----|-----------|
| 3.1.5  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008255  | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС в техподполье дома М.Горького, 21 и до ТК24-23  | ТК24-16 | 100 | 22   | 76  | надземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 80  | 13,2 | 94  | надземная |
| 3.1.6  | Реконструкция теплотрассы | инв.№00021537  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00021537 Теплотрасса от ТК3-2 в сторону Рижский пр., 39  |         | 125 | 40   | 22  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 80  | 13,2 | 38  | надземная |
| 3.1.7  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0000375  | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС от ТК12-5-6-3 до ТК12-5-6-4 ул. Госпитальная (около ЦТП№2-21 Красноармейская, 24)   |         | 50  | 3,5  | 52  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 200 | 152  | 435 |           |
| 3.1.8  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020452 | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС от ЦТП1-16 Коммунальная, 25 до дорожки на тералевитический корпус городской больницы и от ТК3-9 до ЦТП1-16 Коммунальная, 25 |         | 100 | 22   | 190 | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 200 | 152  | 435 |           |
| 3.1.9  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00042731  | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления от ТК12-5-1 до ТК12-5-0 Петровская, 53 (пенсионный фонд) переход Красноармейской                                      |         | 150 | 64   | 214 | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 250 | 275  | 92  | подземная |
| 3.1.10 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00207411  | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления от ТК12-1-6 до ТК-проходная Киселева, 16  |         | 100 | 22   | 22  | надземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 80  | 13,2 | 22  | надземная |
| 3.1.11 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008254  | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС в техподполье ж/д М.Горького, 11 до ж/д М.Горького, 9   |         | 70  | 8,4  | 20  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 50  | 3,5  | 20  | подземная |
| 3.1.12 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00425535  | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления в техподполье ж.д. Красноармейская, 29  |         | 200 | 152  | 64  | надземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 150 | 64   | 76  | подземная |
| 3.1.13 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003321 | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП2-15 до ж/д Госпитальная, 17  |         | 150 | 64   | 86  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 150 | 64   | 42  | подземная |
| 3.1.14 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00042551 | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-3 до ж/д Госпитальная, 15А   |         | 80  | 13,2 | 42  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 70  | 8,4  | 170 | подземная |
| 3.1.15 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00004279 | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-3 до точки врезки (переход на ППР) в сторону Госпитальная, 13А   |         | 70  | 8,4  | 90  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 40  | 1,94 | 90  | подземная |
| 3.1.16 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00021536  | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления от ТК3-1 в  |         | 50  | 3,5  | 60  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 40  | 1,94 | 60  | подземная |
|        |                           |                |                             |   |         | 200 | 152  | 126 | подземная |

|        |                           |                           |                             |  |                   |                     |                 |           |
|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 3.1.17 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004255            | теплотрасса отопления и ГВС | сторону Рижский пр., 39<br>Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 до ТК3-3-2               | 100<br>80<br>50   | 22<br>13,2<br>3,5   | 126<br>65<br>65 | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.18 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255            | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК24-16 до жилого дома Петровская, 12   | 250<br>200<br>125 | 275<br>152<br>40    | 68<br>44<br>44  | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.19 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255            | теплотрасса отопления       | инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Коммунальная, 16  | 70                | 8,4                 | 57              | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.20 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00205114            | теплотрасса ГВС             | инв. №00205114<br>Теплотрасса ГВС от ТК17-2 до ЦТП 2-1 Рижский пр., 29/31  | 100<br>50         | 13,2<br>3,5         | 103<br>103      | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.21 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00056302; №00056308 | теплотрасса отопления       | инв. №00056302; №00056308<br>Теплотрасса отопления от ТК3-7-4-1 до ТК3-8 ул. Коммунальная вдоль гор. больницы Коммунальная, 23 | 250               | 275                 | 186             | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.22 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020755            | теплотрасса отопления       | Инв. №00020755<br>Теплотрасса отопления от Народная, 41 до Народной, 43  | 200               | 152                 | 96              | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.23 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004255            | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-2 до ж/д Красноармейская, 20А   | 80<br>50<br>40    | 13,2<br>3,5<br>1,94 | 72<br>36<br>36  | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.24 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №Б0000332            | теплотрасса отопления       | Инв. №Б0000332<br>Теплотрасса отопления от ТК5-3 до дворового проезда Красноармейская, 22                                      | 200               | 152                 | 250             | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.25 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00021112            | теплотрасса отопления       | инв. №00021112<br>Теплотрасса отопления от ТК3-6 в сторону ТК3-5 Рижский пр., 29/31  | 125               | 40                  | 120             | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.26 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00022254            | теплотрасса отопления       | Инв. №00022254<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-6-4 до ТК13-3 Народная, 10 (переход Народной)                                | 250               | 275                 | 120             | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.27 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00425510            | теплотрасса ГВС             | Инв. №00425510<br>Теплотрасса ГВС в теплоподполье дома Народная, 22  | 150<br>80         | 64<br>13,2          | 64<br>64        | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.28 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00207613            | теплотрасса отопления       | Инв. №00207613<br>Теплотрасса отопления от ТК13-2-3-4-4 до ТК13-2-3-4-5 Юбилейная, 69  | 80                | 13,2                | 166             | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.29 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00022263            | теплотрасса отопления       | Инв. №00022263<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Народная, 18 до ж/д Народная, 20  | 125               | 40                  | 32              | ПОДЗЕМНАЯ |
| 3.1.30 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №Б0000332            | теплотрасса отопления       | Инв. №Б0000332   | 200               | 152                 | 115             | ПОДЗЕМНАЯ |

|        |                           |                 |                       |  |     |      |     |           |   |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----|------|-----|-----------|---|
| 3.1.31 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008254  | теплотрасса ГВС       | Теплотрасса отопления от дворового проезда Красноармейская, 22 через ТК5-3-1 до ж/д Госпитальная, 17<br>Инв. №00008254 | 50  | 3,5  | 70  | надземная | - |
|        |                           |                 |                       | Теплотрасса ГВС в теплополье дома М.Горького, 7  | 40  | 1,94 | 70  | надземная | - |
| 3.1.32 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255  | теплотрасса отопления | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК24-31А до ж/д пер. Петровский, 16                                   | 50  | 3,5  | 20  | подземная | - |
|        |                           |                 |                       | Инв. №0000230  | 50  | 3,5  | 36  | надземная | - |
|        |                           |                 |                       | Теплотрасса ГВС в теплополье дома Красноармейская, 14  | 40  | 1,94 | 20  | подземная | - |
|        |                           |                 |                       | Инв. №0000230  | 40  | 1,94 | 36  | надземная | - |
| 3.1.33 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00000230  | теплотрасса ГВС       | Теплотрасса ГВС в теплополье дома Красноармейская, 14  | 80  | 13,2 | 62  | надземная | - |
|        |                           |                 |                       | Инв. №0056306  | 50  | 3,5  | 62  | надземная | - |
| 3.1.34 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00056306  | теплотрасса отопления | Теплотрасса отопления от ТК3-1-2 до ТК3-7 в сторону школы №4 Коммунальная, 30  | 250 | 275  | 268 | подземная | - |
| 3.1.35 | Реконструкция теплотрассы | Инв. № А0002078 | теплотрасса отопления | Инв. № А0002078<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рижский пр., 44а до ТК13-1-7                                   | 125 | 40   | 106 | подземная | - |
| 3.1.36 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020771  | теплотрасса отопления | Инв. №00020771<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рижский пр., 44а до детского сада №24 Рижский пр., 486          | 70  | 8,4  | 126 | подземная | - |
| 3.1.37 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020784  | теплотрасса отопления | Инв. №00020784<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рижский пр., 52а до ТК13-1-8-1 Рижский пр., 54                  | 200 | 152  | 108 | подземная | - |
| 3.1.38 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019808  | теплотрасса отопления | Инв. №00019808<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рижский пр., 62а до ТК13-1-8-6-3 школа №10 Юбилейная, 67а       | 125 | 40   | 134 | подземная | - |
| 3.1.39 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0002076  | теплотрасса отопления | Инв. №А0002076<br>Теплотрасса отопления от точки врезки с трубой Ду219 ТП и у жилого дома Народная, 51 до ТК13-2-3-2   | 200 | 152  | 104 | подземная | - |
| 3.1.40 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020761  | теплотрасса отопления | Инв. №00020761<br>Теплотрасса отопления ТК13-2-3-2 до ТК13-2-3-3 Народная, 53 школа №19                                | 200 | 152  | 105 | подземная | - |
| 3.1.41 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255  | теплотрасса отопления | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от ТК24-21 до ТК24-21Б Пароженская, 17   | 200 | 152  | 76  | подземная | - |
| 3.1.42 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020515  | теплотрасса отопления | Инв. №00020515<br>Теплотрасса отопления от ТК17-1 до ТК3-5 граница раздела с котельной №3 Рижский пр., 43а             | 200 | 152  | 220 | подземная | - |

|        |                           |                |                             |   |     |      |     |           |
|--------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|-----|------|-----|-----------|
| 3.1.43 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0000672 | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №А0000672<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК22-1 до ТК22-1-1 до ТК22-1-2-1 О. Кошевого, 12   | 150 | 64   | 224 | подземная |
|        |                           |                |                             |   | 80  | 13,2 | 113 |           |
|        |                           |                |                             |   | 50  | 3,5  | 113 |           |
| 3.1.44 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0004806 | теплотрасса отопления       | инв. №А0004806<br>Теплотрасса отопления от котельной №10 Ижорского бат., 24 до ТК10-2-1   | 300 | 430  | 264 | надземная |
|        |                           |                |                             |   | 200 | 152  | 162 |           |
| 3.1.45 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00048066 | теплотрасса отопления       | инв. №00048066<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-6 до ТК10-2-7 ул. Ижорского бат., 5А  | 200 | 152  | 72  | подземная |
| 3.1.46 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020572 | теплотрасса отопления       | инв. №00020572<br>Теплотрасса отопления от ТК22-1 до ТК22-2 Первомайская, 43  | 200 | 152  | 72  | подземная |
| 3.1.47 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020568 | теплотрасса отопления       | инв. №00020568<br>Теплотрасса отопления от Школьной, 11 до ТК23-3-1-3   | 80  | 13,2 | 96  | подземная |
| 3.1.48 | Реконструкция теплотрассы | инв. №0048065  | теплотрасса отопления       | инв. №0048065<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-5 до ТК10-2-6  | 200 | 152  | 202 | подземная |
| 3.1.49 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0003758 | теплотрасса отопления       | инв. №А0003758<br>Теплотрасса отопления от ТК19-2 до жилого дома А. Невского, 3   | 100 | 22   | 96  | подземная |
| 3.1.50 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00006917 | теплотрасса отопления       | инв. №00006917<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-7-4 до Л. Поземского, 124 (мастерские 12 училища)   | 150 | 64   | 410 | надземная |
|        |                           |                |                             |   | 80  | 13,2 | 7   |           |
|        |                           |                |                             |   | 150 | 64   | 300 |           |
| 3.1.51 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007463 | теплотрасса отопления       | инв. №00007463<br>Надземная теплотрасса ГВС от ТК11-3 до ТК11-35 вдоль ж/д ДПС120   | 100 | 22   | 150 | надземная |
|        |                           |                |                             |   | 80  | 13,2 | 150 |           |
|        |                           |                |                             |   | 70  | 8,4  | 170 |           |
| 3.1.52 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007530 | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00007530<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-39 до ж/д ДПС №131 через ж/д ДПС130А, 130 до ТК11-40  | 200 | 152  | 321 | подземная |
|        |                           |                |                             |   | 200 | 152  | 75  |           |
|        |                           |                |                             |   | 150 | 64   | 260 |           |
| 3.1.53 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00006983 | теплотрасса отопления       | инв. №00006983<br>Теплотрасса отопления от ТК15-3 Ленинградское ш., 24/6 до общежития Ленинградское ш., 24/8, от общежития до учебного корпуса, от учебного корпуса до бани | 150 | 64   | 42  | надземная |
|        |                           |                |                             |   | 150 | 64   | 42  |           |
|        |                           |                |                             |   | 40  | 1,94 | 40  |           |
| 3.1.54 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00006598 | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00006598<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТКН-8-6 до ж/д Карбышева, 2  | 150 | 64   | 114 | подземная |
|        |                           |                |                             |   | 200 | 152  | 6   |           |
|        |                           |                |                             |   | 100 | 22   | 60  |           |
| 3.1.55 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00008133 | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00008133<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТКН-8-6 до ж/д Карбышева, 2  | 70  | 8,4  | 60  | надземная |
|        |                           |                |                             |   | 50  | 3,5  | 180 |           |
|        |                           |                |                             |   | 50  | 3,5  | 180 |           |

|        |                           |                |                             |   |   |   |  |           |
|--------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|---|--|-----------|
|        |                           |                | ГВС                         | Теплотрасса отопления и ГВС от здания гаража до хоз корпуса Ленинградское ш., 65 и от наружной стены гаража до здания для водителей       | 25                                      | 1,16  | 140                                    |           |
| 3.1.56 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007498  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00007498<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-11 до ТК11-46 ДОС119   | 100<br>70<br>50<br>70<br>50<br>50<br>25 | 22<br>8,4<br>3,5<br>8,4<br>3,5<br>3,5<br>1,16 | 60<br>60<br>18<br>44<br>22<br>22<br>22 | подземная |
| 3.1.57 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007515  | теплотрасса отопления       | инв.№00007515<br>Теплотрасса отопления от ТК11-32 до ТК11-33 (в канале) ДОС29   | 100                                     | 22  | 180                                    | подземная |
| 3.1.58 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007548  | теплотрасса отопления       | инв.№00007548<br>Теплотрасса отопления от ТК21-1 до ТК21-9 Луговая, 3   | 100                                     | 22  | 130                                    | подземная |
| 3.1.59 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007495  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00007495<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-10 до ТК11-11 ДОС115   | 100<br>70<br>50                         | 22<br>8,4<br>3,5                              | 150<br>75<br>75                        | подземная |
| 3.1.60 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007051  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00007051<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки в т/сеть в подвале Карбышева, 2 до наружной стены жилого дома Карбышева, 4   | 70<br>70                                | 8,4<br>8,4                                    | 168<br>84                              | подземная |
| 3.1.61 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007566  | теплотрасса отопления       | инв.№00007566<br>Теплотрасса отопления от ТК21-9 до ТК21-10 Луговая, 1а   | 80                                      | 13,2  | 130                                    | подземная |
| 3.1.62 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007507  | теплотрасса отопления       | инв.№00007507<br>Теплотрасса отопления от ТК11-30 в канале до ТК11-31 ДОС77   | 100                                     | 22  | 160                                    | подземная |
| 3.1.63 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00008077  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00008077<br>Теплотрасса отопления и ГВС от кот. Солнечная, 14 до точки врезки на проходную (по территории завода) и до ТК27-1        | 200<br>150<br>125                       | 152<br>64<br>40                               | 630<br>328<br>328                      | надземная |
| 3.1.64 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007239  | теплотрасса отопления       | инв.№00007239<br>Теплотрасса отопления (надземная) от здания учебной котельной Сельхоз. техникум) до КПП военной нефтебазы и до Лесной, 6 | 150<br>70                               | 64<br>8,4                                     | 204<br>200                             | надземная |
| 3.1.65 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007512  | теплотрасса отопления       | инв.№00007512<br>Теплотрасса отопления (подземная) от ТК11-31 до ТК11-32 ДОС63  | 100                                     | 22  | 162                                    | подземная |
| 3.1.66 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0019484 | теплотрасса отопления       | инв. №А0019484<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-24 до ТК9-23-1-23 у ЦТП №3-25 Алтаева, 6  | 400                                     | 930   | 180                                    | подземная |

|        |                           |                                   |                             |   |                         |                       |                    |                                     |
|--------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 3.1.67 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00005745; 00005744; 00005730 | теплотрасса отопления       | инв.№00005745; 00005744; 00005730<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-59 до ТК9-23-1-72 Новотородская, 15Б | 325<br>200<br>100       | 430<br>152<br>22      | 240<br>30<br>213   | подземная<br>надземная<br>подземная |
| 3.1.68 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00019421                    | теплотрасса отопления       | Т/расса отопления от магистрали в ж/д.Алтаева, 18 до Алтаева, 14. инв. №00019421                            | 100                     | 22                    | 86                 | подземная                           |
| 3.1.69 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00004638                    | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до детского сада Новоселов, 44 инв. №00004638                  | 80<br>40<br>32          | 13,2<br>1,94<br>1,16  | 68<br>34<br>34     | подземная                           |
| 3.1.70 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00198218                    | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 52 до жилого дома Новоселов, 50 инв. №00198218                    | 125<br>100<br>80        | 40<br>22<br>13,2      | 36<br>18<br>18     | подземная                           |
| 3.1.71 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00198218                    | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС в техподполье Новоселов, 50 инв. №00198218  | 80                      | 13,2                  | 95                 | надземная                           |
| 3.1.72 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00008450                    | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до жилого дома Новоселов, 48 инв. №00008450                    | 100<br>80<br>70         | 22<br>13,2<br>8,4     | 34<br>21<br>21     | подземная                           |
| 3.1.73 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020902                    | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС в техподполье Новоселов, 48 инв. №00020902  | 70<br>50                | 8,4<br>3,5            | 27<br>27           | надземная                           |
| 3.1.74 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0002079                    | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления от ж/д Звездная, 16 до ТК9-23-1-35-2 инв. №А0002079                                   | 150                     | 64                    | 120                | подземная                           |
| 3.1.75 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00038031; №А0003803         | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-32-3 до ул. Звездная, 15А инв. №00038031; №А0003803                 | 100<br>100<br>70        | 22<br>22<br>8,4       | 290<br>115<br>115  | подземная                           |
| 3.1.76 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00042641                    | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-16-2 до Инженерной, 15 инв. №00042641   | 100<br>50               | 22<br>3,5             | 78<br>78           | подземная                           |
| 3.1.77 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00042641                    | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и ГВС в техподполье Инженерной, 15 инв. №00042641                                     | 100<br>125<br>150<br>50 | 22<br>40<br>64<br>3,5 | 88<br>5<br>5<br>90 | надземная                           |
| 3.1.78 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00044062                    | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС от Индустриальная, 2Б до ж/д Индустриальная, 2А инв. №00044062                              | 100<br>70<br>80         | 22<br>8,4<br>13,2     | 20<br>66<br>86     | надземная                           |
| 3.1.79 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00019381                    | теплотрасса отопления       | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-21-1 до д/сада №38 Инженерная, 70 инв. №00019381                          | 80                      | 13,2                  | 134                | подземная                           |
| 3.1.80 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020906                    | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС в техподполье инв. №00020906  | 100<br>80               | 22<br>13,2            | 39<br>39           | подземная                           |

|        |                           |                             |                                |  |  |                                  |                                  |   |
|--------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 3.1.81 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00002084              | теплотрасса ГВС                | Новоселов, 32А<br>инв. №00002084<br>Теплотрасса ГВС от дома Новоселов,<br>36 до дома Новоселов, 42                                     | 80                                     | 13,2                             | 27                               | подземная   |
| 3.1.82 | Реконструкция теплотрассы | инв. №000035581             | теплотрасса отопления          | инв. №000035581<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-<br>25 до угла польеа ул. Новоселов   | 500                                    | 1690                             | 134                              | подземная   |
| 3.1.83 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005816<br>№00005815 | теплотрасса отопления и<br>ГВС | Инв. №00005816; №00005815<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС<br>от ТК9-23-1-64-7 к зданию детского<br>сада №26 ул. Н. Васильева, 73 | 100                                    | 22                               | 56                               | подземная   |
| 3.1.84 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00021557              | теплотрасса отопления и<br>ГВС | Инв. №00021557<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС<br>от ТК9-23-1-25-2 до<br>ТК9-23-1-25-3 ул. Текстильная                           | 200<br>100                             | 152<br>22                        | 80<br>42                         | подземная   |
| 3.1.85 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00021558              | теплотрасса отопления и<br>ГВС | Инв. №00021558<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС<br>от ТК9-23-1-25-3 до<br>ТК9-23-1-25-4 ул. Текстильная                           | 80<br>100                              | 13,2<br>22                       | 42<br>119                        | подземная   |
| 3.1.86 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00043586              | теплотрасса ГВС                | инв. №00043586<br>Теплотрасса ГВС в теплотрассе по<br>ул. Энтузиастов, 5   | 100<br>70                              | 22<br>3,5                        | 34<br>34                         | надземная   |
| 3.1.87 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00043583              | теплотрасса ГВС                | инв. №00043583<br>Теплотрасса ГВС в теплотрассе по<br>ул. Энтузиастов, 7   | 20                                     | 0,68                             | 82                               | надземная   |
| 3.1.88 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00043587              | теплотрасса ГВС                | инв. №00043587<br>Теплотрасса ГВС от ЦПП3-15<br>Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-3  | 125<br>80                              | 40<br>13,2                       | 9<br>9                           | подземная   |
| 3.1.89 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00043584              | теплотрасса ГВС                | инв. №00043584<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-33-3<br>Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-4  | 150<br>80                              | 64<br>13,2                       | 25<br>25                         | подземная   |
| 3.1.90 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00198216              | теплотрасса ГВС                | инв. №00198216<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-30-1 до<br>жилого дома Труда, 49   | 125<br>80                              | 40<br>13,2                       | 51<br>51                         | подземная   |
| 3.1.91 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0003505              | теплотрасса отопления          | инв. №А0003505<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-<br>16 до жилого дома Инженерная, 13   | 125                                    | 40                               | 112                              | подземная   |
| 3.1.92 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00044044              | теплотрасса отопления и<br>ГВС | Инв. №00044044<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТК9-23-15-2 до жилого дома<br>Инженерная, 16                                       | 150<br>150<br>150<br>125<br>150<br>125 | 64<br>64<br>64<br>40<br>64<br>40 | 54<br>96<br>48<br>48<br>26<br>26 | надземная<br>подземная<br>подземная<br>подземная<br>надземная |

|         |                           |                |                             |   |                            |                                   |                            |                                     |
|---------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.93  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0001986 | теплотрасса отопления и ГВС | Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ЦТП-9 до жилого дома ул. Новоселов, 19  | 125<br>100                 | 40<br>22                          | 5<br>5                     | надземная                           |
| 3.1.94  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760 | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса и трасса ГВС от дома ул. Новоселов, 17 до дома ул. Инженерная, 86   | 80                         | 13,2                              | 64                         | подземная                           |
| 3.1.95  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760 | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС в теплотрассе дома Инженерная, 86   | 80<br>70<br>50             | 13,2<br>8,4<br>3,5                | 24<br>24<br>35<br>35       | надземная<br>подземная<br>подземная |
| 3.1.96  | Реконструкция теплотрассы | инв. №00019053 | теплотрасса ГВС             | инв. №00019053<br>Теплотрасса ГВС от Инженерной, 86 до жилого дома Инженерная, 84   | 80<br>50<br>25<br>70<br>50 | 13,2<br>3,5<br>1,16<br>8,4<br>3,5 | 20<br>76<br>22<br>10<br>10 | подземная                           |
| 3.1.97  | Реконструкция теплотрассы | инв. №00005456 | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00005456<br>Теплотрасса отопления и ГВС в теплотрассе Индустриальная, 1А  | 50<br>25                   | 3,5<br>1,16                       | 76<br>22                   | подземная                           |
| 3.1.98  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00044052 | Теплотрасса ГВС             | Инв. №00044052<br>Участок теплотрассы отопления и ГВС от ул. Инженерная, 14 до ул. Инженерная, 18 (вынос т/трассы с крыши здания) | 100<br>80<br>70            | 22<br>13,2<br>8,4                 | 200<br>100<br>100          | подземная                           |
| 3.1.99  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020864 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00020864/трасса ГВС и отопления от ТК9-23-1-31-11 до Труда, 75 (гараж ГИБДД)  | 70<br>50                   | 8,4<br>3,5                        | 10<br>10                   | подземная                           |
| 3.1.100 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0003803 | теплотрасса ГВС             | Инв. №А0003803<br>Т/трасса ГВС в теплотрассе жилого дома ул. Звездная, 15А  | 100<br>50                  | 22<br>3,5                         | 60<br>30                   | надземная                           |
| 3.1.101 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00450627 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00450627<br>Т/трасса отопления и ГВС от ж/д Труда, 28 до ЦТП-20/Труда 28/   | 40                         | 1,94                              | 30                         | подземная                           |
| 3.1.102 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00001954 | теплотрасса отопления       | инв. №00001954<br>Т/трасса отопления от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневого б., 15 (Школа)  | 100<br>80<br>80            | 22<br>13,2<br>13,2                | 93<br>93<br>32             | надземная                           |
| 3.1.103 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00215815 | теплотрасса отопления       | инв. №00215815<br>Т/трасса отопления от ТК9-23-1-35-3 до Сиреневого б., 5 (Д/сад)   | 80<br>80                   | 13,2<br>13,2                      | 54<br>130                  | подземная<br>надземная              |
| 3.1.104 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00045064 | теплотрасса отопления       | инв. №00045064<br>Теплотрасса отопления от жилого   | 70                         | 8,4                               | 78                         | подземная                           |
|         |                           |                |                             |   | 70                         | 8,4                               | 70                         | подземная                           |

|         |                           |                |                             |   |                       |                          |                      |                                     |
|---------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.1.105 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00019883  | теплотрасса ГВС             | дома Труда, 22 до ТК9-23-1-48-2<br>инв.№00019883<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-2 до Алтаева, 5 и Алтаева, 7 | 80<br>50<br>100<br>50 | 13,2<br>3,5<br>22<br>3,5 | 85<br>85<br>16<br>16 | надземная<br>подземная<br>подземная |
| 3.1.106 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00019884  | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-2 до Алтаева, 9  | 80                    | 13,2                     | 30                   | подземная                           |
| 3.1.107 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00003892  | теплотрасса ГВС             | инв.№00003892<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 15а до жилого дома Звездная, 17а                      | 100<br>70             | 22<br>8,4                | 82<br>82             | надземная                           |
| 3.1.108 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00003892  | теплотрасса ГВС             | инв.№00003892<br>Теплотрасса ГВС в техподполье жилого дома Звездная, 17а  | 100<br>50             | 22<br>3,5                | 8<br>8               | надземная                           |
| 3.1.109 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00002300  | теплотрасса ГВС             | инв.№00002300<br>Теплотрасса ГВС в техподполье по ул. Юности, 3   | 80<br>40              | 13,2<br>1,94             | 9<br>9               | подземная                           |
| 3.1.110 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00450622  | теплотрасса отопления       | инв.№00450622<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-46 до ТК9-23-1-46-1 вдоль Труда, 26                          | 250                   | 275                      | 235                  | подземная                           |
| 3.1.111 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00035562 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00035562<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ЦТПЗ-9 до жилого дома ул. Новоселов, 17                 | 150<br>150            | 64<br>64                 | 32<br>63             | подземная                           |
| 3.1.112 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020862 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00020862<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-31-9 до ТК9-23-1-31-10 ул. Труда                      | 125<br>80<br>50       | 40<br>13,2<br>3,5        | 140<br>70<br>70      | подземная                           |
| 3.1.113 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020821 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00020821<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТПЗ-13 Труда, 53 до ТК9-23-1-31-1                             | 125<br>125            | 40<br>40                 | 8<br>10              | подземная                           |
| 3.1.114 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020822 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00020822<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-31-1 до ж/д Труда, 53                                      | 100<br>80<br>100      | 22<br>22                 | 10<br>52<br>23       | подземная                           |
| 3.1.115 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020822 | теплотрасса отопления       | инв.№00020822<br>Теплотрасса отопления в техподполье Труда, 53  | 76<br>100<br>80       | 8,4<br>22<br>13,2        | 23<br>28<br>64       | надземная                           |
|         |                           |                |                             |   | 50<br>40<br>100       | 3,5<br>1,94<br>22        | 82<br>40<br>28       | надземная                           |
|         |                           |                |                             |   | 80                    | 13,2                     | 64                   | надземная                           |

|         |                           |  |                             |  |     |      |      |                        |   |
|---------|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------|------|------------------------|---|
| 3.1.116 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00006795  | теплотрасса отопления       | инв.№00006795<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-45 до Труда, 35   | 70  | 8,4  | 132  | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
| 3.1.117 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00019872  | теплотрасса ГВС             | инв.№00019872<br>Теплотрасса отопления и ГВС в техподполье жилого дома Звездная, 13  | 100 | 22   | 72   | НАДЗЕМНАЯ              | - |
|         |                           |  |                             |  | 80  | 13,2 | 80   |                        |   |
|         |                           |  |                             |  | 80  | 13,2 | 84   |                        |   |
|         |                           |  |                             |  | 70  | 8,4  | 40   |                        |   |
| 3.1.118 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0001987  | теплотрасса ГВС             | инв.№А0001987<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 13 до жилого дома Звездная, 15   | 100 | 22   | 40   | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
|         |                           |  |                             |  | 80  | 13,2 | 40   |                        |   |
| 3.1.119 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00019871  | теплотрасса ГВС             | инв.№00019871<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 13 до жилого дома Звездная, 11   | 50  | 3,5  | 37   | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
|         |                           |  |                             |  | 40  | 1,94 | 37   |                        |   |
| 3.1.120 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00022071  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00022071<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП№4-1 Бастюнная, 13 до жилого дома Бастюнная, 13/22  | 50  | 3,5  | 74   | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
|         |                           |  |                             |  | 40  | 3,5  | 37   |                        |   |
|         |                           |  |                             |  | 40  | 1,94 | 37   |                        |   |
| 3.1.121 | Реконструкция теплотрассы | инв.№ 00021871   | теплотрасса отопления       | инв.№ 00021871<br>Теплотрасса отопления от от жилого дома Профсоюзная, 3 через ТК9-7-3-2-5 к Профсоюзной, 2(переход ул. Профсоюзной)   | 150 | 64   | 174  | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
| 3.1.122 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№А0002186   | теплотрасса отопления       | Инва.№А0002186<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-6-9 от набережной р Великой, 6 к ТК9-7-3-6-8 между ж/д Профсоюзная, 1-3   | 200 | 152  | 168  | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
| 3.1.123 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00004924  | теплотрасса ГВС             | инв.№00004924<br>Теплотрасса ГВС между жилого домами Стахановская, 17 и Стахановская, 19 и по техподполью ж/домов  | 50  | 3,5  | 220  | НАДЗЕМНАЯ<br>ПОДЗЕМНАЯ | - |
|         |                           |  |                             |  | 50  | 3,5  | 10   |                        |   |
| 3.1.124 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00006927  | теплотрасса ГВС             | инв.№00006927<br>Теплотрасса ГВС между жилого домами Стахановская, 19 и Стахановская, 22   | 50  | 3,5  | 60   | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
| 3.1.125 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№00204333; №00204334; №00204335; №00204336; №00204337 | теплотрасса отопления       | Инва.№00204333; №00204334; №00204335; №00204336; №00204337<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-35 до ТК9-7-3-36 до ТК9-7-3-37 возле Плехановского, 6 (ул.Кузнецкая) от ТК9-7-3-37 до ТК9-7-3-38, ТК9-7-3-38 до ТК9-7-3-39, от ТК9-7-3-39 до ТК9-7-3-40 переход Моста | 400 | 930  | 1208 | ПОДЗЕМНАЯ              | - |
|         |                           |  |                             |  | 400 | 930  | 1208 | ПОДЗЕМНАЯ              | - |

|         |                           |  |                             |   |                              |                                 |                             |           |   |
|---------|---------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| 3.1.126 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00004637  | теплотрасса ГВС             | Теплотрасса ГВС между жилого домами Металлистов, 30А Металлистов, 32А   | 50<br>40                     | 3,5<br>1,94                     | 74<br>74                    | подземная | - |
| 3.1.127 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00204338;<br>№00204339; №00043649;<br>№00436410 | теплотрасса отопления       | Инв.№00204339; 00043649; 00436410<br>Реконструкция теплотрассы с увеличением пропускной способности от ТК9-7-1-7 до ТК9-7-3-41 по ул. Индустриальной в г. Пскове  | 400                          | 930                             | 1303,4                      | подземная | - |
| 3.1.128 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00004140  | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00004140<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Плехановский пос., 67 до ТК9-7-2-7-15 возле ЦТП 4-14 Плехановский, 67   | 125<br>50                    | 40<br>3,5                       | 66<br>33                    | подземная | - |
| 3.1.129 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0001922  | теплотрасса отопления       | инв.№А0001922;<br>Теплотрасса отопления ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3 до ТК9-7-36-4  | 100                          | 22                              | 92                          | подземная | - |
| 3.1.130 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00021841;<br>№00019775; №00019772;<br>№00201424 | теплотрасса отопления       | инв.№00021841; №00019775;<br>№00201424<br>Теплотрасса отопления ул. Металлистов, 8 от ТК9-7-3-27-20 до ул. Л.Толстого, 17, от ТК9-7-3-27-18 до ТК9-7-3-27-20, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-19, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-4 | 80<br>100<br>150             | 13,2<br>22<br>64                | 32<br>190<br>142            | подземная | - |
| 3.1.131 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00436432  | теплотрасса отопления       | инв.№00436432<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-6-30 до ТК9-7-3-6-32 Карла Маркса, 5  | 150<br>70                    | 64<br>8,4                       | 66<br>32                    | подземная | - |
| 3.1.132 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0000701;<br>00192510                           | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№А0000701; 00192510<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Металлистов, 2 до ТК9-7-2-7-19 до ТК9-7-2-7-15  | 150<br>100<br>32<br>70<br>32 | 64<br>22<br>1,16<br>8,4<br>1,16 | 170<br>65<br>65<br>12<br>12 | подземная | - |
| 3.1.133 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00004294  | теплотрасса отопления       | инв.№00004294<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-1-29 до жилого дома Советская, 62 (переход ул. Советской)   | 125                          | 40                              | 126                         | подземная | - |
| 3.1.134 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00004320;<br>00004317                           | теплотрасса отопления       | инв.№00004320; 00004317<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-2-7-21 через ТК9-7-2-7-22 через ТК9-7-2-7-23 до дома Л.Толстого, 206  | 100<br>80<br>50              | 22<br>13,2<br>3,5               | 56<br>54<br>30              | подземная | - |
| 3.1.135 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00436412;<br>00436413                           | теплотрасса отопления       | инв.№00436412; 00436413<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-2-27-1 до ТК9-7-2-27-3 через ТК9-7-2-27-2 Стахановская, 4   | 300                          | 430                             | 321                         | подземная | - |
| 3.1.136 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007152;<br>00008143                           | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00007152; 00008143<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-7-2-33-3 до ТК9-7-2-33-4  | 100<br>80<br>80              | 22<br>13,2<br>13,2              | 76<br>96<br>38              | подземная | - |

|         |                           |                             |                             |  |     |      |     |           |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|------|-----|-----------|
|         |                           |                             |                             | Советская, 75; от ТК9-7-2-33-4 до ТК9-7-2-33-5 Советская, 77   | 50  | 3,5  | 38  |           |
|         |                           |                             |                             |  | 80  | 13,2 | 48  |           |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 48  | подземная |
| 3.1.137 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00046398               | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00046398<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Стахановская, 13 до ТК9-7-2-27-14-0                    | 200 | 152  | 178 | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 200 | 152  | 18  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 100 | 22   | 89  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 100 | 22   | 9   | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 98  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 9   | подземная |
| 3.1.138 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0001916               | теплотрасса отопления       | Инв.№А0001916<br>От ТК20-2-5 до ТК20-3 вдоль Рыжского пр. с переходом ул. Западной                                 | 400 | 930  | 350 | подземная |
| 3.1.139 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00006645               | теплотрасса отопления       | инв.№00006645<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-15-5 до д/сада №35 Коммунальная, 34                               | 80  | 13,2 | 180 | подземная |
| 3.1.140 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00002033               | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00002033<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Кузбасской див., 42 до жилого дома Кузбасской див., 40 | 70  | 8,4  | 40  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 70  | 8,4  | 20  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 20  | подземная |
| 3.1.141 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0001909               | теплотрасса отопления       | инв.№А0001909<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рокоссовского, 3А до жилого дома Рокоссовского, 5            | 70  | 8,4  | 50  | подземная |
| 3.1.142 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0002191               | теплотрасса ГВС             | инв.№А0002191<br>Теплотрасса ГВС от ТК20-1-12-4-1 до ТК20-1-12-4-3   | 150 | 64   | 140 | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 80  | 13,2 | 140 | подземная |
| 3.1.143 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00007169;<br>№00007170 | теплотрасса отопления       | инв.№00007169; №00007170<br>Теплотрасса отопления от ТК18-1-2 Маргелова, 19 до ТК18-1-5 Маргелова, 9               | 125 | 40   | 130 | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 100 | 22   | 60  | подземная |
| 3.1.144 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007123               | теплотрасса ГВС             | Инв.№00007123<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Космической, 1 до жилого дома Кирсанова, 10                        | 80  | 13,2 | 54  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 54  | подземная |
| 3.1.145 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00020311               | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00020311<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-4 до Кузбасской див., 42                                 | 125 | 40   | 110 | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 100 | 22   | 46  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 70  | 8,4  | 46  | подземная |
| 3.1.146 | Реконструкция теплотрассы | инв.№А0002031               | теплотрасса ГВС             | инв.№А0002031<br>Теплотрасса ГВС от Кузбасской див., 42 до Кузбасской див., 44                                     | 100 | 22   | 71  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 70  | 8,4  | 71  | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 50  | 3,5  | 100 | подземная |
|         |                           |                             |                             |  | 70  | 8,4  | 50  | подземная |
| 3.1.147 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00211819               | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00211819<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-3-4-1 до жилого дома Западной, 1А                             | 50  | 3,5  | 50  | подземная |
| 3.1.148 | Реконструкция теплотрассы | инв.№00002040               | теплотрасса отопления и ГВС | инв.№00002040  | 70  | 8,4  | 144 | подземная |

|         |                           |                                      |                             |  |                                      |  |                                      |   |  |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|         |                           |                                      | ГВС                         | Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Западная, 27 до детского сада Западная, 29  | 70                                   | 8,4                                    | 72                                   | подземная   |  |
| 3.1.149 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007137; №00007128            | теплотрасса ГВС             | инв. №00007137; №00007128<br>Теплотрасса ГВС от опуски до жилого дома Зубова, 17 через ТК18-10-1   | 50<br>150<br>100<br>150<br>100       | 3,5<br>64<br>22<br>64<br>22            | 72<br>7<br>7<br>26<br>26             | подземная   |  |
| 3.1.150 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007175; 00007065             | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00007175; 00007065<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Космическая, 1 до ТК18-14 (ГВС до угла жилого дома Мирная, 11)    | 200<br>200<br>150<br>80<br>150<br>80 | 152<br>152<br>64<br>13,2<br>64<br>13,2 | 290<br>113<br>145<br>145<br>55<br>55 | подземная<br>надземная<br>подземная<br>подземная<br>надземная |  |
| 3.1.151 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007129                       | теплотрасса ГВС             | инв. №00007129<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-20 до ТК18-11-6 Кирсанова, 11  | 50<br>40                             | 3,5<br>1,94                            | 76<br>76                             | подземная   |  |
| 3.1.152 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019168                       | теплотрасса отопления       | Инв. №00019168<br>Теплотрасса отопления от ТК20-3-8 до ТК20-1-12 Коммунальная, 45А   | 400                                  | 930                                    | 96                                   | подземная   |  |
| 3.1.153 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020163                       | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00020163<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-1 Коммунальная, 59А до ТК20-1-12-4   | 200<br>150<br>100                    | 152<br>64<br>22                        | 20<br>10<br>10                       | подземная   |  |
| 3.1.154 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019063; №А00019061; 00019062 | теплотрасса отопления и ГВС | Инв. №00019063; №А00019061; 00019062<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК 20-1-9-1 у ЦТП №1-4 Коммунальная, 77 до дома Рокоссовского, 9А | 200<br>150<br>150<br>125             | 152<br>64<br>64<br>40                  | 260<br>230<br>260<br>230             | подземная   |  |
| 3.1.155 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007084                       | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00007084<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК18-16 до жилого дома Мирная, 3  | 100<br>80<br>100<br>70<br>80<br>70   | 22<br>13,2<br>22<br>8,4<br>13,2<br>8,4 | 192<br>50<br>96<br>96<br>28<br>28    | подземная   |  |
| 3.1.156 | Реконструкция теплотрассы | инв. № 00021175                      | теплотрасса отопления       | инв. № 00021175<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-2 до ТК20-2-3 Рижский пр., 76   | 500                                  | 1690                                   | 235                                  | подземная   |  |
| 3.1.157 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00022283                       | теплотрасса отопления       | инв. №00022283<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-6-2 до ТК20-2-6-3 Юбилейная, 34  | 400                                  | 930                                    | 120                                  | подземная   |  |
| 3.1.158 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0002061                       | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №А0002061<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 до жилого дома Коммунальная, 39                                   | 100<br>70<br>50                      | 22<br>8,4<br>3,5                       | 80<br>40<br>40                       | подземная   |  |
| 3.1.159 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0003858                       | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №А0003858<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-3-6-1 до жилого дома Юбилейная, 60   | 100<br>100<br>70                     | 22<br>22<br>8,4                        | 162<br>74<br>74                      | подземная   |  |

|         |                           |   |                             |  |     |      |     |           |   |
|---------|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----|------|-----|-----------|---|
| 3.1.160 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00411001;<br>А0000411                         | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00411001; А0000411<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Печорская, 1а до школы №24 Печорская, 3 через ТК20-2-4-2  | 100 | 22   | 178 | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. №00020241<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-2-3 до жилого дома Коммунальная, 47   | 80  | 13,2 | 168 |           |   |
|         |                           |   |                             | инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-11 Рижский пр., 69 до жилого дома Рижский пр., 69  | 80  | 13,2 | 175 |           |   |
| 3.1.161 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020241                                      | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00020241<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-2-3 до жилого дома Коммунальная, 47   | 70  | 8,4  | 54  | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-11 Рижский пр., 69 до жилого дома Рижский пр., 69  | 80  | 13,2 | 27  |           |   |
| 3.1.162 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00019479                                      | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-11 Рижский пр., 69 до жилого дома Рижский пр., 69  | 50  | 3,5  | 27  | подземная | - |
| 3.1.163 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00007090                                      | теплотрасса отопления       | инв. №00007090<br>Теплотрасса отопления от ТК18-17 до ТК18-18 вдоль жилого дома Мирная, 3  | 100 | 22   | 90  | подземная | - |
| 3.1.164 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020162                                      | теплотрасса отопления       | Инв. №00020162<br>Теплотрасса от ТК20-1-12-2 до ЦТП1-1 Коммунальная, 59а   | 200 | 152  | 150 | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и ГВС по теплоподполью жилого дома Западная, 2   | 100 | 22   | 260 |           |   |
|         |                           |   |                             | инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и ГВС по теплоподполью жилого дома Западная, 2   | 100 | 22   | 130 | надземная | - |
| 3.1.165 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00021304                                      | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и ГВС по теплоподполью жилого дома Западная, 2   | 80  | 13,2 | 130 | надземная | - |
| 3.1.166 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00211814                                      | теплотрасса отопления       | инв. №00211814<br>Теплотрасса отопления от ТК20-3-6 до ЦТП 1-6 Юбилейная, 62   | 200 | 152  | 180 | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. №00019849;<br>№00198411<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-10 Западная, 8 до ТК20-3-2-5 Коммунальная, 54а   | 150 | 64   | 106 | подземная | - |
| 3.1.167 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00019849;<br>№00198411                        | теплотрасса ГВС             | инв. №00019849; №00198411<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-10 Западная, 8 до ТК20-3-2-5 Коммунальная, 54а  | 100 | 22   | 106 | подземная | - |
| 3.1.168 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00008061                                      | теплотрасса отопления       | инв. №00008061<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-4-1 в направлении ТК20-1-4-2 до дворового проезда Роковского, 4  | 300 | 430  | 220 | подземная | - |
| 3.1.169 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00002110                                      | теплотрасса ГВС             | инв. №00002110<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Западная, 2А до д/сада Западная, 2Б   | 70  | 8,4  | 82  | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. № В0002277; 00022271;<br>00022272; Я0000252<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2 котельная №20 Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-3-12 до перекрестка ул. Маршлова - Шестака | 50  | 3,5  | 82  |           |   |
| 3.1.170 | Реконструкция теплотрассы | инв. № В0002277;<br>00022271; 00022272;<br>Я0000252 | теплотрасса отопления       | инв. № В0002277; 00022271;<br>00022272; Я0000252<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2 котельная №20 Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-3-12 до перекрестка ул. Маршлова - Шестака | 400 | 930  | 188 | подземная | - |
| 3.1.171 | Реконструкция теплотрассы | инв. №А0002117                                      | теплотрасса отопления       | инв. №А0002117<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-0 до ТК20-2-1 Гаражный пр., 5  | 400 | 930  | 52  | подземная | - |
|         |                           |   |                             | инв. №00004248<br>Теплотрасса отопления и ГВС от   | 80  | 13,2 | 100 |           |   |
| 3.1.172 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00004248                                      | теплотрасса отопления и ГВС | инв. №00004248<br>Теплотрасса отопления и ГВС от   | 100 | 22   | 50  | подземная | - |

|         |                               |                             |                                |  |     |      |     |  |  |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-----|------|-----|--|--|
|         |                               |                             |                                | жилого дома Рокоссовского, 24б до<br>жилого дома Рокоссовского, 22                                   | 70  | 8,4  | 50  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00021291  | 70  | 8,4  | 50  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления и ГВС от<br>жилого дома Юбилейная, 50 до<br>жилого дома Юбилейная, 52          | 70  | 8,4  | 25  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00019551  | 50  | 3,5  | 25  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС по теплодольно<br>жилого дома Западная, 20А  | 125 | 40   | 70  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00211816  | 80  | 13,2 | 68  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС по теплодольно<br>жилого дома Юбилейная, 46  | 70  | 8,4  | 68  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00007097; 00007100  | 200 | 152  | 266 |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления от жилого<br>дома Космическая, 1 до ТК18-11-2<br>через ТК18-11-1               | 200 | 152  | 266 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№А0007151  | 100 | 22   | 124 |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления от жилого<br>дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с<br>переходом ул. Юбилейная       | 100 | 22   | 124 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00019135; №19136  | 300 | 430  | 136 |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления от ТК20-1-17<br>до ТК20-1-19 улица Юбилейная, 89<br>(переход ул. Юбилейная)    | 300 | 430  | 136 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00021141  | 250 | 275  | 62  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления от ТК12-1-В<br>до ТК12-1 около котельной №12<br>Конная, 8а                     | 250 | 275  | 62  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00002073  | 125 | 40   | 77  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС в теплодольно<br>Новоселов, 52   | 90  | 22   | 77  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00043442  | 80  | 13,2 | 76  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса отопления и ГВС от<br>ТК2-6-2-3 до Рыжского пр., 76/2                                    | 80  | 22   | 38  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№ 00002123   | 100 | 22   | 38  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС от Рыжского пр., 69<br>до Рыжского пр., 69а по теплодольно<br>ж/д Рыжский пр., 69    | 50  | 3,5  | 102 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00007068  | 40  | 1,94 | 102 |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС от ТК18-14 до<br>ТК18-16 ж/д Мирная, 11  | 150 | 64   | 34  |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00007084  | 80  | 13,2 | 34  |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС от ТК18-16 до ж/д<br>Мирная, 3 через ТК18-17   | 100 | 22   | 118 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00042292; №00042293   | 70  | 8,4  | 118 |  |  |
|         |                               |                             |                                | Теплоотраса ГВС от ТК18-16 до ж/д<br>Мирная, 3 через ТК18-17   | 70  | 8,4  | 118 |  |  |
|         |                               |                             |                                | инв.№00042292; №00042293   | 400 | 930  | 5   |  |  |
|         |                               |                             |                                | Реконструкция тепловой камеры<br>ТК20-2-10 перекресток Рыжского<br>проспекта и ул. Юбилейная (замена | 400 | 930  | 5   |  |  |
| 3.1.173 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00021291               | теплоотраса отопления и<br>ГВС | жилого дома Рокоссовского, 24б до<br>жилого дома Рокоссовского, 22                                   | 70  | 8,4  | 50  |  |  |
| 3.1.174 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00019551               | теплоотраса ГВС                | Теплоотраса ГВС по теплодольно<br>жилого дома Западная, 20А  | 80  | 13,2 | 70  |  |  |
| 3.1.175 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00211816               | теплоотраса ГВС                | Теплоотраса ГВС по теплодольно<br>жилого дома Юбилейная, 46  | 70  | 8,4  | 68  |  |  |
| 3.1.176 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00007097;<br>00007100  | теплоотраса отопления          | Теплоотраса отопления от жилого<br>дома Космическая, 1 до ТК18-11-2<br>через ТК18-11-1               | 200 | 152  | 266 |  |  |
| 3.1.177 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№А0007151               | теплоотраса отопления          | Теплоотраса отопления от жилого<br>дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с<br>переходом ул. Юбилейная       | 100 | 22   | 124 |  |  |
| 3.1.178 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00019135;<br>№00019136 | теплоотраса отопления          | Теплоотраса отопления от ТК20-1-17<br>до ТК20-1-19 улица Юбилейная, 89<br>(переход ул. Юбилейная)    | 300 | 430  | 136 |  |  |
| 3.1.179 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00021141               | теплоотраса отопления          | Теплоотраса отопления от ТК12-1-В<br>до ТК12-1 около котельной №12<br>Конная, 8а                     | 250 | 275  | 62  |  |  |
| 3.1.180 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00002073               | теплоотраса ГВС                | Теплоотраса ГВС в теплодольно<br>Новоселов, 52   | 90  | 22   | 77  |  |  |
| 3.1.181 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00043442               | теплоотраса отопления и<br>ГВС | Теплоотраса отопления и ГВС от<br>ТК2-6-2-3 до Рыжского пр., 76/2                                    | 80  | 13,2 | 76  |  |  |
| 3.1.182 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00002123               | теплоотраса отопления          | Теплоотраса ГВС от Рыжского пр., 69<br>до Рыжского пр., 69а по теплодольно<br>ж/д Рыжский пр., 69    | 50  | 3,5  | 102 |  |  |
| 3.1.183 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00007068               | теплоотраса ГВС                | Теплоотраса ГВС от ТК18-14 до<br>ТК18-16 ж/д Мирная, 11  | 150 | 64   | 34  |  |  |
| 3.1.184 | Реконструкция теплоотрасы     | инв.№00007084               | теплоотраса ГВС                | Теплоотраса ГВС от ТК18-16 до ж/д<br>Мирная, 3 через ТК18-17   | 100 | 22   | 118 |  |  |
| 3.1.185 | Реконструкция тепловой камеры | инв.№00042292;<br>№00042293 | тепловая камера                | Реконструкция тепловой камеры<br>ТК20-2-10 перекресток Рыжского<br>проспекта и ул. Юбилейная (замена | 400 | 930  | 5   |  |  |

|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
|---------|---------------------------|---------------------------|---|---|-----|------|-----|-----------|--|--|
|         |                           |                           | Трубопровода с увеличением пропускной способностью) |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.186 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00023052, №00023051 | Теплотрасса отопления и ГВС                         | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-33-5 до Энгуэнастов, 9   | 100 | 22   | 268 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 80  | 8,2  | 134 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 65  | 6,8  | 134 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
| 3.1.187 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00008785            | Теплотрасса отопления и ГВС                         | Теплотрасса отопления и ГВС врезка в надземную теплотрассу и гравит по тех.подольно ж/д пер. Машиниста, 3 до ж.дома пер. Машиниста, 7 | 100 | 22   | 48  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 150 | 64   | 20  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 125 | 40   | 146 | НАДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 100 | 11,4 | 46  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   | 90  | 10   | 102 | НАДЗЕМНАЯ |  |  |
| 80      | 8,2                       | 46                        | НАДЗЕМНАЯ   |   |     |      |     |           |  |  |
| 65      | 6,8                       | 102                       | НАДЗЕМНАЯ   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.188 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00042761            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса от жилого дома Конная, 6 до компрессора   | 200 | 152  | 200 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.189 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00021161            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса от ТК12-2-2 до ТК12-2-4 (переход ул. М.Горького) Р. Люксембург, 22  | 250 | 275  | 90  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.190 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00048064            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса от ТК10-2-4 до точки подъема ул. Чудская  | 250 | 275  | 72  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.191 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00415011            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-33 до ТК9-23-1-32 ул. Звездная - Труда  | 300 | 430  | 80  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.192 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00004384            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК3-22-5 до ТК3-22-6 ул. Л. Толстого   | 70  | 8,4  | 64  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.193 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00005765            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-86 до Зонального ш. 9А  | 70  | 8,4  | 88  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.194 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00045065            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20   | 108 | 22   | 90  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.195 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00042663            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от Инженерной, 15 до Инженерной, 13В  | 50  | 3,5  | 86  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.196 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00042661            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ЦТП Инженерная, 25 до насосной станции Инженерная, 25  | 32  | 1,16 | 82  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.197 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00020791            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневый бульвар, 11   | 150 | 64   | 36  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |
|         |                           |                           |   |   |     |      |     |           |  |  |
| 3.1.198 | Реконструкция теплотрассы | инв. №00005760            | Теплотрасса отопления                               | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-  | 70  | 8,4  | 68  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |

|  |  |                                |                             |  |   |     |      |     |           |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|--|---|-----|------|-----|-----------|--|--|--|--|
|  |  |                                |                             |  | 84 до Зональное шоссе, 11 (школа №17)   |     |      |     |           |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | инв.№00008242   |     |      |     |           |  |  |  |  |
| 3.1.199  | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00008242                  | теплотрасса отопления       |  | Внепешалочная т/трасса от ТК9-23-1-18 на пересечении ул. Атаева и ул. Инженерной до ТК9-23-1-28-1     | 150 | 64   | 6   | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | инв.№00020901   | 70  | 8,4  | 60  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления и трасса ГВС от Новоселов, 48 до Труда, 59                                      | 65  | 6,8  | 28  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.200  | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00020901                  | теплотрасса отопления и ГВС |  | инв.№00019243; инв.№00022002  | 50  | 5,8  | 28  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления от ТК3-18-4 до ТК3-18-5 Спортивная, 3А, от ТК3-18-5 до ТК3-18-19 Спортивная, 5А | 100 | 22   | 24  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.201  | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00022002<br>инв.№00019243 | теплотрасса отопления       |  | инв.№ 00002121  | 200 | 152  | 12  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления от ТК2-4 до ЦПП-11 Рязский пр., 69  | 200 | 152  | 140 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.202  | Реконструкция теплотрассы  | инв. №00002121                 | теплотрасса отопления       |  | инв.№00022084   | 400 | 930  | 48  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-17 до ТК9-7-3-18 ул. Кузнецкая                                       | 70  | 8,4  | 216 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.203  | Реконструкция теплотрассы  | инв. №00022084                 | теплотрасса отопления       |  | инв.№00020298   | 50  | 3,5  | 108 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК3-22-14 до ТК3-22-13 Октябрьский пр., 42                             | 40  | 1,94 | 108 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.204  | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00020298                  | теплотрасса отопления и ГВС |  | инв.№00020299   | 50  | 3,5  | 28  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК3-22-13 до ж/д Октябрьский пр., 42                                   | 40  | 1,94 | 28  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.205  | Реконструкция теплотрассы  | инв.№00020299                  | теплотрасса отопления и ГВС |  | инв.№00021115   | 50  | 3,5  | 56  | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления от ТК3-3 до ТК3-4 Рязский пр., 35   | 250 | 275  | 240 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.206  | Реконструкция теплотрассы  | инв. №00021115                 | теплотрасса отопления       |  | инв.№00019486   | 40  | 1,94 | 140 | ПОДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса отопления от ТК12-4-1-10 ж/д №6 ул. Госпитальная до точки Б                               | 90  | 10   | 93  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.207  | Реконструкция теплотрассы  | инв. №00019486                 | теплотрасса отопления       |  | инв.№00002006   | 50  | 5,8  | 93  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | Теплотрасса ГВС тех. подполье ул. Краснодармейская, 12  | 80  | 8,2  | 20  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| 3.1.208  | Реконструкция теплотрассы  | инв. №00002006                 | теплотрасса ГВС             |  |   | 65  | 6,8  | 20  | НАДЗЕМНАЯ |  |  |  |  |
| Итого по группе 3.1:   |  |                                |                             |  |   |     |      |     |           |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |                                |                             |  |   |     |      |     |           |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | инв.№00006748   | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |
| 3.2.1  | Замена мазутного подогревателя ПМР-64-30-М1 на котельной №9 Инженерная, 3              | инв.№00006748                  | Котельная №9                |  | Котельная №9 Инженерная, 3<br>инв.№00006748   | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | инв.№00008248   | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |
| 3.2.2  | Замена подогревателя ПП-1-76-0,7-П на ППТ-1,8-6-3-122 на котельной №9 Инженерная, 3    | №00008248                      | Котельная №9                |  | Котельная №9 Инженерная, 3<br>№00008248   | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |
|  |  |                                |                             |  | инв.00008268  | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |
| 3.2.3  | Замена паровологодогревателя ПП1-53-0,7-4 ДЖВР 6,5/13 №2 на котельной №13 Народная, 33 | Инв.00008268                   | Котельная №13               |  | Котельная №13 Народная, 33<br>Инв.00008268  | -   | -    | -   | -         |  |  |  |  |

|        |   |                       |               |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|-----------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.4  | Замена кожухотрубного подопревателя ВВП16-325х4000 на котельной №10 Ижорского бат., 24            | инв. №00002900        | Котельная №10 | Котельная №10 Ижорского бат., 24<br>инв. №00002900            | - | - | - | - | - |
| 3.2.5  | Установка теплообменника НН14ТС для подопрева хим очищенной воды на котельной №24 М.Горького, 21А | Рег.№102 100 000 992  | Котельная №24 | Котельная №24 М.Горького, 21А<br>Рег.№102 100 000 992         | - | - | - | - | - |
| 3.2.6  | Установка теплообменника НН14ТС для подопрева хим. очищ. воды на котельной №8 Борова, 26А         | инв. №00007267        | Котельная №8  | Котельная №8 Борова, 26А<br>инв. №00007267                    | - | - | - | - | - |
| 3.2.7  | Замена №1 — катнонтового фильтра Ду1500 №1 на котельной. №1 Гаражный пр., 12                      | Рег.№102 100 000 727  | Котельная №1  | Котельная №1<br>Гаражный пр., 12<br>Рег.№102 100 000 727      | - | - | - | - | - |
| 3.2.8  | Замена фильтра ХВП №- катнонтового ФИПа 1-3,0-0,6№- 1шт. На котельной №9 Инженерная, 3            | Рег. №102 100 001 813 | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 813           | - | - | - | - | - |
| 3.2.9  | Замена фильтра ХВП №- катнонтового ФИПа 1-2,0-0,6№- 1шт. Узел подпитки Новгородская, 26           | Рег. №102 100 001 820 | Узел подпитки | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. №102 100 001 820       | - | - | - | - | - |
| 3.2.10 | Замена фильтра ХВП №- катнонтового ФИПа 1-2,0-0,6№- 1шт. Узел подпитки Новгородская, 26           | Рег. №102 100 001 818 | Узел подпитки | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. №102 100 001 818       | - | - | - | - | - |
| 3.2.11 | Замена фильтра ХВП №- катнонтового ФИПа 1-2,0-0,6№- 1шт. Узел подпитки Новгородская, 26           | Рег. №102 100 001 819 | Узел подпитки | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. №102 100 001 819       | - | - | - | - | - |
| 3.2.12 | Замена охладителя выпара ОВА-8м на дезараторе №1 на котельной №9 Инженерная, 3                    | инв. №00044072        | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 3<br>инв. №00044072                  | - | - | - | - | - |
| 3.2.13 | Замена конденсатного бака на котельной №16 Ленинградское шоссе, 65                                | рег.№102 100 001 089  | Котельная №16 | Котельная №16 Ленинградское шоссе, 65<br>рег.№102 100 001 089 | - | - | - | - | - |
| 3.2.14 | Замена вакуумляторной емкости для воды V=20м³ на котельной №20 Гаражный пр., 5                    | инв. №00007307        | Котельная №20 | Котельная №20 Гаражный пр., 5<br>инв. №00007307               | - | - | - | - | - |
| 3.2.15 | Замена тепло-дульевого оборудования котла №2 КВТ-7,56 на котельной №3 Рижский пр., 43а            | Рег. №102 100 000 770 | Котельная №3  | Котельная №3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег. №102 100 000 770     | - | - | - | - | - |
| 3.2.16 | Замена тепло-дульевого оборудования на котельной №3 Рижский пр., 43а                              | Рег. №102 100 000 761 | Котельная №3  | Котельная №3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег. №102 100 000 761     | - | - | - | - | - |
| 3.2.17 | Замена тепло-дульевого оборудования на котельной №24 М.Горького, 21А                              | Рег. №102 100 000 900 | Котельная №24 | Котельная №24<br>М.Горького, 21А<br>Рег. №102 100 000 900     | - | - | - | - | - |
| 3.2.18 | Замена тепло-дульевого  | Рег. №102 100 000 910 | Котельная №24 | Котельная №24   | - | - | - | - | - |

|        |   |   |               |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
|        | оборудования на котельной №24<br>М.Г.орьково, 21А   |   |               | М.Г.орьково, 21А<br>Рег.№102 100 000 910                               |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Замена тепло-дутьевого<br>оборудования котла №1 ДЖВР6,5-<br>13 на котельной №13   | Рег.№102 100 000 905  | Котельная №13 | Котельная №13<br>ул. Народная, 33<br>Рег.№102 100 000 905              |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Замена тепло-дутьевого<br>оборудования котла №3 на<br>котельной №10 ул. Ижорского бат.,<br>24   | Рег.№102 100 001 028  | Котельная №10 | Котельная №10<br>Ижорского бат., 24<br>Рег.№102 100 001 028            |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Замена тепло-дутьевого<br>оборудования котла №1 КВГ-7,56<br>на котельной №3 Рыжский пр., 43а  | Инв. 00001507<br>Рег.№102 100 000 760                                 | Котельная №3  | Котельная №3 Рыжский пр., 43а<br>Инв. 00001507<br>Рег.№102 100 000 760 |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Замена сетевого насоса Д500-63 на<br>котельной №12 Конная, 8А   | Рег. 102 100 000 807  | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8А<br>Рег. 102 100 000 807                       |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №27 Солнечная, 14  | инв. №00007731  | Котельная №27 | Котельная №27<br>Солнечная, 14<br>инв. №00007731                       |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Замена сетевого насоса Д200/90 на<br>котельной №10 Ижорского бат., 24   | рег. №102 100 001 035   | Котельная №10 | Котельная №10<br>Ижорского бат., 24<br>рег. №102 100 001 035           |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Замена преобразователя частоты<br>P250кВт в цепь управления<br>сетевым насосом Д1630-90(год<br>выпуска 1993г) на котельной №1<br>Гаражный пр., 12 | инв. №00008669  | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражный пр., 12<br>инв. №00008669                        |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №17 Коммунальная, 22Б  | Инв. №00007338  | Котельная №17 | Котельная №17<br>Коммунальная, 22Б<br>Инв. №00007338                   |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №3 Рыжский пр., 43а  | Рег.№102 100 000 840  | Котельная №3  | Котельная №3<br>Рыжский пр., 43а<br>Рег.№102 100 000 840               |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Замена сетевых насосов на<br>котельной №24 по ул. М.Г.орьково,<br>21А   | Рег. №102 100 000 954   | Котельная №24 | Котельная №24<br>М.Г.орьково, 21А<br>Рег.№102 100 000 954              |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Замена сетевого насоса СЭ1250-140<br>на котельной №9 Инженерная, 3  | Рег. №102 100 001<br>721(2025г.)<br>рег. №102 100 001 766<br>(2026г.) | Котельная №9  | Котельная №9<br>Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 721                 |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №17 Коммунальная, 22Б  | Инв. №00007339  | Котельная №17 | Котельная №17<br>Коммунальная, 22Б<br>Инв. №00007339                   |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №3 Рыжский пр., 43а  | Рег. №102 100 000 841   | Котельная №3  | Котельная №3<br>Рыжский пр., 43а<br>Рег. №102 100 000 841              |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Замена сетевого насоса на<br>котельной №5 Чехова, 4а  | Инв. №00007864  | Котельная №5  | Котельная №5 Чехова, 4а<br>Инв. №00007864                              |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Замена сетевого насоса на   | Инв. №00007840  | Котельная №17 | Котельная №17  |  |  |  |  |  |

|        |   |  |               |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
|        | котельной №17 Коммунальная, 22Б   |  |               | Коммунальная, 22Б<br>Инд.№00007840   |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Замена сетевого насоса на котельной №3 Рижский пр., 43а                             | Рег.№102 100 000 839                         | Котельная №3  | Котельная №3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег.№102 100 000 839                       |  |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Замена сетевого насоса на котельной №15 Ленинградское ш., 11Б                       | Рег. №102 100 001 128                        | Котельная №15 | Котельная №15 Ленинградское ш., 11Б<br>Рег. №102 100 001 128                   |  |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Замена сетевого насоса с установкой СЧР на котельной №20 Гаражский пр., 5           | Инд. 00004815                                | Котельная №20 | Котельная №20 Гаражский пр., 5<br>Инд. 00004815                                |  |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Замена сетевого насоса СЭ1250-140 на котельной №9 Инженерная, 3                     | Рег. №102 100 001 766                        | Котельная №9  | Котельная №9<br>Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 766                         |  |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Установка сетевого насоса Д200/90 с СЧР на котельной №26 Д.Поземского, 124          |  | Котельная №26 | котельная №26<br>Д.Поземского, 124   |  |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Установка насосов котлового контура на котельной №11 Военный городок "Кресты", 129А | инв. №00006536                               | Котельная №11 | котельная №11 Военный городок<br>Кресты, 129А<br>инв. №00006536                |  |  |  |  |  |
| 3.2.40 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33             | Рег.№102 100 000 963                         | Котельная №13 | Котельная №13 Народная, 33<br>Рег.№102 100 000 963                             |  |  |  |  |  |
| 3.2.41 | Замена насоса повысительного ЗКМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33          | Рег.№102 100 000 932                         | Котельная №13 | Котельная №13 Народная, 33<br>Рег.№102 100 000 932                             |  |  |  |  |  |
| 3.2.42 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №12 Народная, 33             | Рег.№102 100 000 805                         | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8А<br>Рег.№102 100 000 805                               |  |  |  |  |  |
| 3.2.43 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №12 Конная, 8А               |  | Котельная №12 | Котельная №12 Коммунальная, 22Б<br>Рег.№102 100 000 776                        |  |  |  |  |  |
| 3.2.44 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №17 Коммунальная, 22Б        | Рег.№102 100 000 776                         | Котельная №17 | Котельная №17 Коммунальная, 22Б<br>Рег.№102 100 000 776                        |  |  |  |  |  |
| 3.2.45 | Замена насоса подпиточный ЗКМ65-50-160 №2 на котельной №5 Чехова, 4а                | Инд.№00004780                                | Котельная №5  | Котельная №5 Чехова, 4а<br>Инд.№00004780                                       |  |  |  |  |  |
| 3.2.46 | Замена насоса подпиточной воды КМ80-50-200 на котельной №1 Гаражский пр., 12        | Инд.№00007721                                | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражский пр., 12<br>Инд.№00007721                                |  |  |  |  |  |
| 3.2.47 | Замена насосов рециркуляции НКУ-250-125 №1 и №2 на котельной №1 Гаражский пр., 12   | Рег.№102 100 000 684<br>Рег.№102 100 000 669 | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражский пр., 12<br>Рег.№102 100 000 684<br>Рег.№102 100 000 669 |  |  |  |  |  |
| 3.2.48 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №13 Народная, 33                    | инв. №00005468                               | Котельная №13 | Котельная №13 Народная, 33<br>инв. №00005468                                   |  |  |  |  |  |
| 3.2.49 | Замена насоса рециркуляции  | инв. №00007340                               | Котельная №17 | Котельная №17 Коммунальная, 22Б  |  |  |  |  |  |

|        |  |                       |               |  |   |   |   |   |   |
|--------|--|-----------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|
| 3.2.50 | НКУ-90М на котельной №17<br>Коммунальная, 22Б<br>Замена насоса рециркуляции<br>НКУ-90М на котельной №3<br>Рижский пр., 43а | Рег. №102 100 000 785 | Котельная №3  | инв. №00007340<br>Котельная №3 Рижский пр., 43а<br>Рег. №102 100 000 785 | - | - | - | - | - |
| 3.2.51 | Замена насоса рециркуляции<br>НКУ-90М на котельной №12<br>Конная, 8а   | Рег. №102 100 000 806 | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8а<br>Рег. №102 100 000 806                        | - | - | - | - | - |
| 3.2.52 | Замена насоса рециркуляции<br>НКУ-90М на котельной №24<br>М.Горького, 21А  | Рег. №102 100 000 966 | Котельная №24 | Котельная №24 М.Горького, 21а<br>Рег. №102 100 000 966                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.53 | Замена насоса рециркуляции<br>НКУ-90М на котельной №12<br>Конная, 8а   | Рег. №102 100 000 777 | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8а<br>Рег. №102 100 000 777                        | - | - | - | - | - |
| 3.2.54 | Замена рециркуляционного насоса<br>СЭ2500-60 на котельной №9<br>Инженерная, 3  | Рег. №102 100 001 746 | Котельная №9  | Котельная №9<br>Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 746                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.55 | Замена рециркуляционного насоса<br>СЭ2500-60 на котельной №9<br>Инженерная, 3  | Рег. №102 100 001 718 | Котельная №9  | Котельная №9<br>Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 718                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.56 | Замена питательных насосов<br>паровых котлов ЦНС38-100<br>котельной №13 Народная, 33                                       | Рег. №102 100 000 935 | Котельная №13 | Котельная №13<br>ул. Народная, 33<br>Рег. №102 100 000 935               | - | - | - | - | - |
| 3.2.57 | Установка насоса ГВС АДМС3-3<br>на котельной №8 Борова, 26а  |                       | Котельная №8  | Котельная №8 Борова, 26А   | - | - | - | - | - |
| 3.2.58 | Замена насоса крепкого раствора<br>соли Х50-32-125Д на котельной<br>№1 Гаражный пр., 12                                    | Рег. №102 100 000 686 | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражный пр., 12<br>Рег. №102 100 000 686                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.59 | Установка насоса хлм. очистки на<br>котельной №23 Волкова, 3   |                       | Котельная №23 | Котельная №23<br>ул. Волкова, 3  | - | - | - | - | - |
| 3.2.60 | Замена насоса крепкого раствора<br>соли<br>Х50-32-125Д на котельной №20<br>Гаражный пр., 5                                 | Рег. №102 100 000 692 | Котельная №20 | Котельная №20 Гаражный пр., 5<br>Рег. №102 100 000 692                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.61 | Замена насоса городской воды на<br>котельной №12 Конная, 8А  | Рег. №109 000 004 435 | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8А<br>Рег. №109 000 004 435                        | - | - | - | - | - |
| 3.2.62 | Замена насоса хол. воды КМ65-50-<br>160 №1 на котельной №13<br>Народная, 33  | Рег. №102 100 000 965 | Котельная №13 | Котельная №13 Народная, 33<br>Рег. №102 100 000 965                      | - | - | - | - | - |
| 3.2.63 | Замена насоса хол. воды КМ65-50-<br>160 №2 на котельной №3 Рижский<br>пр., 43А   | Рег. №102 100 000 844 | Котельная №3  | Котельная №3 Рижский пр., 43А<br>Рег. №102 100 000 844                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.64 | Замена насоса исходной воды<br>КМ80-50-200 на котельной №20<br>Гаражный пр., 5   | Рег. №102 100 000 660 | Котельная №20 | Котельная №20 Гаражный пр., 5<br>Рег. №102 100 000 660                   | - | - | - | - | - |
| 3.2.65 | Замена насоса рабочей воды<br>КМ80-50-200 на котельной №1<br>Гаражный пр., 12  | Рег. №102 100 000 665 | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражный пр., 12<br>Рег. №102 100 000 665                   | - | - | - | - | - |

|        |  |  |               |  |   |   |   |   |   |
|--------|--|--|---------------|--|---|---|---|---|---|
| 3.2.66 | Замена регулятора давления на ГРУ на кот. №1 Гаражный пр., 12 (с разработкой проекта)  | Инд. №00002409   | Котельная №1  | Котельная №1 Гаражный пр., 12<br>Инд. №00002409  | - | - | - | - | - |
| 3.2.67 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3  | Рег. 102 100 001 867<br>Рег. 102100001868                            | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 9<br>Рег. 102 100 001 867<br>Рег. 102100001868                            | - | - | - | - | - |
| 3.2.68 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 1-5-10)                          | Рег. 102 100 001 856<br>Рег. 102 100 001 864<br>Рег. 102 100 001 859 | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 9<br>Рег. 102 100 001 856<br>Рег. 102 100 001 864<br>Рег. 102 100 001 859 | - | - | - | - | - |
| 3.2.69 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 12-17)                           | Рег. 102 100 001 865<br>Рег. 102 100 001 870                         | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 9<br>Рег. 102 100 001 865<br>Рег. 102 100 001 870                         | - | - | - | - | - |
| 3.2.70 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 4-6)                             | Рег. 102 100 001 860<br>Рег. 102 100 001 858                         | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 9<br>Рег. 102 100 001 860<br>Рег. 102 100 001 858                         | - | - | - | - | - |
| 3.2.71 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 7-18)                            | Рег. 102 100 001 861<br>Рег. 102 100 001 871                         | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 9<br>Рег. 102 100 001 861<br>Рег. 102 100 001 871                         | - | - | - | - | - |
| 3.2.72 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №24 М.Горького, 21А с корректировкой проекта              |  | Котельная №24 | Котельная №24 М.Горького, 21А  | - | - | - | - | - |
| 3.2.73 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №18 Маргелова, 2км с разработкой проекта                  |  | Котельная №18 | Котельная №18 Маргелова, 2км   | - | - | - | - | - |
| 3.2.74 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №11 Военный городок Крестя, 129А с корректировкой проекта |  | Котельная №11 | Котельная №11 Военный городок Крестя, 129А   | - | - | - | - | - |
| 3.2.75 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №12 Конная, 8А с разработкой проекта                      |  | Котельная №12 | Котельная №12 Конная, 8А   | - | - | - | - | - |
| 3.2.76 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №5 Чехова, 4А с разработкой проекта                       |  | Котельная №5  | Котельная №5 Чехова, 4А  | - | - | - | - | - |
| 3.2.77 | Замена малютного подогретеля ПМР-64-30-М1 на котельной №9 Инженерная, 3  | инв. №00006747   | Котельная №9  | Котельная №9 Инженерная, 3<br>инв. №00006747   | - | - | - | - | - |

|        |  |                |          |  |   |   |   |   |   |      |
|--------|--|----------------|----------|--|---|---|---|---|---|------|
| 3.2.78 | Техническое перевооружение ЦТП-19 Юбилейная, 34 с установкой дополнительного подогревателя         |                | ЦТП 1-19 | ЦТП №1-19 Юбилейная, 34                    | - | - | - | - | - | 2,1  |
| 3.2.79 | Техническое перевооружение ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 с установкой дополнительного подогревателя |                | ЦТП 2-21 | ЦТП №2-21 Красноармейская, 26              | - | - | - | - | - | 1,5  |
| 3.2.80 | Техническое перевооружение ЦТП 3-1 Инженерная, 8 с установкой дополнительного подогревателя        |                | ЦТП 3-1  | ЦТП №3-1 Инженерная, 8                     | - | - | - | - | - | 1,5  |
| 3.2.81 | Техническое перевооружение ЦТП 3-5 Инженерная, 25 с установкой дополнительного подогревателя       |                | ЦТП 3-5  | ЦТП №3-5 Инженерная, 25                    | - | - | - | - | - | 1,9  |
| 3.2.82 | Техническое перевооружение ЦТП 2-16 Рязский пр., 68 с установкой дополнительного подогревателя     |                | ЦТП 2-16 | ЦТП №2-16 Рязский пр., 68                  | - | - | - | - | - | 1,7  |
| 3.2.83 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного подогревателя    |                | ЦТП 2-9  | ЦТП №2-9 Р. Люксембург, 12                 | - | - | - | - | - | 2,3  |
| 3.2.84 | Техническое перевооружение ЦТП 3-27 Школьная, 2 с установкой дополнительного подогревателя         |                | ЦТП 3-27 | ЦТП №3-27 Школьная, 2                      | - | - | - | - | - | 0,7  |
| 3.2.85 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н. Васильева, 756 с установкой дополнительного подогревателя   |                | ЦТП 4-17 | ЦТП №4-17 Н.Васильева, 756                 | - | - | - | - | - | 1,7  |
| 3.2.86 | Техническое перевооружение ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 с установкой дополнительного подогревателя     |                | ЦТП 2-8  | ЦТП №2-8 Р. Люксембург, 5                  | - | - | - | - | - | 0,19 |
| 3.2.87 | Техническое перевооружение ЦТП 3-20 Труда, 28 с установкой дополнительного подогревателя           |                | ЦТП 3-20 | ЦТП №3-20 Труда, 28                        | - | - | - | - | - | 0,34 |
| 3.2.88 | Техническое перевооружение ЦТП 3-19 Труда, 24 с установкой дополнительного подогревателя           |                | ЦТП 3-19 | ЦТП №3-19 Труда, 24                        | - | - | - | - | - | 0,95 |
| 3.2.89 | Техническое перевооружение ЦТП 4-4 Октябрьский пр., 23 с установкой дополнительного подогревателя  |                | ЦТП 4-4  | ЦТП №4-4 Октябрьский пр., 23               | - | - | - | - | - | 0,9  |
| 3.2.90 | Техническое перевооружение ЦТП 1-14 Юбилейная, 87А с установкой пластичного                        | инв. №00007743 | ЦТП 1-14 | ЦТП №1-14 Юбилейная, 87А<br>инв. №00007743 | - | - | - | - | - | -    |

|         |  |  |          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         | подогревателя  |  |          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.91  | Техническое перевооружение ЦТП 1-7 Западная, 3 с установкой пластинчатого подогревателя  | инв. №А0002295                                 | ЦТП 1-7  | ЦТП №1-7 Западная, 3<br>инв. №А0002295                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.92  | Техническое перевооружение ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 с установкой пластинчатого подогревателя  | инв. №00006975                                 | ЦТП 1-16 | ЦТП №1-16 Коммунальная, 25<br>инв. №00006975                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.93  | Техническое перевооружение ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 с установкой пластинчатого подогревателя  | инв. №00006957                                 | ЦТП 1-9  | ЦТП №1-9 Юбилейная, 89<br>инв. №00006957                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.94  | Техническое перевооружение ЦТП 2-14 Госпитальная, 15А с устройством системы термометрии  |  | ЦТП 2-14 | ЦТП №2-14 Госпитальная, 15А  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.95  | Замена преобразователя частоты Р7,5кВт в цепь управления повысительным насосом ХВС ТР65-410/2 (год выпуска 2011г) на ЦТП 3-9 Новоселов, 17 | рег. №102 100 001 348                          | ЦТП 3-9  | ЦТП 3-9 Новоселов, 17<br>рег. №102 100 001 348                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.96  | Замена насоса ГВС на ЦТП №2-17 Космическая, 6  | рег. №102 100 001 461                          | ЦТП 2-17 | Космическая, 6<br>рег. №102 100 001 461                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.97  | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-9 Поселочная, 15   | инв. №А0004242                                 | ЦТП 4-9  | Поселочная, 15<br>инв. №А0004242                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.98  | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-11 Рижский пр., 69   | рег. №102 100 001 296                          | ЦТП 1-11 | Рижский пр., 69<br>рег. №102 100 001 296                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.99  | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-8 Юбилейная, 716   | рег. №102 100 001 448                          | ЦТП 1-8  | Юбилейная, 716<br>рег. №102 100 001 448                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.100 | Установка насоса ГВС на ЦТП №3-27 Школьная, 2  |  | ЦТП 3-27 | Школьная, 2  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.101 | Замена насосов ГВС на ЦТП №4-13 Ленина, 15   | рег. №102 100 001 307<br>рег. №102 100 001 228 | ЦТП 4-13 | Ленина, 15<br>рег. №102 100 001 307<br>рег. №102 100 001 228           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.102 | Замена насоса ГВС на ЦТП №3-19 Труда, 24   | рег. №102 100 001 434                          | ЦТП 3-19 | Труда, 24<br>рег. №102 100 001 434                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.103 | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-1 Бастонная, 13а   | рег. №102 100 001 309                          | ЦТП 4-1  | Бастонная, 13а<br>рег. №102 100 001 309                                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.104 | Установка насосов ГВС на ЦТП №3-5 Инженерная, 25   |  | ЦТП 3-5  | Инженерная, 25   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.105 | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-17 Н.Васильева, 75Б  | инв. №00006133                                 | ЦТП 4-17 | Н.Васильева, 75Б<br>инв. №00006133                                     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.106 | Замена насосов ХВС на ЦТП №1-2 Кузбасской див., 30А  | рег. №102 100 001 290<br>рег. №102 100 001 291 | ЦТП 1-2  | Кузбасской див., 30А<br>рег. №102 100 001 290<br>рег. №102 100 001 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.107 | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-14 Плехановский, 67  | рег. №102 100 001 356                          | ЦТП 4-14 | Плехановский, 67<br>рег. №102 100 001 356                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|         |  |   |                              |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.108 | Замена насоса ГВС на ЦТП №4-6<br>Стахановская, 8   | инв. №600005463   | ЦТП 4-6                      | Стахановская, 8<br>инв. №600005463  | - | - | - | - | - |
| 3.2.109 | Замена насосов ГВС на ЦТП №3-16<br>Школьная, 7   | Рег. №102 100 001 470<br>Рег. №102 100 001 471                          | ЦТП 3-16                     | Рег. №102 100 001 470<br>Рег. №102 100 001 471<br>Школьная, 7<br>инв. №Б0002207                       | - | - | - | - | - |
| 3.2.110 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-3<br>Коммунальная, 67  | инв. №Б0002207  | ЦТП 1-3                      | Коммунальная, 67<br>инв. №Б0002207  | - | - | - | - | - |
| 3.2.111 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-5<br>Коммунальная, 48  | Рег. №102 100 001 442   | ЦТП 1-5                      | Коммунальная, 48<br>Рег. №102 100 001 442   | - | - | - | - | - |
| 3.2.112 | Замена насоса ГВС на ЦТП №1-7<br>Западная, 3   | Рег. №102 100 001 444   | ЦТП 1-7                      | Западная, 3<br>Рег. №102 100 001 444  | - | - | - | - | - |
| 3.2.113 | Замена насосов ГВС на ЦТП №1-10<br>Западная, 8   | Инв. 00005511   | ЦТП 1-10                     | Западная, 8<br>Инв. 00005511  | - | - | - | - | - |
| 3.2.114 | Замена насосов ГВС на ЦТП №1-14<br>Юбилейная, 87А  | Рег. №102 100 001 364<br>Рег. №102 100 001 365                          | ЦТП 1-14                     | Юбилейная, 87А<br>Рег. №102 100 001 364<br>Рег. №102 100 001 365<br>Новгородская, 28<br>Инв. 00006144 | - | - | - | - | - |
| 3.2.115 | Замена насосов ГВС на ЦТП №4-18<br>Новгородская, 28  | Инв. 00006144   | ЦТП 4-18                     | Новгородская, 28<br>Инв. 00006144   | - | - | - | - | - |
| 3.2.116 | Техническое перевооружение<br>ЦТП3-29 Белнинского, 85 с<br>установкой пластинчатого<br>подогревателя   | Рег. №102 100 003 579   | ЦТП3-29 Белнинского, 85      | Белнинского, 85   | - | - | - | - | - |
| 3.2.117 | Замена циркуляционного насоса на<br>ЦТП3-26 Первомайская, 43   |   | ЦТП 3-26 Первомайская,<br>43 | Первомайская, 43  | - | - | - | - | - |
| 3.2.118 | Замена 3-х существующих<br>водогрейных котлов ПТВМ-<br>100(пиковых) мощностью<br>100Гкал/ч каждый по адресу г.<br>Псков ул. Инженерная, 3 на<br>котельной №9 | инв. №А0004407; (2027г.<br>инв. №А0004409 (2026г.)<br>А0004410 (2025г.) | Котельная №9                 | Инженерная, 3<br>инв. №А0004407; А0004409;<br>А0004410  | - | - | - | - | - |
| 3.2.119 | Замена электрооборудования на<br>существующем шпите 0/4кВ с<br>заменой трех автоматических<br>выключателей на котельной №1<br>Гаражный пр., 12               | рег. №102 100 000 717   | Котельная №1                 | Гаражный пр., 12<br>рег. №102 100 000 717   | - | - | - | - | - |
| 3.2.120 | Замена системы пожарной<br>сигнализации и системы<br>оповещения и управления<br>эвакуацией людей при пожаре<br>(СОУЭ) на котельной №9<br>Инженерная, 3а      | Рег. №102 100 001 783   | Котельная №9                 | Инженерная, 3<br>Рег. №102 100 001 783  | - | - | - | - | - |
| 3.2.121 | Замена трато-дутьевого<br>оборудования дымососа ДН12,5 на<br>котельной №20 Гаражный пр., 5   | рег. №102 100 000 598   | Котельная №20                | Гаражный пр., 5<br>рег. № 102 100 000 598   | - | - | - | - | - |
| 3.2.122 | Замена волоконного котла №1<br>КВ12,5-95 на котельной №7<br>Машиниста, 2а  | Рег. №102 100 003 635   | Котельная №7                 | пер. Машиниста, 2а<br>Рег. №102 100 003 635   | - | - | - | - | - |
| 3.2.123 | Замена коммерческого узла учета  | Рег. №102 100 003 616   | Котельная №7                 | пер. Машиниста, 2а  | - | - | - | - | - |

|         |   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|         | тепла на базе счетчиков СПТ-961 на котельной №7 пер. Машиниста, 2а  |  |                                    | пер. Машиниста, 2а<br>Рег. 102 100 003 618         |  |  |  |  |  |  |              |
| 3.2.124 | Замена ГРУ с коммерческим узлом учета газа и разработка проекта на котельной №7 пер. Машиниста, 2а                                      | Рег. №102 100 003 618                              | Котельная №7                       | пер. Машиниста, 2а<br>Рег. 102 100 003 618         |  |  |  |  |  |  |              |
| 3.2.125 | Установка преобразователя частоты Р315кВт в цепь управления сетевым насосом 1 Д630-90 (год выпуска 1993г) на котельной №9 Инженерная, 3 |  | котельная №9                       | Инженерная, 3                                      |  |  |  |  |  |  |              |
| 3.2.126 | Техническое перевооружение котельной №4 по ул. Ленинградское шоссе, 49 с установкой БМК   |  | Газовая блочно-модульная котельная | Ленинградское шоссе, 49                            |  |  |  |  |  |  |              |
| 3.2.127 | Замена блока трубной системы котла ДВБ25/4-150 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | инв. №00001004                                     | Котельная №20                      | Гаражный пр., 5<br>инв. №00001004                  |  |  |  |  |  |  |              |
| 3.2.128 | Замена блока трубной системы котла ДВР20/130 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | инв. №00000573 (2025г.)<br>инв. №00000572 (2026г.) | Котельная №20                      | инв. №00000573 (2025г.)<br>инв. №00000572 (2026г.) |  |  |  |  |  |  | 1,6          |
| 3.2.129 | Техническое перевооружение ЦТП 1-17 Алексина, 1 с заменой подогревателя   | инв. №00008300                                     | ЦТП 1-17                           | ЦТП №1-17 Алексина, 1                              |  |  |  |  |  |  | 0,4          |
| 3.2.130 | Техническое перевооружение ЦТП 2-1 Рижский пр., 29/31 с установкой дополнительного подогревателя  |  | ЦТП 2-1                            | ЦТП №2-1 Рижский пр., 29/31                        |  |  |  |  |  |  | 0,64<br>0,64 |
| 3.2.131 | Техническое перевооружение ЦТП 3-3 Инженерная, 13 с заменой подогревателя   | инв. №00008254(2024г.)<br>инв. №00008249(2025г.)   | ЦТП 3-3                            | ЦТП №3-3 Инженерная, 13                            |  |  |  |  |  |  | 0,4          |
| 3.2.132 | Техническое перевооружение ЦТП 3-4 Инженерная, 21 с установкой дополнительного подогревателя  |  | ЦТП 3-4                            | ЦТП №3-4 Инженерная, 21                            |  |  |  |  |  |  | 0,3<br>0,3   |
| 3.2.133 | Техническое перевооружение ЦТП 3-7 Инженерная, 90 с заменой подогревателя   | инв. №00008343(2024г.)<br>инв. №00008342 (2025г.)  | ЦТП 3-7                            | ЦТП №3-7 Инженерная, 90                            |  |  |  |  |  |  | 0,4          |
| 3.2.134 | Техническое перевооружение ЦТП-16 Школьная, 7 с установкой дополнительного подогревателя  |  | ЦТП 3-16                           | ЦТП №3-16 Школьная, 7                              |  |  |  |  |  |  | 1,1          |
| 3.2.135 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного подогревателя   |  | ЦТП 2-9                            | ЦТП №2-9 Р. Люксембург, 12                         |  |  |  |  |  |  | 0,9          |
| 3.2.136 | Техническое перевооружение ЦТП 2-10 Петровская, 49а с установкой дополнительного подогревателя  |  | ЦТП 2-10                           | ЦТП №2-10 Петровская, 49А                          |  |  |  |  |  |  | 2,4          |
| 3.2.137 | Техническое перевооружение  |  | ЦТП 2-17                           | ЦТП №2-17 Космическая, 6А                          |  |  |  |  |  |  |              |



|         |  |  |               |   |  |  |  |  |  |       |
|---------|--|--|---------------|---|--|--|--|--|--|-------|
|         | эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦТП2-10 Петровская, 49А  |  |               |   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.148 | Установка насоса на линии кислотной очистки котлов на котельной 26ул.Д.Поземского,124  |  | котельная №26 | Л.Поземского, 124   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.149 | Прокладка вводного электрического устройства на котельной №18 Маргелова  | инв. №000044078; №000044079                    | котельная №9  | Инженерная, 3   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.150 | Замена 2-х конденсатных баков на котельной №9 Инженерная, 3  | инв. №000005189                                | котельная №9  | Инженерная, 3   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.151 | Замена пароводяного подогревателя произвольностью 100т/ч на котельной №9 Инженерная, 3   | рег. №102 100 001 781 (2026г.)                 | котельная №9  | Инженерная, 3   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.152 | Техническое перевооружение ГРП с устройством второй линии регулирования на котельной №20 Гаражный пр., 5 с разработкой проекта | инв.00001061                                   | Котельная №20 | Гаражный пр., 5 Котельная №20                                       |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.153 | Установка солевого насоса на котельной №9 ул. Инженерная, 3  | рег.№102 100 001 749                           | котельная №9  | Инженерная, 3   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.154 | Замена насоса оборотного водоснабжения КМ100-65-200 на котельной №9 Инженерная, 3  | рег.№102 100 001 731                           | котельная №9  | Инженерная, 3   |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.155 | Замена дымооса котла №2 на котельной №12 Конная, 8А  | инв.№00007430                                  | котельная №12 | Конная, 8А  |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.156 | Замена подогревателя ХВО ННД№47 на котельной №1 Гаражный пр., 12   |  | котельная №1  | Гаражный пр., 12  |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.157 | Установка мазутного подогревателя ПМР на котельной №1 Гаражный пр., 12   |  | котельная №1  | Гаражный пр., 12  |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.158 | Установка насоса химической очистки котлов КММ-Х80-65-160/2-55-У2 под эл. дв. 7,5 кВт на котельной №1 Гаражный пр., 12         |  | котельная №1  | Гаражный пр., 12  |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.159 | Замена насосов ХВС на ЦТП №1-1 Коммунальная, 59А   | рег. №102 100 001 437<br>рег. №102 100 005 034 | ЦТП 1-1       | Коммунальная, 59А<br>рег. №102 100 001 437<br>рег. №102 100 005 034 |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.160 | Замена насоса ГВС на ЦТП2-6 Народная, 18   | рег. №102 100 001 313                          | ЦТП 2-6       | Народная, 18<br>рег. №102 100 001 313                               |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.161 | Замена насосов ГВС на ЦТП3-30 Поземского, 63   | инв. №00000909<br>рег. №102 100 005 085        | ЦТП 3-30      | Поземского, 63<br>инв. №00000909;<br>рег. №102 100 005 085          |  |  |  |  |  |       |
| 3.2.162 | Техническое перевооружение на ЦТП 2-13 Красноармейская, 1 с установкой дополнительного подогревателя                           |  | ЦТП2-13       | ЦТП №2-13 Красноармейская, 1  |  |  |  |  |  | 0,854 |
| 3.2.163 | Техническое перевооружение на ЦТП 3-26   |  | ЦТП 3-26      | ЦТП 3-26 Первомайская, 43   |  |  |  |  |  | 1,303 |



|   |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 4.4   | Абонентский VoIP-шлюз ТАУ-72.Р, ул. Спортивная, 3а            | - | Административное здание | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | - | - | - | - | - |
| 4.5   | Принтер КУОСЕРА ECOSYS P3260dpi, 2 шт., ул. Кошевого, 6       | - | Служба энергосбыта      | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошевого, 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4.6   | Принтер КУОСЕРА ECOSYS P3260dpi, 1 шт., ул. Кошевого, 6       | - | Служба энергосбыта      | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошевого, 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4.7   | Принтер КУОСЕРА ECOSYS P3260dpi, 1 шт., ул. Кошевого, 6       | - | Служба энергосбыта      | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошевого, 6 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 4 группе:  |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей  |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| Итого по 5 группе   |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической инфраструктур. |   |   |                         |  |   |   |   |   |   |   |
| 6.1   | Аппаратная платформа UserGate D200, ул. Спортивная, 3а        | - | Административное здание | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | - | - | - | - | - |
| 6.2   | Сетевая карта 4*10 Гб/с для UserGate D200, ул. Спортивная, 3а | - | Административное здание | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | - | - | - | - | - |
| 6.3   | Сервоя карта 4*10 Гб/с для UserGate D200, ул. Спортивная, 3а  | - | Административное здание | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | - | - | - | - | - |
| 6.4   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №1            | - | Котельная №1            | Гаражный проезд, 5                                 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №20           | - | Котельная №20           | Гаражный проезд, 12                                | - | - | - | - | - | - |
| 6.6   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №18           | - | Котельная №18           | ул. Маргелова, 2км                                 | - | - | - | - | - | - |
| 6.7   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №13           | - | Котельная №13           | ул. Народная 33                                    | - | - | - | - | - | - |
| 6.8   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №5            | - | Котельная №5            | ул. Чехова 4А                                      | - | - | - | - | - | - |
| 6.9   | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №17           | - | Котельная №17           | ул. Коммунальная 22Б                               | - | - | - | - | - | - |
| 6.10  | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №3            | - | Котельные № 3           | Ряжский пр., 43 А                                  | - | - | - | - | - | - |
| 6.11  | Аппаратная платформа UserGate C100, ул. Кошевого, 6           | - | Служба энергосбыта      | Отдел по расчетам с населением, ул. Кошевого 6     | - | - | - | - | - | - |
| 6.12  | Аппаратная платформа UserGate C100, ул. Труда, 26             | - | Автобаза                | ул. Труда, 26                                      | - | - | - | - | - | - |
| 6.13  | Аппаратная платформа UserGate C100, ул. Новоселов, 1          | - | Участок №6              | ул. Новоселов, 1                                   | - | - | - | - | - | - |
| 6.14  | Аппаратная платформа UserGate C100, ул. Советская, 55         | - | Участок №7              | ул. Советская, 55                                  | - | - | - | - | - | - |
| 6.15  | Аппаратная платформа UserGate                                 | - | ЦТП №1-2                | ул. Курбасовой дивизи, 30 А                        | - | - | - | - | - | - |

|      |   |   |               |                             |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 6.16 | С100 на ЦТП 1-2<br>Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 1-1 | - | ЦТП №1-1      | ул. Коммунальная 59А        | - | - | - | - | - |
| 6.17 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 3-10                   | - | ЦТП №3-10     | ул. Новоселов, 30А          | - | - | - | - | - |
| 6.18 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 2-10                   | - | ЦТП №2-10     | ул. Петровская, 49А         | - | - | - | - | - |
| 6.19 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 4-6                    | - | ЦТП №4-6      | ул. Стахановская, 8         | - | - | - | - | - |
| 6.20 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 2-7                    | - | ЦТП №2-7      | ул. Народная, д. 53         | - | - | - | - | - |
| 6.21 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 2-6                    | - | ЦТП №2-6      | ул. Народная, д. 18         | - | - | - | - | - |
| 6.22 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на ЦТП 1-8                    | - | ЦТП №1-8      | д. Юбилейная, д. 71Б        | - | - | - | - | - |
| 6.23 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №24              | - | Котельная №24 | ул. Горького 21а            | - | - | - | - | - |
| 6.24 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №12              | - | Котельная №12 | ул. Конная 8 А              | - | - | - | - | - |
| 6.25 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №2               | - | Котельная №2  | ул. Яна Райниса 54          | - | - | - | - | - |
| 6.26 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №10              | - | Котельная №10 | ул. Ижорского батальона, 24 | - | - | - | - | - |
| 6.27 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №6               | - | Котельная №26 | ул. Поземского, 124         | - | - | - | - | - |
| 6.28 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №23              | - | Котельная №23 | ул. Волкова, 3              | - | - | - | - | - |
| 6.29 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №27              | - | Котельная №27 | ул. Солнечная, 14           | - | - | - | - | - |
| 6.30 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №11              | - | Котельная №11 | Военный городок «Крестья»   | - | - | - | - | - |
| 6.31 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №15              | - | Котельная №15 | Ленинградское ш. 11         | - | - | - | - | - |
| 6.32 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №7               | - | Котельная №7  | ул. Машинаста 2А            | - | - | - | - | - |
| 6.33 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №28              | - | Котельная №28 | ул. Германа, 34             | - | - | - | - | - |
| 6.34 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100 на котельной №9               | - | Котельная №9  | ул. Инженерная 3            | - | - | - | - | - |
| 6.35 | Аппаратная платформа UserGate<br>С100, на котельной №4              | - | Узел подпитки | ул. Новгородская, 23        | - | - | - | - | - |
| 6.36 | Аппаратная платформа UserGate<br>Х10 на котельной №8                | - | Котельная №8  | ул. Боровая 26а             | - | - | - | - | - |
| 6.37 | Аппаратная платформа UserGate<br>Х10 на котельной №16               | - | Котельная №16 | Ленинградское ш. 66         | - | - | - | - | - |
| 6.38 | Аппаратная платформа UserGate<br>Х10 на ЦТП 1-17                    | - | ЦТП №1-17     | ул. Алексина, 1             | - | - | - | - | - |
| 6.39 | Аппаратная платформа UserGate                                       | - | ЦТП №2-12     | ул. Конная, 6               | - | - | - | - | - |



Продолжение таблицы

| № П/п  | Наименование мероприятия  | Описание и место расположения объекта  | Основные технические характеристики |   |  |                              |                    |                 | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |      |     |  |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|------|-----|--|
|  |                           |  | Наименование и значение показателя  | После реализации мероприятия              | Тепловая сеть                                  | Тепловая нагрузка, Гкал/час. | Планировые расходы | Всего, тыс.руб. |                       |                          | в том числе  | ПИР  | СМР |  |
| 1  | 2                         | 5  | 11                                  | 12  | 13   | 14                           | 15                 | 16              | 17                    | 18                       | 19   | 20   |     |  |
|  |                           |  | Условный диаметр, мм                | Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч | Протяженность (в одностороннем направлении), м | Способ прокладки             |                    |                 |                       |                          |  |      |     |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей  |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Итого по 1 группе:   |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей                            |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Итого по 2 группе:   |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Итого по 3 группе:   |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| Итого по 3 группе:   |                           |  | -                                   | -   | -  | -                            | -                  | -               | -                     | -                        | -  | -    |     |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |                           |  |                                     |   |  |                              |                    |                 |                       |                          |  |      |     |  |
| 3.1.1  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0042510<br>Теплотрасса ГВС от ТК5-9 (Чехова, 12) до жилого дома Народная, 22   | 175                                 | 112                                       | 64   | подземная                    | -                  | 2024            | 2024                  | 718                      | -  | 718  |     |  |
| 3.1.2  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005447<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП12-6 Народная, 18 к жилого дому Чехова, 1                                  | 200                                 | 152                                       | 84   | подземная                    | -                  | 2024            | 2024                  | 1820                     | -  | 1820 |     |  |
| 3.1.3  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с полигазопроводной трубой Д1180 до жилого дома Коммунальная, 11 | 175                                 | 112                                       | 150  | подземная                    | -                  | 2024            | 2024                  | 3396                     | -  | 3396 |     |  |
| 3.1.4  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до ТК24-16                                       | 250                                 | 275                                       | 49   | подземная                    | -                  | 2024            | 2024                  | 4061                     | -  | 4061 |     |  |
| 3.1.5  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС в теплодолье дома М.Горького, 21 и до ТК24-23                                    | 100                                 | 22  | 76   | надземная                    | -                  | 2024            | 2024                  | 2093                     | -  | 2093 |     |  |
|  |                           |  | 80                                  | 13,2                                      | 22   | надземная                    | -                  |                 |                       |                          |  |      |     |  |
|  |                           |  | 125                                 | 40  | 22   | надземная                    | -                  |                 |                       |                          |  |      |     |  |
|  |                           |  | 80                                  | 13,2                                      | 38   | надземная                    | -                  |                 |                       |                          |  |      |     |  |

|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
|--------|---------------------------|---|-----|------|-----|-----------|---|------|------|------|---|------|
| 3.1.16 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00021537<br>Теплотрасса от ТКЗ-2 в сторону Рижский пр., 39   | 50  | 3,5  | 52  | подземная | - | 2024 | 2024 | 2295 | - | 2295 |
|        |                           |   | 80  | 13,2 | 11  | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.6  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0000375<br>Теплотрасса ГВС от ТК12-5-6-3 до ТК12-5-6-4 ул. Госпитальная (около ЦТП№ 2-21)   | 50  | 3,5  | 92  | подземная | - | 2024 | 2024 | 777  | - | 777  |
|        |                           |   | 200 | 152  | 126 | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.7  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020452<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-16 Коммунальная, 25 до дорожки на терапевтический корпус городской больницы и от ТКЗ-9 до ЦТП1-16 Коммунальная, 25 | 40  | 1,94 | 92  | подземная | - | 2024 | 2024 | 777  | - | 777  |
|        |                           |   | 200 | 152  | 435 | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.8  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020452<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-16 Коммунальная, 25 до дорожки на терапевтический корпус городской больницы и от ТКЗ-9 до ЦТП1-16 Коммунальная, 25 | 150 | 94   | 190 | подземная | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   | 125 | 40   | 190 | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.9  | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00042731<br>Теплотрасса отопления от ТК12-5-1 до ТК12-5-0 Петровская, 53 (Пенсионный фонд) переход Красноармейской                                     | 200 | 152  | 57  | подземная | - | 2024 | 2024 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   | 200 | 152  | 157 | надземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.10 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00207411<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-6 до ТК-проходная Киселева 16  | 250 | 275  | 92  | подземная | - | 2024 | 2024 | 3386 | - | 3386 |
|        |                           |   | 100 | 22   | 22  | надземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.11 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008254<br>Теплотрасса ГВС в теплодлителье жилого дома М.Горького, 11 до жилого дома М.Горького, 9  | 80  | 13,2 | 22  | надземная | - | 2024 | 2024 | 438  | - | 438  |
|        |                           |   | 70  | 8,4  | 20  | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.12 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00425535<br>Теплотрасса отопления в теплодлителье ж.д. Красноармейская, 29   | 200 | 152  | 64  | надземная | - | 2025 | 2025 | 2929 | - | 2929 |
|        |                           |   | 150 | 64   | 76  | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.13 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0003321<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП2-15 до жилого дома Госпитальная, 17  | 150 | 64   | 86  | подземная | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   | 150 | 64   | 42  | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.14 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00042551<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-3 до жилого дома Госпитальная, 15А  | 125 | 40   | 42  | подземная | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   | 70  | 8,4  | 170 | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.15 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0004279<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-3 до точки врезки (переход на ППР) в сторону Госпитальная, 13А   | 70  | 8,4  | 60  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1215 | - | 1215 |
|        |                           |   | 50  | 3,5  | 90  | подземная | - |      |      |      |   |      |
| 3.1.16 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00021536<br>Теплотрасса отопления от ТКЗ-1 в сторону Рижский пр., 39   | 70  | 8,4  | 60  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1215 | - | 1215 |
|        |                           |   | 200 | 152  | 126 | подземная | - |      |      |      |   |      |

|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
|--------|---------------------------|---|-----|------|-----|-----------|---|------|------|------|---|------|
| 3.1.17 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 до ТК5-3-2   | 100 | 22   | 126 | подземная | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   | 100 | 22   | 65  |           |   |      |      |      |   |      |
|        |                           |   | 80  | 13,2 | 65  |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.18 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от дома от ТК2-16 до Петровская, 12   | 200 | 152  | 68  | подземная | - | 2025 | 2025 | 3700 | - | 3700 |
|        |                           |   | 175 | 112  | 44  |           |   |      |      |      |   |      |
|        |                           |   | 150 | 64   | 44  |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.19 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Коммунальная, 16   | 70  | 8,4  | 57  | подземная | - | 2025 | 2025 | 334  | - | 334  |
|        |                           |   | 80  | 13,2 | 103 |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.20 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00205114<br>Теплотрасса ГВС от ТК17-2 до ЦТП 2-1 Режский пр., 29/31   | 70  | 8,4  | 103 | подземная | - | 2025 | 2025 | 650  | - | 650  |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.21 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00056302; №00056308<br>Теплотрасса отопления от ТК3-7-4-1 до ТК3-8 ул. Коммунальная вдоль городской больницы коммунальная, 23 | 250 | 275  | 186 | подземная | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.22 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020755<br>Теплотрасса отопления от Народная, 41 до Народной, 43   | 200 | 152  | 96  | подземная | - | 2026 | 2026 | 1697 | - | 1697 |
|        |                           |   | 50  | 3,5  | 72  |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.23 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-2 до жилого дома Красноармейская, 20А  | 50  | 3,5  | 36  | подземная | - | 2027 | 2027 | 533  | - | 533  |
|        |                           |   | 50  | 3,5  | 36  |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.24 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №Б0000332<br>Теплотрасса отопления от ТК5-3 до Дворового проезда Красноармейская, 22   | 200 | 152  | 250 | подземная | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.25 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00021112<br>Теплотрасса отопления от ТК3-6 в сторону ТК3-5 Режский пр., 29/31   | 125 | 40   | 120 | подземная | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.26 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00022254<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-6-4 до ТК13-3 Народная, 10 (переход Народной)                                     | 250 | 275  | 120 | подземная | - | 2026 | 2026 | 3637 | - | 3637 |
|        |                           |   | 175 | 112  | 95  |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.27 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0042510<br>Теплотрасса ГВС в теплопункте дома Народная, 22  | 150 | 64   | 95  | надземная | - | 2026 | 2026 | 1606 | - | 1606 |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.28 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00207613<br>Теплотрасса отопления от ТК13-2-3-4-4 до ТК13-2-3-4-5 Юбилейная, 69   | 80  | 13,2 | 166 | подземная | - | 2027 | 2027 | 782  | - | 782  |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
| 3.1.29 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00022263<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Народная, 18 до жилого   | 100 | 22   | 32  | подземная | - | 2027 | 2027 | 259  | - | 259  |
|        |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |



|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |
|--------|---------------------------|--|-----|------|-----|-----------|---|------|------|------|---|------|
| 3.1.41 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008255<br>Теплотрасса отопления от ТК24-21 до ТК24-21Б Пароменская, 17  | 200 | 152  | 76  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2028 | 2028 | 1974 | - | 1974 |
| 3.1.42 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020515<br>Теплотрасса отопления от ТК17-1 до ТК3-5 граница раздела с котельной № 3 Рижский пр., 43а                 | 200 | 152  | 220 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
|        |                           |  | 150 | 64   | 224 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2025 | 4147 | - | 4147 |
| 3.1.43 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0000672<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК22-1 до ТК22-1-1 до ТК22-1-2-1 О.Кошерово, 12                            | 80  | 13,2 | 113 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2025 | 4147 | - | 4147 |
|        |                           |  | 50  | 3,5  | 113 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2025 | 4147 | - | 4147 |
| 3.1.44 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004806<br>Теплотрасса отопления от котельной № 10 Ижорского бат., 24 до ТК10-2-1                                   | 300 | 430  | 264 | НАДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 0    | - | 0    |
| 3.1.45 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00048066<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-6 до ТК10-2-7 ул. Ижорского бат., 5А                                      | 200 | 152  | 162 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2027 | 2759 | - | 2759 |
| 3.1.46 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020572<br>Теплотрасса отопления от ТК22-1 до ТК22-2 Первомайская, 43  | 200 | 152  | 72  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 2012 | - | 2012 |
| 3.1.47 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020568<br>Теплотрасса отопления от Школьной, 11 до ТК23-3-1-3  | 80  | 13,2 | 96  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2027 | 934  | - | 934  |
| 3.1.48 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0048065<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-5 до ТК10-2-6 ул. Ижорского бат., 5                                       | 200 | 152  | 202 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 3586 | - | 3586 |
| 3.1.49 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0003758<br>Теплотрасса отопления от ТК19-2 до жилого дома А.Невского, 3  | 70  | 8,4  | 96  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2028 | 2028 | 699  | - | 699  |
| 3.1.50 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00006917<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-7-4 до Л.Поземского, 124 (мастерские 12 училища)                         | 150 | 64   | 300 | НАДЗЕМНАЯ | - | 2028 | 2028 | 3340 | - | 3340 |
|        |                           |  | 80  | 13,2 | 7   | НАДЗЕМНАЯ | - | 2028 | 2028 | 3340 | - | 3340 |
| 3.1.51 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007463<br>Теплотрасса ГВС от ТК11-3 до ТК11-35 вдоль жилого дома ДЮС120  | 100 | 22   | 150 | НАДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 3797 | - | 3797 |
|        |                           |  | 80  | 13,2 | 150 | НАДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 3797 | - | 3797 |
| 3.1.52 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007530<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-39 до жилого дома ДЮС№ 131 через жилого дома ДЮС130А, 130 до ТК11-40 | 70  | 8,4  | 170 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1466 | - | 1466 |
|        |                           |  | 80  | 13,2 | 34  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1466 | - | 1466 |
|        |                           |  | 50  | 3,5  | 46  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1466 | - | 1466 |
|        |                           |  | 40  | 3,5  | 40  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1466 | - | 1466 |
| 3.1.53 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00006983<br>Теплотрасса отопления от ТК15-3 Ленинградское ш., 24/6 до общ.жития Ленинградское ш.,                     | 200 | 152  | 321 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2026 | 7423 | - | 7423 |
|        |                           |  | 200 | 152  | 75  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2026 | 7423 | - | 7423 |
|        |                           |  | 150 | 64   | 260 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2026 | 7423 | - | 7423 |
|        |                           |  | 150 | 64   | 42  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2026 | 7423 | - | 7423 |



|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------|--|-----|------|-----|-----------|---|------|------|-------|---|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|        |                           | (надземная) от здания учебной котельной Сельхоз техникум) до КПШ военной нефтебазы и до Лесной, 6                            |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.65 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007512<br>Теплотрасса отопления (подземная) от ТК11-31 до ТК11-32 ДПСБ3  | 100 | 22   | 162 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2028 | 2028 | 1249  | - | 1249  |  | 1249  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.66 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0019484<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-24 до ТК9-23-1-23 у ЦТП № 3-23 Алтаева, 6                                | 500 | 1690 | 180 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2028 | 8479  | - | 8479  |  | 8479  |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 200 | 152  | 240 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2027 | 10827 | - | 10827 |  | 10827 |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 200 | 152  | 30  | НАДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2027 | 213   | - | 213   |  | 213   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.67 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-59 до ТК9-23-1-72 Новороссийская, 15Б  | 100 | 22   |     | ПОДЗЕМНАЯ |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.68 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019421<br>Теплотрасса отопления от магистралей в жилом доме Алтаева, 18 до Алтаева, 14.                              | 100 | 22   | 86  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1047  | - | 1047  |  | 1047  |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.69 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00004638<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до детского сада Новоселов, 44 | 70  | 8,4  | 68  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 760   | - | 760   |  | 760   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 40  | 1,94 | 34  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 34    | - | 34    |  | 34    |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 32  | 1,16 | 34  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 34    | - | 34    |  | 34    |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.70 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00198218<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 52 до жилого дома Новоселов, 50                                  | 125 | 40   | 36  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 538   | - | 538   |  | 538   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 100 | 22   | 18  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 18    | - | 18    |  | 18    |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.71 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00198218<br>Теплотрасса ГВС в теплосполье Новоселов, 50  | 80  | 13,2 | 95  | НАДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 622   | - | 622   |  | 622   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.72 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008450<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до жилого дома Новоселов, 48   | 100 | 22   | 34  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 938   | - | 938   |  | 938   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 80  | 13,2 | 21  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 21    | - | 21    |  | 21    |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 70  | 8,4  | 21  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 21    | - | 21    |  | 21    |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.73 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020902<br>Теплотрасса ГВС в теплосполье Новоселов, 48  | 70  | 8,4  | 27  | НАДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 330   | - | 330   |  | 330   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 50  | 3,5  | 27  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 27    | - | 27    |  | 27    |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.74 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0002079<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Звездная, 16 до ТК9-23-1-35-2   | 200 | 152  | 120 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 1728  | - | 1728  |  | 1728  |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  |     |      |     |           |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.75 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00038031; №А0003803<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-32-3 до ул. Звездная, 15А                               | 125 | 40   | 290 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 3365  | - | 3365  |  | 3365  |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 100 | 22   | 115 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 115   | - | 115   |  | 115   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 100 | 22   | 115 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 922   | - | 922   |  | 922   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.76 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00042641<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-16-  | 80  | 13,2 | 78  | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 922   | - | 922   |  | 922   |  |  |  |  |  |  |
|        |                           |  | 50  | 3,5  | 78  | ПОДЗЕМНАЯ | - |      |      |       | - |       |  |       |  |  |  |  |  |  |



|        |                            |  |  |  |   |   |   |      |      |      |   |      |  |
|--------|----------------------------|--|--|--|---|---|---|------|------|------|---|------|--|
|        |                            | Теплоотрасль ГВС от ЦТП-15<br>Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-3  | 150  | 64   | 9   |   |   |      |      |      |   |      |  |
|        |                            | Инв. №000043584<br>Теплоотрасль ГВС от ТК9-23-1-33-3<br>Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-4  | 100<br>80  | 22<br>13,2                                   | 25<br>25                                    | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2025 | 2025 | 393  | - | 393  |  |
| 3.1.89 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00198216<br>Теплоотрасль ГВС от ТК9-23-1-30-1<br>до жилого дома Труда, 49  | 100<br>100   | 22<br>22                                     | 51<br>51                                    | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2025 | 2025 | 1003 | - | 1003 |  |
| 3.1.90 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №А0003505<br>Теплоотрасль отопления от ТК9-23-1-16 до жилого дома<br>Инженерная, 13   | 125  | 40   | 112   | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |  |
| 3.1.91 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00044044<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ТК9-23-15-2 до жилого дома<br>Инженерная, 16   | 150<br>150<br>150<br>125<br>150<br>125<br>125<br>100 | 64<br>64<br>64<br>40<br>40<br>40<br>40<br>22 | 54<br>96<br>48<br>48<br>26<br>26<br>5<br>70 | НАДЗЕМНАЯ<br>ПОДЗЕМНАЯ<br>ПОДЗЕМНАЯ<br>ПОДЗЕМНАЯ<br>НАДЗЕМНАЯ<br>НАДЗЕМНАЯ<br>НАДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |  |
| 3.1.92 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №А0001986<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ЦТП-9 до жилого дома<br>ул. Новоселов, 19  | 80<br>70   | 13,2<br>8,4                                  | 35  | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 865  | - | 865  |  |
| 3.1.93 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №А0000760<br>Теплоотрасль и ГВС от дома ул. Новоселов, 17 до дома<br>ул. Инженерная, 86   | 100<br>80<br>70                                      | 22<br>13,2<br>8,4                            | 120<br>60<br>60                             | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 1427 | - | 1427 |  |
| 3.1.94 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №А0000760<br>Теплоотрасль ГВС в теплоподполье<br>дома Инженерная, 86  | 80<br>70   | 13,2<br>8,4                                  | 19<br>76                                    | НАДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 1024 | - | 1024 |  |
| 3.1.95 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00019053<br>Теплоотрасль ГВС от Инженерной,<br>86 до жилого дома Инженерная,<br>84   | 50   | 3,5  | 50  | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2027 | 2027 | 421  | - | 421  |  |
| 3.1.96 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00005456<br>Теплоотрасль отопления и ГВС в<br>теплоподполье Индустриальная, 1А   | 80<br>50<br>25                                       | 13,2<br>3,5<br>1,16                          | 20<br>76<br>22                              | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |  |
| 3.1.97 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00044052<br>Участок теплоотрасли отопления<br>и ГВС от ул. Инженерная, 14 до<br>ул. Инженерная, 18 (вынос<br>т/ГВС с крыши здания) | 100<br>100<br>80                                     | 22<br>22<br>13,2                             | 92<br>92                                    | НАДЗЕМНАЯ   | - | 2026 | 2026 | 2698 | - | 2698 |  |
| 3.1.98 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00020864<br>Теплоотрасль ГВС и отопления от  | 70<br>50<br>50                                       | 8,4<br>3,5<br>3,5                            | 10<br>10<br>30                              | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2028 | 2028 | 593  | - | 593  |  |
| 3.1.99 | Реконструкция теплоотрасли | Инв. №00020864<br>Теплоотрасль ГВС и отопления от  | 50   | 3,5  | 30  | ПОДЗЕМНАЯ   | - | 2028 | 2028 | 593  | - | 593  |  |

|         |                           |   |     |      |     |           |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|---|-----|------|-----|-----------|---|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                           | ТК9-23-1-31-11 до Труда, 75<br>(гараж ГИВДУ)  | 40  | 1,94 | 30  |           |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           | Инв. №А00003803<br>Теплотрасса ГВС в теплопункте<br>жилого дома ул. Звездная, 15А                     | 100 | 22   | 93  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1457 | - | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.100 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00450627<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>жилого дома Труда, 28 до ЦТП3-<br>20/Труда 28/    | 80  | 13,2 | 93  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1457 | - | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 70  | 8,4  | 32  | подземная | - | 2027 | 2027 | 401  | - | 401  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 70  | 8,4  | 15  | подземная | - | 2027 | 2027 | 401  | - | 401  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.101 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00001954<br>Теплотрасса отопления<br>от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневого<br>6, 15 (Школа)            | 50  | 3,5  | 15  | подземная | - | 2027 | 2027 | 897  | - | 897  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 54  | подземная | - | 2027 | 2027 | 897  | - | 897  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.102 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00215815<br>Теплотрасса отопления<br>от ТК9-23-1-35-3 до Сиреневого<br>6, 15 (Школа)            | 80  | 13,2 | 130 | надземная | - | 2027 | 2027 | 527  | - | 527  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 78  | подземная | - | 2027 | 2027 | 527  | - | 527  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.103 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00045064<br>Теплотрасса отопления от жилого<br>дома Труда, 22                                   | 70  | 8,4  | 70  | подземная | - | 2026 | 2026 | 348  | - | 348  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 50  | 3,5  | 85  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1083 | - | 1083 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 50  | 3,5  | 16  | подземная | - | 2027 | 2027 | 1083 | - | 1083 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.104 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019883<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-<br>2 до Алтаева, 5                                  | 70  | 8,4  | 16  | подземная | - | 2027 | 2027 | 429  | - | 429  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 50  | 3,5  | 30  | подземная | - | 2027 | 2027 | 429  | - | 429  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 70  | 8,4  | 30  | подземная | - | 2027 | 2027 | 429  | - | 429  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.105 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019884<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-<br>2 до Алтаева, 9                                  | 50  | 3,5  | 30  | подземная | - | 2027 | 2027 | 718  | - | 718  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 100 | 22   | 35  | подземная | - | 2027 | 2027 | 718  | - | 718  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.106 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003892<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома<br>Звездная, 15а до жилого дома<br>Звездная, 17а     | 80  | 13,2 | 35  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1128 | - | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 82  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1128 | - | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 70  | 8,4  | 82  | надземная | - | 2027 | 2027 | 1128 | - | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.107 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003892<br>Теплотрасса ГВС в теплопункте<br>жилого дома Звездная, 17а                          | 100 | 22   | 8   | подземная | - | 2027 | 2027 | 132  | - | 132  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 9   | подземная | - | 2027 | 2027 | 132  | - | 132  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 9   | подземная | - | 2027 | 2027 | 132  | - | 132  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.108 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003892<br>Теплотрасса ГВС в теплопункте<br>жилого дома Звездная, 17а                          | 80  | 13,2 | 9   | подземная | - | 2027 | 2027 | 132  | - | 132  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 80  | 13,2 | 9   | подземная | - | 2027 | 2027 | 132  | - | 132  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.109 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00002300<br>Теплотрасса ГВС в теплопункте<br>по ул. Юности, 3                                   | 70  | 8,4  | 9   | подземная | - | 2028 | 2028 | 8289 | - | 8289 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 70  | 8,4  | 9   | подземная | - | 2028 | 2028 | 8289 | - | 8289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.110 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00450622<br>Теплотрасса отопления от ТК9-<br>23-1-46 до ТК9-23-1-46-1 вдоль<br>Труда, 26        | 250 | 275  | 235 | подземная | - | 2025 | 2025 | 1635 | - | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 150 | 64   | 63  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1635 | - | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 125 | 40   | 32  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1635 | - | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.111 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003562<br>Теплотрасса отопления и трасса<br>ГВС от ЦТП3-9 до жилого дома<br>ул. Новоселов, 17 | 125 | 40   | 32  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1392 | - | 1392 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |   | 125 | 40   | 32  | подземная | - | 2025 | 2025 | 1392 | - | 1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.112 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020862  | 80  | 13,2 | 140 | подземная | - | 2025 | 2025 | 1392 | - | 1392 |  |  |  |  |  |  |  |



|         |  |                  |                  |                  |           |   |      |      |        |   |        |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|---|------|------|--------|---|--------|
|         | Стахановская, 19 и по<br>техполностью жилого домам<br>Инва.№00006927   | 70               | 8,4              | 60               | ПОДЗЕМНАЯ |   | 2024 | 2024 | 851    | - | 851    |
| 3.1.124 | Теплотрасса ГВС между жилыми<br>домами Стахановская, 19 и<br>Стахановская, 22<br>Инва.№00204333; №00204334;<br>№00204335; №00204336;<br>№00204337Теплотрасса<br>отопления от ТК9-7-3-35 доТК9-<br>7-3-36 доТК9-7-3-37 возле<br>Плехановского, 6 от ТК9-7-3-37<br>до ТК9-7-3-38, ТК9-7-3-38 до<br>ТК9-7-3-39, от ТК9-7-3-39 до<br>ТК9-7-3-40 перехода Моста | 50               | 3,5              | 60               | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2024 | 2024 | 851    | - | 851    |
| 3.1.125 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00004637<br>Теплотрасса ГВС между жилыми<br>домами Металлистов, 30А<br>Металлистов, 32А<br>Инва.№00204339; 00043649;<br>00436410  | 70<br>50         | 8,4<br>3,5       | 74<br>74         | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 503    | - | 503    |
| 3.1.126 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00004140<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>увеличением пропускной<br>способностью от ТК9-7-1-7 до<br>ТК9-7-3-41 по ул.<br>Индустральной в г. Покове  | 500              | 1690             | 1265             | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2027 | 181638 | - | 181638 |
| 3.1.127 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00004140<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>жилого дома Плехановский пос.,<br>67 до ТК9-7-2-7-15 возле ЦТП 4-<br>14 Плехановский, 67<br>Инва.№00019222;<br>Теплотрасса отопления<br>ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3<br>до ТК9-7-3-64   | 70<br>70         | 8,4<br>8,4       | 66<br>33         | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 466    | - | 466    |
| 3.1.128 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00019222;<br>Теплотрасса отопления<br>ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3<br>до ТК9-7-3-64<br>Инва.№00021841; №00019775;<br>№00019772; №00201424   | 50               | 3,5              | 33               | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 466    | - | 466    |
| 3.1.129 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00019222;<br>Теплотрасса отопления<br>ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3<br>до ТК9-7-3-64<br>Инва.№00021841; №00019775;<br>№00019772; №00201424   | 100              | 22               | 92               | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2025 | 2025 | 657    | - | 657    |
| 3.1.130 | Реконструкция теплотрассы<br>Теплотрасса отопления ул.<br>Металлистов, 8 от ТК9-7-3-27-20<br>до ул. Д.Толстого, 17, от ТК9-7-3-<br>27-18 до ТК9-7-3-27-20, от ТК9-7-<br>3-27-3 до ТК9-7-3-27-19, от ТК9-<br>7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-4<br>Инва.№00436432   | 80<br>100<br>150 | 13,2<br>22<br>64 | 32<br>190<br>142 | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 2813   | - | 2813   |
| 3.1.131 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№00436432<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-<br>3-6-30 до ТК9-7-3-6-32 Кардла<br>Маркса, 5<br>Инва.№0000701; 000192510   | 125<br>70        | 40<br>8,4        | 66<br>32         | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2027 | 2027 | 1141   | - | 1141   |
| 3.1.132 | Реконструкция теплотрассы<br>Инва.№0000701; 000192510<br>Теплотрасса отопления и ГВС от  | 150<br>70        | 64<br>8,4        | 170<br>65        | ПОДЗЕМНАЯ | - | 2026 | 2026 | 0      | - | 0      |



|         |                           |   |                                       |                                      |                                      |  |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------|------|-------|---|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|         |                           | Коммунальная, 61  |                                       |                                      |                                      |  |   |      |      |       |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.143 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007169; №00007170<br>Теплотрасса отопления от ТК18-1-2 Маргелова, 19 до ТК18-1-5 Маргелова, 9                                  | 125<br>100                            | 40<br>22                             | 130<br>60                            | подземная  | - | 2024 | 2024 | 1897  | - | 1897  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.144 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007123<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Косминичская, 1 до жилого дома Кирсанова, 10   | 100<br>80                             | 22<br>13,2                           | 54<br>54                             | подземная  | - | 2024 | 2024 | 916   | - | 916   |  | 2153  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.145 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020311<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-4 до Кузбасской див., 42  | 125<br>150<br>125                     | 40<br>64<br>40                       | 110<br>46<br>46                      | подземная  | - | 2024 | 2024 | 2153  | - | 2153  |  | 1517  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.146 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0002031<br>Теплотрасса ГВС от Кузбасской див., 42 до Кузбасской див., 44  | 125<br>70                             | 40<br>8,4                            | 71<br>100                            | подземная  | - | 2024 | 2024 | 1517  | - | 1517  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.147 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00211819<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-3-4-1 до жилого дома Западная, 1А  | 70<br>70                              | 8,4<br>8,4                           | 144<br>50                            | подземная  | - | 2025 | 2025 | 661   | - | 661   |  | 661   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.148 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00002040<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Западная, 29 детского сада Западная, 29                                   | 50<br>70<br>80                        | 3,5<br>8,4<br>13,2                   | 72<br>72<br>72                       | подземная  | - | 2027 | 2027 | 917   | - | 917   |  | 450   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.149 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007137; №00007128<br>Теплотрасса ГВС от опушки до жилого дома Зюбова, 17 через ТК18-10-1                                      | 150<br>100<br>125<br>100              | 64<br>22<br>40<br>22                 | 7<br>26<br>26<br>26                  | подземная  | - | 2025 | 2025 | 450   | - | 450   |  | 0     |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.150 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007175; 00007065<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Косминичская, 1 до ТК18-14 (ГВС до угла жилого дома Мирная, 11) | 200<br>175<br>150<br>175<br>150<br>50 | 152<br>112<br>64<br>112<br>64<br>3,5 | 290<br>113<br>145<br>145<br>55<br>76 | подземная<br>надземная<br>надземная<br>надземная | - | 2025 | 2025 | 380   | - | 380   |  | 0     |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.151 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007129<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-20 до ТК18-11-6 Кирсанова, 11   | 50                                    | 3,5                                  | 76                                   | подземная  | - | 2025 | 2025 | 380   | - | 380   |  | 0     |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.152 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00019168<br>Теплотрасса отопления от ТК20-3-8 до ТК20-1-12 Коммунальная, 45А   | 400                                   | 930                                  | 96                                   | подземная  | - | 2025 | 2025 | 0     | - | 0     |  | 1632  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.153 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020163<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ШТ11-1 Коммунальная, 59А до ТК20-1-12-4   | 200<br>200<br>150                     | 152<br>152<br>64                     | 20<br>10<br>10                       | подземная  | - | 2025 | 2025 | 1632  | - | 1632  |  | 16722 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.154 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019063; №А0001906; 00019061; 00019062<br>Теплотрасса отопления и ГВС от   | 200<br>150<br>150                     | 152<br>64<br>64                      | 260<br>230<br>163                    | подземная  | - | 2026 | 2026 | 16722 | - | 16722 |  | 16722 |  |  |  |  |  |  |

|         |   |                               |                                |                             |           |   |      |      |       |   |       |
|---------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|---|------|------|-------|---|-------|
|         | ТК 20-1-9-1 у ЦТП № 1-4<br>Коммунальная, 77 до дома<br>Рокоссовского, 9А  | 150<br>150                    | 64<br>64                       | 163<br>163                  |           |   |      |      |       |   |       |
| 3.1.155 | Инв. №00007084<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТК18-16 до жилого дома Мирная,<br>3   | 100<br>80<br>100<br>100<br>80 | 22<br>13,2<br>22<br>22<br>13,2 | 192<br>50<br>96<br>28<br>28 | подземная | - | 2026 | 2026 | 0     | - | 0     |
| 3.1.156 | Инв. № 00021175<br>Теплотрасса отопления от ТК20-<br>2-2 до ТК20-2-3 Рижский пр., 76  | 500                           | 1690                           | 235                         | подземная | - | 2026 | 2026 | 10582 | - | 10582 |
| 3.1.157 | Инв. №00022283<br>Теплотрасса отопления от ТК20-<br>2-6-2 до ТК20-2-6-3 Юбилейная,<br>34  | 400                           | 930                            | 120                         | подземная | - | 2028 | 2028 | 6386  | - | 6386  |
| 3.1.158 | Инв. №А0002061<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 до<br>жилого дома Коммунальная, 39                              | 80<br>70<br>50                | 13,2<br>8,4<br>3,5             | 80<br>40<br>40              | подземная | - | 2026 | 2026 | 0     | - | 0     |
| 3.1.159 | Инв. №А0003858<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТК20-3-6-1 до жилого дома<br>Юбилейная, 60  | 125<br>125<br>100             | 40<br>40<br>22                 | 162<br>74<br>74             | подземная | - | 2026 | 2026 | 0     | - | 0     |
| 3.1.160 | Инв. №00411001; А0000411<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>жилого дома Печорская, 1а до<br>школы № 24 Печорская, 3 через<br>ТК20-2-4-2 | 100<br>80<br>70<br>50         | 22<br>13,2<br>8,4<br>3,5       | 178<br>168<br>175<br>175    | подземная | - | 2026 | 2026 | 0     | - | 0     |
| 3.1.161 | Инв. №00020241<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТК20-1-12-2-3   | 150<br>150<br>125             | 64<br>64<br>40                 | 124<br>63<br>63             | подземная | - | 2026 | 2026 | 1891  | - | 1891  |
| 3.1.162 | Инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ЦТП 1-11 Рижский пр., 69 до<br>жилого дома Рижский пр., 69                            | 80<br>80<br>70                | 13,2<br>13,2<br>8,4            | 54<br>27<br>27              | подземная | - | 2027 | 2027 | 651   | - | 651   |
| 3.1.163 | Инв. №00007090 Теплотрасса<br>отопления от ТК18-17 до ТК18-<br>18 вдоль жилого дома Мирная, 3   | 100                           | 22                             | 90                          | подземная | - | 2027 | 2027 | 392   | - | 392   |
| 3.1.164 | Инв. №00020162<br>Теплотрасса от ТК20-1-12-2 до<br>ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а  | 250                           | 275                            | 150                         | подземная | - | 2026 | 2026 | 0     | - | 0     |
| 3.1.165 | Инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и ГВС по<br>техподполью жилого дома<br>Западная, 2  | 100<br>125<br>100             | 22<br>40<br>22                 | 260<br>130<br>130           | надземная | - | 2027 | 2027 | 2473  | - | 2473  |
| 3.1.166 | Инв. №00211814  | 200                           | 152                            | 180                         | подземная | - | 2027 | 2027 | 0     | - | 0     |

|         |                           |  |                  |                   |                 |                        |      |      |       |   |       |
|---------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------|------|-------|---|-------|
| 3.1.167 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК20-3-6 до ЦТП 1-6 Юбилейная, 62<br>Инв.№00019849; №00198411<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП-10 Западная, 8 до ТК20-3-2-5 Коммунальная, 54а  | 175<br>150       | 112<br>64         | 106<br>106      | подземная              | 2027 | 2027 | 2388  | - | 2388  |
| 3.1.168 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008061<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-4-1 в направлении ТК20-1-4-2 до дворового проезда Рокоссовского, 4  | 300              | 430               | 220             | подземная              | 2028 | 2028 | 5142  | - | 5142  |
| 3.1.169 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00002110<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Западная, 2А дольца Западная, 2Б<br>Инв.№ В0002277; 0002271; 0002272; 00000252   | 70<br>50         | 8,4<br>3,5        | 82<br>82        | подземная              | 2028 | 2028 | 520   | - | 520   |
| 3.1.170 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК20-2 котельная № 20 Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-3-12 до перекрестка ул. Маргелова - Шестака<br>Инв.№А0002117<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-0 до ТК20-2-1 Гаражный пр., 5 | 500              | 1690              | 1591<br>600     | подземная<br>надземная | 2028 | 2028 | 11781 | - | 11781 |
| 3.1.171 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00004248<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Рокоссовского, 24Б до жилого дома Рокоссовского, 22  | 400<br>80<br>100 | 930<br>13,2<br>22 | 52<br>100<br>50 | подземная              | 2027 | 2027 | 8863  | - | 8863  |
| 3.1.172 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00021291<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Юбилейная, 52  | 80               | 13,2              | 50              | подземная              | 2028 | 2028 | 932   | - | 932   |
| 3.1.173 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00019551<br>Теплотрасса ГВС по теплопункту жилого дома Западная, 20А  | 70<br>100<br>80  | 8,4<br>22         | 25<br>25        | подземная              | 2026 | 2026 | 377   | - | 377   |
| 3.1.174 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00211816<br>Теплотрасса ГВС по теплопункту жилого дома Юбилейная, 46  | 100              | 22                | 68              | надземная              | 2028 | 2028 | 613   | - | 613   |
| 3.1.175 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007097; 00007100<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Кооминическая, 1 до ТК18-11-2 через ТК18-11-1  | 80               | 13,2              | 68              | надземная              | 2028 | 2028 | 506   | - | 506   |
| 3.1.176 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0007151<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с переходом ул. Юбилейная  | 150              | 64                | 266             | подземная              | 2028 | 2028 | 1528  | - | 1528  |
| 3.1.177 | Реконструкция теплотрассы |  | 100              | 22                | 124             | подземная              | 2028 | 2028 | 832   | - | 832   |

|         |                               |  |     |      |      |                    |   |      |      |      |   |      |
|---------|-------------------------------|--|-----|------|------|--------------------|---|------|------|------|---|------|
| 3.1.178 | Реконструкция теплотрассы     | Инв.№00019135; № 19136<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-17 до ТК20-1-19 улица Юбилейная, 89 (переход ул. Юбилейная)  | 300 | 430  | 136  | подземная          | - | 2024 | 2024 | 6769 | - | 6769 |
| 3.1.179 | Реконструкция теплотрассы     | Инв.№00021141<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-В до ТК12-1 около котельной № 12 Конная, 8а   | 300 | 430  | 62   | подземная          | - | 2025 | 2025 | 3206 | - | 3206 |
|         |                               |  | 150 | 64   | 77   | надземная          | - | 2024 | 2024 | 1356 | - | 1356 |
| 3.1.180 | Реконструкция теплотрассы     | Инв.№00002073<br>Теплотрасса ГВС в технополисе жилого дома Новоселов, 52   | 100 | 22   | 77   | надземная          | - | 2024 | 2024 | 452  | - | 452  |
|         |                               |  | 80  | 13,2 | 76   | подземная          | - | 2024 | 2024 | 452  | - | 452  |
|         |                               |  | 100 | 22   | 38   | подземная          | - | 2024 | 2024 | 452  | - | 452  |
| 3.1.181 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. № 00002123<br>Теплотрасса ГВС от Рязского ТК2-6-2-3 до Рязского пр., 76/2   | 100 | 22   | 38   | подземная          | - | 2024 | 2024 | 274  | - | 274  |
|         |                               |  | 50  | 3,5  | 102  | подземная          | - | 2024 | 2024 | 274  | - | 274  |
| 3.1.182 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. № 00002123<br>Теплотрасса ГВС от Рязского пр., 69 до Рязского пр., 69а по технополису жилого дома Рязский пр., 69   | 50  | 3,5  | 102  | подземная          | - | 2024 | 2024 | 274  | - | 274  |
|         |                               |  | 175 | 112  | 34   | надземная          | - | 2024 | 2024 | 901  | - | 901  |
| 3.1.183 | Реконструкция теплотрассы     | Инв.№00007068<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-14 до ТК18-16 жилого дома Мирная, 11  | 100 | 22   | 34   | надземная          | - | 2024 | 2024 | 2080 | - | 2080 |
|         |                               |  | 150 | 64   | 118  | надземная          | - | 2024 | 2024 | 2080 | - | 2080 |
| 3.1.184 | Реконструкция теплотрассы     | Инв.№00007084<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-16 до ТК18-17   | 100 | 22   | 118  | надземная          | - | 2024 | 2024 | 2080 | - | 2080 |
|         |                               |  | 100 | 22   | 118  | надземная          | - | 2024 | 2024 | 2080 | - | 2080 |
| 3.1.185 | Реконструкция тепловой камеры | Инв. №00042292; №00042293<br>Реконструкция тепловой камеры ТК20-2-10 перекресток Рязского проспекта и ул. Юбилейная (замена трубопровода с увеличением пропускной способности) | 400 | 930  | 5    | подземная в камере | - | 2024 | 2024 | 526  | - | 526  |
|         |                               |  | 70  | 8,4  | 268  | подземная          | - | 2024 | 2024 | 526  | - | 526  |
| 3.1.186 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00023052<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-33-5 до ЦТП3-15 Энтузиастов, 9  | 80  | 13,2 | 134  | подземная          | - | 2027 | 2027 | 9816 | - | 9816 |
|         |                               |  | 65  | 6,8  | 1,34 | подземная          | - | 2027 | 2027 | 9816 | - | 9816 |
| 3.1.187 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00008785<br>Теплотрасса отопления и ГВС врезка в надземную теплотрасу и транзит по тех. подполью жилого дома пер. Машиниста, 3 до жилого дома пер. Машиниста, 7          | 100 | 22   | 74   | подземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
|         |                               |  | 150 | 64   | 20   | надземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
|         |                               |  | 125 | 40   | 146  | надземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
|         |                               |  | 100 | 11,4 | 46   | надземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
|         |                               |  | 90  | 10   | 102  | надземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
|         |                               |  | 80  | 8,2  | 46   | надземная          | - | 2027 | 2027 | 2563 | - | 2563 |
| 3.1.188 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00042761<br>Теплотрасса от жилого дома   | 65  | 6,8  | 102  | надземная          | - | 2025 | 2025 | 1258 | - | 1258 |
|         |                               |  | 200 | 152  | 200  | подземная          | - | 2025 | 2025 | 1258 | - | 1258 |

|         |                           |  |     |  |      |    |           |   |  |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|-----|--|------|----|-----------|---|--|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|         |                           | Конная 6 до компенсатора   |     |  |      |    |           |   |  |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|         |                           | Инв. №00021161<br>Теплотрасса от ТК12-2-2 до ТК12-2-4 (переход ул. М.Горького) Р.Люксембург. 22                      | 250 |  | 275  | 90 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2025 | 2025 | 3887 | - | 3887 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.189 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00048064<br>Теплотрасса от ТК10-2-4 до точки подъема ул. Чувская   | 250 |  | 275  | 72 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2025 | 2025 | 2516 | - | 2516 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.190 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №000415011<br>Теплотрасса от ТК9-23-1-33 до ТК9-23-1-32 ул. Звездная - Труда                                    | 400 |  | 930  | 80 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2025 | 2025 | 6498 | - | 6498 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.191 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00004384<br>Теплотрасса отпашения от ТК3-22-5 до ТК3-22-6 ул.Д.Толстого  | 70  |  | 8,4  | 64 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2025 | 2025 | 601  | - | 601  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.192 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005765<br>Теплотрасса отпашения от ТК9-23-1-86 до Зонального ш. 9А   | 70  |  | 8,4  | 88 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2025 | 2025 | 300  | - | 300  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.193 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00045065<br>Теплотрасса отпашения от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20  | 70  |  | 8,4  | 90 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 685  | - | 685  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.194 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00004263<br>Теплотрасса отпашения от Инженерной, 15 до Инженерной, 13В   | 50  |  | 3,5  | 86 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 336  | - | 336  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.195 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00042661<br>Теплотрасса отпашения от ЦТП Инженерная, 25 до насосной станции Инженерная, 25                     | 32  |  | 1,16 | 82 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.196 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020791<br>Теплотрасса отпашения от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневый бульвар, 11                                    | 150 |  | 64   | 36 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 216  | - | 216  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.197 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005760<br>Теплотрасса отпашения от ТК9-23-1-84 до Зональное шоссе, 11 (школа №17)                            | 70  |  | 8,4  | 68 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 240  | - | 240  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.198 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008242<br>Внепашалочная т/трасса от ТК9-23-1-18 на пересечении ул. Алтаева и ул. Инженерной до ТК9-23-1-28-1 | 150 |  | 64   | 6  | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 1962 | - | 1962 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.199 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020901<br>Теплотрасса отпашения и трасса ГВС от Новоселов, 48 до Труда, 59                                   | 70  |  | 8,4  | 60 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  |      |      |      | - |      |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |  |     |  | 6,8  | 28 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 354  | - | 354  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.200 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019243; инв. №00022002<br>Теплотрасса отпашения от ТК3-18-4 до ТК3-18-5 Спортивная, 3А,                      | 50  |  | 5,8  | 28 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  |      |      |      | - |      |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |  | 100 |  | 22   | 12 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  | 2026 | 2026 | 884  | - | 884  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.201 | Реконструкция теплотрассы |  | 200 |  | 152  | 24 | ПОДЗЕМНАЯ | - |  |      |      |      | - |      |  |  |  |  |  |  |

|   |  |   |     |      |     |           |   |      |      |        |   |        |
|---|--|---|-----|------|-----|-----------|---|------|------|--------|---|--------|
| 3.1.202   | Реконструкция теплотрассы  | от ТКЗ-18-5 до ТКЗ-18-19<br>Спортивная, 5А<br>инв. № 00002121                                     | 200 | 152  | 140 | подземная | - | 2026 | 2026 | 965    | - | 965    |
| 3.1.203   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления от ТКЗ-4<br>до ЦТП1-11 Рыжский пр., 69<br>инв. №00022084                    | 400 | 930  | 48  | подземная | - | 2026 | 2026 | 3066   | - | 3066   |
| 3.1.204   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления от ТКЗ-7-<br>3-17 до ТКЗ-7-3-18 ул. Кузнецкая<br>инв. №00020298             | 70  | 8,4  | 216 | подземная | - | 2026 | 2026 | 1856   | - | 1856   |
| 3.1.205   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТКЗ-22-14 до ТКЗ-22-13<br>Октябрьский пр., 42<br>инв. №00020299 | 50  | 3,5  | 56  | подземная | - | 2026 | 2026 | 730    | - | 730    |
| 3.1.206   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТКЗ-22-13 до ж/д Октябрьский<br>пр., 42<br>инв. №00021115       | 50  | 3,5  | 28  | подземная | - | 2026 | 2026 | 6472   | - | 6472   |
| 3.1.207   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления от ТКЗ-3<br>до ТКЗ-4 Рыжский пр., 35<br>инв. №00019486                      | 250 | 275  | 240 | подземная | - | 2026 | 2026 | 6472   | - | 6472   |
| 3.1.208   | Реконструкция теплотрассы  | Теплотрасса отопления от ТК12-<br>4-1-10 ж/д №6 ул. Госпитальная<br>до точки Б<br>инв. №0000206   | 40  | 1,94 | 140 | подземная | - | 2026 | 2026 | 525    | - | 525    |
|   |  | Теплотрасса ГВСа тех. подполье<br>ул. Красноармейская, 12<br>инв. №00000206                       | 90  | 10   | 93  | надземная | - | 2026 | 2026 | 950    | - | 950    |
|   |  |   | 50  | 5,8  | 93  | надземная | - | 2026 | 2026 | 950    | - | 950    |
|   |  |   | 80  | 8,2  | 20  | надземная | - | 2026 | 2026 | 619650 | 0 | 619650 |
|   |  |   | 65  | 6,8  | 20  | надземная | - | 2026 | 2026 | 619650 | 0 | 619650 |
| Итого по группе 3.1:  |  |   |     |      |     |           |   |      |      |        |   |        |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |   |     |      |     |           |   |      |      |        |   |        |
| 3.2.1   | Замена мазутного<br>подогревателя ПМР-64-30-М1<br>на котельной №9 Инженерная,<br>3                         | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>инв. №0006748  | -   | -    | -   | -         | - | 2028 | 2028 | 5449   | - | 5449   |
| 3.2.2   | Замена подогревателя ПП1-1-76-<br>0,7-П на ППТ1-1,8-6-3-12/2 на<br>котельной №9 Инженерная, 3              | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>инв. №0008248  | -   | -    | -   | -         | - | 2028 | 2028 | 0      | - | 0      |
| 3.2.3   | Замена пароводоподогревателя<br>ПП1-53-0,7-4 ДКВР 6,5/13 №2<br>на котельной №13 Народиная, 33              | Котельная № 13 Народиная, 33<br>инв. №0008268   | -   | -    | -   | -         | - | 2024 | 2024 | 885    | - | 885    |
| 3.2.4   | Замена кожухотрубного<br>подогревателя ВВП16-<br>325x4000 на котельной №10<br>Ижорского бат., 24           | Котельная № 10 Ижорского бат.,<br>24<br>инв. №0002900   | -   | -    | -   | -         | - | 2026 | 2026 | 638    | - | 638    |
| 3.2.5   | Установка теплообменника<br>НН14ТС для подогрева хим<br>очищенной воды на котельной<br>№24 М.Горького, 21А | Котельная № 24 М.Горького, 21А<br>Рег. № 102 100 000 992  | -   | -    | -   | -         | - | 2027 | 2027 | 381    | - | 381    |
| 3.2.6   | Установка теплообменника   | Котельная № 8 Боровая, 26А  | -   | -    | -   | -         | - | 2028 | 2028 | 458    | - | 458    |

|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |   |      |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|---|------|
|        | НН14ТС для подогрева хлм. очнш. воды на котельной №8 Боровая, 26А                           | Инв. №00007267   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |   |      |
| 3.2.7  | Замена №8 — катнонитового фильтра Ду1500 №1 на котельной №1 Гаражский пр., 12               | Котельная № 1<br>Гаражский пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 727     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 1326 | - | 1326 |
| 3.2.8  | Замена фильтра ХВП На-катнонитового ФИПА 1-3-0-0.6На-1шт. На котельной №9 Инженерная, 3     | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 813            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 4921 | - | 4921 |
| 3.2.9  | Замена фильтра ХВП На-катнонитового ФИПА 1-2-0-0.6На-1шт. Узел подпитки Новгородская, 26    | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. № 102 100 001 820         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.10 | Замена фильтра ХВП На-катнонитового ФИПА 1-2-0-0.6На-1шт. Узел подпитки Новгородская, 26    | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. № 102 100 001 818         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 0    | - | 0    |
| 3.2.11 | Замена фильтра ХВП На-катнонитового ФИПА 1-2-0-0.6На-1шт. Узел подпитки Новгородская, 26    | Узел подпитки Новгородская, 26<br>Рег. № 102 100 001 819         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 0    | - | 0    |
| 3.2.12 | Замена охладителя выпара ОВА-8м на дезараторе №1 на котельной №9 Инженерная, 3              | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>Инв. №00044072                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 202  | - | 202  |
| 3.2.13 | Замена конденсатного бака на котельной №16 Ленинградское шоссе, 65                          | Котельная № 16 Ленинградское шоссе, 65<br>Рег. № 102 100 001 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2298 | - | 2298 |
| 3.2.14 | Замена аккумуляторной емкости для воды V=20м <sup>3</sup> на котельной №20 Гаражский пр., 5 | Котельная № 20 Гаражский пр., 5<br>Инв. №00007307                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 1041 | - | 1041 |
| 3.2.15 | Замена тгпо-дульевого оборудования котла №2 КВГ-7,56 на котельной №3 Рижский пр., 43а       | Котельная № 3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег. № 102 100 000 770      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 349  | - | 349  |
| 3.2.16 | Замена тгпо-дульевого оборудования на котельной №3 Рижский пр., 43а                         | Котельная № 3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег. № 102 100 000 761      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 214  | - | 214  |
| 3.2.17 | Замена тгпо-дульевого оборудования на котельной №24 М.Горького, 21А                         | Котельная № 24<br>М.Горького, 21А<br>Рег. № 102 100 000 900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 212  | - | 212  |
| 3.2.18 | Замена тгпо-дульевого оборудования на котельной №24 М.Горького, 21А                         | Котельная № 24<br>М.Горького, 21А<br>Рег. № 102 100 000 910      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 350  | - | 350  |
| 3.2.19 | Замена тгпо-дульевого оборудования котла №1 ДКВР6,5-13 на котельной №13                     | Котельная № 13<br>ул. Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 905     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 326  | - | 326  |
| 3.2.20 | Замена тгпо-дульевого   | Котельная № 10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 306  | - | 306  |



|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|
| 3.2.35 | Замена сетевого насоса на котельной №15 Ленинградское ш., 11Б                       | Котельная №15 Ленинградское ш., 11Б<br>рег. № 102 100 001 128                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 259  | - | 259  |
| 3.2.36 | Замена сетевого насоса с установкой СЧР на котельной №20 Гаражский пр., 5           | Котельная № 20 Гаражский пр., 5<br>Инв. №00004815                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 933  | - | 933  |
| 3.2.37 | Замена сетевого насоса СЭ1250-140 на котельной №9 Инженерная, 3                     | Котельная № 9<br>Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 766                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 5196 | - | 5196 |
| 3.2.38 | Установка сетевого насоса Д200/90 с СЧР на котельной №26 Л.Поземского, 124          | Котельная № 26<br>Л.Поземского, 124   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 1226 | - | 1226 |
| 3.2.39 | Установка насосов котлового контура на котельной №11 Военный городок "Кресты", 129А | котельная № 11 Военный городок Кресты, 129А<br>Инв. №00006536                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 843  | - | 843  |
| 3.2.40 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33             | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 963                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 102  | - | 102  |
| 3.2.41 | Замена насоса повысительного ЗКМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33          | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 932                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 102  | - | 102  |
| 3.2.42 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №13 Народная, 33             | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 964                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 102  | - | 102  |
| 3.2.43 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №12 Конная, 8А               | Котельная № 12 Конная, 8А<br>Рег. № 102 100 000 805                                 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 134  | - | 134  |
| 3.2.44 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 №2 на котельной №17 Коммунальная, 22Б        | Котельная № 17 Коммунальная, 22Б<br>Рег. № 102 100 000 776                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 147  | - | 147  |
| 3.2.45 | Замена насоса подпиточный ЗКМ65-50-160 №2 на котельной №5 Чехова, 4а                | Котельная № 5 Чехова, 4а<br>Инв. №00004780  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 121  | - | 121  |
| 3.2.46 | Замена насоса подпиточной воды КМ80-50-200 на котельной №1 Гаражский пр., 12        | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Инв. №00007721                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 219  | - | 219  |
| 3.2.47 | Замена насосов рециркуляции НКУ-250-125 №1 и №2 на котельной №1 Гаражский пр., 12   | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 684<br>Рег. № 102 100 000 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 | 797  | - | 797  |
| 3.2.48 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №13 Народная, 33                    | Котельная № 13 Народная, 33<br>Инв. №00005468                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 461  | - | 461  |
| 3.2.49 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №17 Коммунальная, 22Б               | Котельная № 17 Коммунальная, 22Б<br>Инв. №00007340                                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 486  | - | 486  |

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|
| 3.2.50 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №3 Рижский пр., 43а               | Котельная № 3 Рижский пр., 43а<br>Рег. № 102 100 000 785  | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.51 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №12 Конная, 8а                    | Котельная № 12 Конная, 8а<br>Рег. № 102 100 000 806       | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 507  | - | 507  |
| 3.2.52 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №24 М.Горького, 21А               | Котельная № 24 М.Горького, 21а<br>Рег. № 102 100 000 966  | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 529  | - | 529  |
| 3.2.53 | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной №12 Конная, 8а                    | Котельная № 12 Конная, 8а<br>Рег. № 102 100 000 777       | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 529  | - | 529  |
| 3.2.54 | Замена рециркуляционного насоса СЭ2500-60 на котельной №9 Инженерная, 3           | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 746     | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.55 | Замена рециркуляционного насоса СЭ2500-60 на котельной №9 Инженерная, 3           | Котельная № 9 Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 718     | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 5223 | - | 5223 |
| 3.2.56 | Замена питательных насосов паровых котлов ЦНСГ38-100 котельной №13 Народная, 33   | Котельная № 13 ул. Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 935 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 193  | - | 193  |
| 3.2.57 | Установка насоса ГВС ЦМС32-3 на котельной №8 Борова, 26а                          | Котельная № 8 Борова, 26А<br>Инв.№00007258                | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 180  | - | 180  |
| 3.2.58 | Замена насоса крепкого раствора соли Х50-32-125Д на котельной №1 Гаражный пр., 12 | Котельная № 1 Гаражный пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 686  | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.59 | Установка насоса хим. очистки на котельной №23 Волкова, 3                         | Котельная № 23 ул.Волкова, 3                              | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 152  | - | 152  |
| 3.2.60 | Замена насоса крепкого раствора соли Х50-32-125Д на котельной №20 Гаражный пр., 5 | Котельная № 20 Гаражный пр., 5<br>Рег. № 102 100 000 692  | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.61 | Замена насоса городской воды на котельной №12 Конная, 8А                          | Котельная № 12 Конная, 8А<br>Рег.№ 109 000 004 435        | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0    | - | 0    |
| 3.2.62 | Замена насоса хол. воды КМ65-50-160 №1 на котельной №13 Народная, 33              | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег.№ 102 100 000 965      | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 121  | - | 121  |
| 3.2.63 | Замена насоса хол. воды КМ65-50-160 №2 на котельной №3 Рижский пр., 43А           | Котельная № 3 Рижский пр., 43А<br>Рег.№ 102 100 000 844   | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 121  | - | 121  |
| 3.2.64 | Замена насоса исходной воды КМ80-50-200 на котельной №20 Гаражный пр., 5          | Котельная № 20 Гаражный пр., 5<br>Рег. № 102 100 000 660  | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 195  | - | 195  |
| 3.2.65 | Замена насоса рабочей воды КМ80-50-200 на котельной №1 Гаражный пр., 12           | Котельная № 1 Гаражный пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 665  | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 201  | - | 201  |

|        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|
| 3.2.66 | Замена регулятора давления на ГРУ на кот. №1 Гаражный пр., 12 (с разработкой проекта)  | Котельная № 1 Гаражный пр., 12<br>Инд.№00002409                           | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 486  | - | 486  |
| 3.2.67 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3  | Котельная № 9 Инженерная, 9<br>Рег.102 100 001858<br>Рег.102100001859     | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 3170 | - | 3170 |
| 3.2.68 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 1-5-10)                          | Котельная № 9 Инженерная, 9<br>Рег.102 100 001 860<br>Рег.102 100 001 861 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 3417 | - | 3417 |
| 3.2.69 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 12-17)                           | Котельная № 9 Инженерная, 9<br>Рег.102 100 001 862<br>Рег.102 100 001 863 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 3598 | - | 3598 |
| 3.2.70 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 4-6)                             | Котельная № 9 Инженерная, 9<br>Рег.102 100 001 864<br>Рег.102 100 001 865 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 3756 | - | 3756 |
| 3.2.71 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЕЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной №9 Инженерная, 3 (ячейки 7-18)                            | Котельная № 9 Инженерная, 9<br>Рег.102 100 001 866<br>Рег.102 100 001 867 | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 3918 | - | 3918 |
| 3.2.72 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №24 М.Горького, 21А с корректировкой проекта              | Котельная № 24 М.Горького, 21А  | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 494  | - | 494  |
| 3.2.73 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №18 Маргелова, 2км с разработкой проекта                  | Котельная № 18 Маргелова, 2км   | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 710  | - | 710  |
| 3.2.74 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №11 Военный городок Кресты, 129А с корректировкой проекта | Котельная № 11 Военный городок Кресты, 129А                               | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 556  | - | 556  |
| 3.2.75 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №12 Конная, 8а с разработкой проекта                      | Котельная № 12<br>Конная, 8А  | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 707  | - | 707  |
| 3.2.76 | Техническое перевооружение   | Котельная № 5   | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 635  | - | 635  |

|        |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |
|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|------|
|        | ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной №5 Чехова, 4а с разработкой проекта      | Чехова, 4а                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |
| 3.2.77 | Замена мазутного подогревателя ЦМР-64-30-М1 на котельной №9 Инженерная, 3                          | Котельная №9 Инженерная, 3<br>Инд. №00006747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4752 | - | 4752 |
| 3.2.78 | Техническое перевооружение ЦТП-19 Юбилейная, 34 с установкой дополнительного подогревателя         | ЦТП № 1-19<br>Юбилейная, 34                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566  | - | 566  |
| 3.2.79 | Техническое перевооружение ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 с установкой дополнительного подогревателя | ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346  | - | 346  |
| 3.2.80 | Техническое перевооружение ЦТП 3-1 Инженерная, 8 с установкой дополнительного подогревателя        | ЦТП № 3-1<br>Инженерная, 8                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351  | - | 351  |
| 3.2.81 | Техническое перевооружение ЦТП 3-5 Инженерная, 25 с установкой дополнительного подогревателя       | ЦТП № 3-5<br>Инженерная, 25                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366  | - | 366  |
| 3.2.82 | Техническое перевооружение ЦТП 2-16 Рыжский пр., 68 с установкой дополнительного подогревателя     | ЦТП № 2-16<br>Рижский пр., 68                | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413  | - | 413  |
| 3.2.83 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного подогревателя    | ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | - | 0    |
| 3.2.84 | Техническое перевооружение ЦТП 3-27 Школьная, 2 с установкой дополнительного подогревателя         | ЦТП № 3-27<br>Школьная, 2                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | - | 0    |
| 3.2.85 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н.Васильева, 756 с установкой дополнительного подогревателя    | ЦТП № 4-17<br>Н.Васильева, 756               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | - | 0    |
| 3.2.86 | Техническое перевооружение ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 с установкой дополнительного подогревателя     | ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261  | - | 261  |
| 3.2.87 | Техническое перевооружение ЦТП 3-20 Труда, 28 с установкой дополнительного подогревателя           | ЦТП № 3-20<br>Труда, 28                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265  | - | 265  |
| 3.2.88 | Техническое перевооружение   | ЦТП № 3-19                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365  | - | 365  |



|         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |      |      |     |   |     |
|---------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-----|---|-----|
| 3.2.102 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №3-19<br>Труда, 24   | Труда, 24<br>Рег. № 102 100 001 306                                      | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 197 | - | 197 |
| 3.2.103 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №4-1<br>Бастюнная, 13а   | Бастюнная, 13а<br>Рег. № 102 100 001 309                                 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 118 | - | 118 |
| 3.2.104 | Установка насосов ГВС на ЦТПП №3-5<br>Инженерная, 25                                     | Инженерная, 25   | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 299 | - | 299 |
| 3.2.105 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №4-17<br>Н. Васильева, 75Б                                     | Н. Васильева, 75Б<br>Инв. №00006133                                      | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 212 | - | 212 |
| 3.2.106 | Замена насосов ХВС на ЦТПП №1-2<br>Кузбасской див., 30А                                  | Кузбасской див., 30А<br>Рег. № 102 100 001 290<br>Рег. № 102 100 001 291 | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 331 | - | 331 |
| 3.2.107 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №4-14<br>Пехановский, 67                                       | Пехановский, 67<br>Рег. № 102 100 001 356                                | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 122 | - | 122 |
| 3.2.108 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №4-6<br>Стахановская, 8  | Стахановская, 8<br>Инв. №00005463  | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 208 | - | 208 |
| 3.2.109 | Замена насосов ГВС на ЦТПП №3-16<br>Школьная, 7  | Школьная, 7<br>Рег. № 102 100 001 470<br>Рег. № 102 100 001 471          | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 3.2.110 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №1-3<br>Коммунальная, 67                                       | Коммунальная, 67<br>Инв. №Б0002207                                       | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 310 | - | 310 |
| 3.2.111 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №1-5<br>Коммунальная, 48                                       | Коммунальная, 48<br>Рег. № 102 100 001 442                               | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 268 | - | 268 |
| 3.2.112 | Замена насоса ГВС на ЦТПП №1-7<br>Западная, 3  | Западная, 3<br>Рег. № 102 100 001 444                                    | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 302 | - | 302 |
| 3.2.113 | Замена насосов ГВС на ЦТПП №1-10<br>Западная, 8  | Западная, 8<br>Инв. №00005511  | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 530 | - | 530 |
| 3.2.114 | Замена насосов ГВС на ЦТПП №1-14<br>Юбилейная, 87А                                       | Юбилейная, 87А<br>Рег. № 102 100 001 364<br>Рег. № 102 100 001 365       | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 2028 | 243 | - | 243 |
| 3.2.115 | Замена насосов ГВС на ЦТПП №4-18<br>Новгородская, 28                                     | Новгородская, 28<br>Инв. №00006144                                       | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 155 | - | 155 |
| 3.2.116 | Техническое перевооружение ЦТПП-29 Белинского, 85 с установкой пластичного подогревателя | Белинского, 85   | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 | 452 | - | 452 |
| 3.2.117 | Замена циркуляционного насоса на   | Первомайская, 43   | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 312 | - | 312 |



|         |   |                             |   |   |   |   |   |   |   |       |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|---------|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|
|         | котельной №20 Гаражный пр., 5   |                             |   |   |   |   |   |   |   |       |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 3.2.129 | Техническое перевооружение ЦТП 1-17 Алексина, 1 заменой подотпревателя                            | ЦТП №1-17 Алексина, 1       | - | - | - | - | - | - | - | 2,586 | 2024 | 2024 | 793  | - | 793  |  |  |  |  |
| 3.2.130 | Техническое перевооружение ЦТП 2-1 Рязский пр., 29/31 с установкой дополнительного подотпревателя | ЦТП №2-1 Рязский пр., 29/31 | - | - | - | - | - | - | - | 1,4   | 2024 | 2024 | 271  | - | 271  |  |  |  |  |
| 3.2.131 | Техническое перевооружение ЦТП 3-3 Инженерная, 13 с заменой подотпревателя                        | ЦТП №3-3 Инженерная, 13     | - | - | - | - | - | - | - | 4,06  | 2024 | 2025 | 697  | - | 697  |  |  |  |  |
| 3.2.132 | Техническое перевооружение ЦТП 3-4 Инженерная, 21 с установкой дополнительного подотпревателя     | ЦТП №3-4 Инженерная, 21     | - | - | - | - | - | - | - | 1,765 | 2024 | 2024 | 269  | - | 269  |  |  |  |  |
| 3.2.133 | Техническое перевооружение ЦТП 3-7 Инженерная, 90 с заменой подотпревателя                        | ЦТП №3-7 Инженерная, 90     | - | - | - | - | - | - | - | 2,27  | 2024 | 2025 | 492  | - | 492  |  |  |  |  |
| 3.2.134 | Техническое перевооружение ЦТП 3-16 Школьная, 7 с установкой дополнительного подотпревателя       | ЦТП №3-16 Школьная, 7       | - | - | - | - | - | - | - | 1,4   | 2024 | 2024 | 269  | - | 269  |  |  |  |  |
| 3.2.135 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного подотпревателя  | ЦТП №2-9 Р. Люксембург, 12  | - | - | - | - | - | - | - | 3,384 | 2025 | 2025 | 508  | - | 508  |  |  |  |  |
| 3.2.136 | Техническое перевооружение ЦТП 2-10 Петровская, 49а с установкой дополнительного подотпревателя   | ЦТП №2-10 Петровская, 49А   | - | - | - | - | - | - | - | 2,7   | 2025 | 2025 | 438  | - | 438  |  |  |  |  |
| 3.2.137 | Техническое перевооружение ЦТП 2-17Космическая, 6А с установкой дополнительного подотпревателя    | ЦТП №2-17 Космическая, 6А   | - | - | - | - | - | - | - | 9     | 2026 | 2026 | 1217 | - | 1217 |  |  |  |  |
| 3.2.138 | Техническое перевооружение ЦТП 2-22 Рязский пр., 27 с установкой дополнительного подотпревателя   | ЦТП №2-22 Рязский пр., 27   | - | - | - | - | - | - | - | 4,186 | 2025 | 2025 | 852  | - | 852  |  |  |  |  |
| 3.2.139 | Техническое перевооружение ЦТП 3-5 Инженерная, 25 с установкой дополнительного подотпревателя     | ЦТП №3-5 Инженерная, 25     | - | - | - | - | - | - | - | 3,131 | 2025 | 2025 | 568  | - | 568  |  |  |  |  |
| 3.2.140 | Техническое перевооружение ЦТП 3-14 Труда, 55 с установкой дополнительного подотпревателя         | ЦТП №3-14 Труда, 55         | - | - | - | - | - | - | - | 4,82  | 2025 | 2025 | 532  | - | 532  |  |  |  |  |
| 3.2.141 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н.Васильева, 75б с  | ЦТП №4-17 Н.Васильева, 75б  | - | - | - | - | - | - | - | 2,635 | 2025 | 2025 | 451  | - | 451  |  |  |  |  |

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
|         | установкой дополнительного подопревателя  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| 3.2.142 | Техническое перевооружение ЦТП 3-27 Школьная, 2 с установкой дополнительного подопревателя  | ЦТП №3-27 Школьная, 2   | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2025 | 2025 | 264  | - | 264  |  |  |  |  |  |
| 3.2.143 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Спортивная, 3А              | Спортивная, 3А<br>Рег. №102 100 000 356                       | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1121 | - | 1121 |  |  |  |  |  |
| 3.2.144 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании автобазы по адресу Гаражный пр., 14          | Гаражный пр., 14<br>Рег. №102 100 000 502<br>№102 100 000 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 629  | - | 629  |  |  |  |  |  |
| 3.2.145 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании участка №9 по адресу Коммунальная, 59        | Коммунальная, 59<br>Рег. №109 000 000 256                     | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 341  | - | 341  |  |  |  |  |  |
| 3.2.146 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании котельной №11 Военный городок "Кресты", 129А | Военный городок "Кресты", 129А<br>Рег. №109 000 011 931       | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 480  | - | 480  |  |  |  |  |  |
| 3.2.147 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦТП-10 Петровская, 49А.                      | Петровская, 49А   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 479  | - | 479  |  |  |  |  |  |
| 3.2.148 | Установка насоса на линии кислородной очистки котлов на котельной №26 ул. Л.Поземского, 124   | Л.Поземского, 124   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 258  | - | 258  |  |  |  |  |  |
| 3.2.149 | Прокладка вводного электротехнического устройства на котельной №18 Маргелова  | Маргелова, 2 км   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1845 | - | 1845 |  |  |  |  |  |
| 3.2.150 | Замена 2-х конденсатных баков на котельной №9 Изженерная, 3   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1827 | - | 1827 |  |  |  |  |  |
| 3.2.151 | Замена пароводяного подопревателя   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 789  | - | 789  |  |  |  |  |  |







|      |   |                              |   |   |   |   |   |   |   |      |      |     |   |     |
|------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-----|---|-----|
| 6.12 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Труда, 26     | ул. Труда, 26                | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.13 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Новоселов, 1  | ул. Новоселов, 1             | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.14 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Советская, 55 | ул. Советская, 55            | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.15 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 1-2         | ул. Кузбасской дивизии, 30 А | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.16 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 1-1         | ул. Коммунальная 59А         | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.17 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 3-10        | ул. Новоселов, 30А           | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.18 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 2-10        | ул. Петровская, 49А          | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.19 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 4-6         | ул. Стахановская, 8          | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.20 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 2-7         | ул. Народная, д.53           | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.21 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 2-6         | ул. Народная, д.18           | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.22 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦПП 1-8         | л. Юбилейная, д. 71Б         | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.23 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №24   | ул. Горького 21а             | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.24 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №12   | ул. Конная 8 А               | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.25 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №2    | ул. Яна Райниса 54           | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.26 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №10   | ул. Ижорского батальона, 24  | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.27 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №26   | ул. Поземского, 124          | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.28 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №23   | ул. Волкова, 3               | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236 | - | 236 |
| 6.29 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №27   | ул. Солнечная, 14            | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.30 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №11   | Военный городок «Кресты»-    | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |
| 6.31 | Аппаратная платформа                                  | Ленинградское ш. 11          | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247 | - | 247 |

|      |   |                               |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
|      | УетGate С100 на котельной №15                               |                               |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №7          | ул. Машиниста, 2А             | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247  | - | 247  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №28         | ул. Германа, 34               | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 247  | - | 247  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №9          | ул. Инженерная 3              | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 224  | - | 224  |  |  |  |  |  |
| 6.35 | Аппаратная платформа UserGate С100, на котельной №4         | Ленинградское ш, 49           | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 236  | - | 236  |  |  |  |  |  |
| 6.36 | Аппаратная платформа UserGate X10 на котельной №8           | ул. Боровая 26а               | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Аппаратная платформа UserGate X10 на котельной №16          | Ленинградское ш. 65           | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.38 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-17               | ул. Алексина, 1               | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.39 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 2-12               | ул. Конная, 6                 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-18               | ул. Новгородская 28           | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-4                | Октябрьский пр., 23           | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-2                | ул. Восточная, 17             | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.43 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-3                | ул. Инженерная, 13            | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 245  | - | 245  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-15               | ул. Байкова 4                 | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.45 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-1                | ул. Восточная, 13             | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-15               | пр. Энтузиастов, 9            | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.47 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-8                | ул. Гвардина, 5а              | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.48 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 2-15               | ул. Госпитальная 17           | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.49 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-7                | ул. Инженерная, 90            | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.50 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-16               | ул. Коммунальная, 25          | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 238  | - | 238  |  |  |  |  |  |
| 6.51 | Аппаратная платформа UserGate LogДп Е14, ул. Спортивная, 3а | Серверная, ул. Спортивная, 3а | - | - | - | - | - | - | - | 2027 | 2027 | 1166 | - | 1166 |  |  |  |  |  |

|  |                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |
|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
|  | Итого по 6 группе:                | - | - | - | - | - | - | - | - | 13581   | 0 | 13581   |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе | - | - | - | - | - | - | - | - | 1437296 | 0 | 1437296 |

Продолжение таблицы

| № П/п | Наименование мероприятия   | Описание и место расположения объекта  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |                                 |               |               |               |               |               |                                  |                                    |                             | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС) |  |  |
|-------|--|--|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|       |  |  | Профинансировано сировано к 2023 г.                                      | Финансирование, в т.ч. по годам |               |               |               |               |               | Остаток финансированья, тыс.руб. | Итого по источникам финансирования | Амортизация (стр. 2.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 2.1.2 ФП)                                |  |  |
|       |  |  |  | 2024 тыс.руб.                   | 2025 тыс.руб. | 2026 тыс.руб. | 2027 тыс.руб. | 2028 тыс.руб. | 2029 тыс.руб. |                                  |                                    |                             |  |  |  |
| 1     | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей  | 5  | 21   | 22                              | 23            | 24            | 25            | 26            | 27            | 28                               | 29                                 | 30                          |  |  |  |
|       | Итого по 1 группе:   | -  | -  | -                               | -             | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                  | -                           |  |  |  |
|       | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей                            | -  | -  | -                               | -             | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                  | -                           |  |  |  |
|       | Итого по 2 группе:   | -  | -  | -                               | -             | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                  | -                           |  |  |  |
|       | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | -  | -  | -                               | -             | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                  | -                           |  |  |  |
|       | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  | -  | -  | -                               | -             | -             | -             | -             | -             | -                                | -                                  | -                           |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №00425510<br>Теплотрасса ГВС от ТК5-9 (Чехова, 12) до жилого дома Народная, 22  | -  | 718                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 718                              | 651                                | 0                           |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №00005447<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦПТ12-6 Народная, 18 к жилого домаовому Чехова, 1                         | -  | 1820                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1820                             | 1650                               | 0                           |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с полигипленовой трубой Д180 до жилого дома Коммунальная, 11 | -  | 3396                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3396                             | 3081                               | 0                           |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до ТК24-16                                   | -  | 4061                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4061                             | 3683                               | 0                           |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №00021537<br>Теплотрасса отопления и ГВС в теплодоме дома М. Горького, 21 и до ТК24-23                                | -  | 2093                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2093                             | 1899                               | 0                           |  |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №0000375<br>Теплотрасса от ТК3-2 в сторону Рязский пр. 39   | -  | 2295                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2295                             | 2082                               | 0                           |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция теплотрассы  | Инв. №0000375<br>Теплотрасса ГВС от ТК12-5-6-3   | -  | 777                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 777                              | 704                                | 0                           |  |  |  |



|        |                           |   |   |   |     |      |      |   |   |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------------|---|---|---|-----|------|------|---|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                           | Петровка, 12  |   |   |     |      |      |   |   |      |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Коммунальная, 16   | - | 0 | 334 | 0    | 0    | 0 | - | 334  | 334  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00205114<br>Теплотрасса ГВС от ТК17-2 до ЦТП 2-1 Рижский пр, 29/31  | - | 0 | 650 | 0    | 0    | 0 | - | 650  | 650  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00056302; №00056308<br>Теплотрасса отопления от ТК3-7-4-1 до ТК3-8 ул. Коммунальная влочь городской больницы Коммунальная, 23 | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | - | 0    | 0    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020755<br>Теплотрасса отопления от Народная, 41 до Народной, 43   | - | 0 | 0   | 1697 | 0    | 0 | - | 1697 | 1697 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК3-3-2 до жилого дома Красноармейская, 20А  | - | 0 | 0   | 0    | 533  | 0 | - | 533  | 425  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №Е0000332<br>Теплотрасса отопления от ТК3-3 до дворового проезда Красноармейская, 22   | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | - | 0    | 0    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0021112<br>Теплотрасса отопления от ТК3-6 в сторону ТК3-5 Рижский пр. 29/31   | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | - | 0    | 0    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0022254<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-6-4 до ТК13-3 Народная, 10 (переход Народной)                                      | - | 0 | 0   | 3637 | 0    | 0 | - | 3637 | 3637 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00425510<br>Теплотрасса ГВС в теплоподполье дома Народная, 22   | - | 0 | 0   | 1606 | 0    | 0 | - | 1606 | 1606 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00207613<br>Теплотрасса отопления от ТК13-2-3-4-4 до ТК13-2-3-4-5 Юбилейная, 69   | - | 0 | 0   | 0    | 782  | 0 | - | 782  | 623  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0022263<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Народная, 18 до жилого дома Народная, 20                                      | - | 0 | 0   | 0    | 259  | 0 | - | 259  | 206  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.30 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №Б0000332<br>Теплотрасса отопления от дворового проезда Красноармейская, 22 через ТК5-3-1 до жилого дома Госпитальная, 17      | - | 0 | 0   | 0    | 2961 | 0 | - | 2961 | 2361 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|        |                           |  |   |   |   |   |     |      |   |      |   |      |      |   |
|--------|---------------------------|--|---|---|---|---|-----|------|---|------|---|------|------|---|
| 3.1.31 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №000008254<br>Теплотрасса ГВС в теплоподполье дома М.Горького, 7  | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | 0 | 361  | - | 361  | 311  | 0 |
| 3.1.32 | Реконструкция теплотрассы | Инв. № 00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК24-31А до жилого дома пер. Петровский, 16                        | - | 0 | 0 | 0 | 431 | 0    | - | 431  | - | 431  | 344  | 0 |
| 3.1.33 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00000230<br>Теплотрасса ГВС в теплоподполье дома Краснодармейская, 14  | - | 0 | 0 | 0 | 304 | 0    | - | 304  | - | 304  | 243  | 0 |
| 3.1.34 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00056306<br>Теплотрасса отопления от ТК3-1-2 до ТК3-7 в сторону школы №4 Коммунальная, 30                      | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | - | 0    | - | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.35 | Реконструкция теплотрассы | Инв. № А0002078<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рязский пр., 44а до ТК13-1-7                                 | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 873  | - | 873  | - | 873  | 751  | 0 |
| 3.1.36 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020771<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рязский пр., 44а до детского сада № 24 Рязский пр., 486       | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 852  | - | 852  | - | 852  | 734  | 0 |
| 3.1.37 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020784<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рязский пр., 52а до ТК13-1-8-1 Рязский пр., 54                | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 2110 | - | 2110 | - | 2110 | 1817 | 0 |
| 3.1.38 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019808<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Рязский пр., 62а до ТК13-1-8-6-3 школа № 10 Юбилейная, 67а    | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 921  | - | 921  | - | 921  | 793  | 0 |
| 3.1.39 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0002076<br>Теплотрасса отопления от точки врезки с трубой ДУ219 ТТИп у жилого дома Народная, 51 до ТК13-2-3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 2967 | - | 2967 | - | 2967 | 2555 | 0 |
| 3.1.40 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020761<br>Теплотрасса отопления ТК13-2-3-2 до ТК13-2-3-3 Народная, 53 школа № 19                             | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 2777 | - | 2777 | - | 2777 | 2391 | 0 |
| 3.1.41 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от ТК24-21 до ТК24-21Б Пароменская, 17                                       | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 1974 | - | 1974 | - | 1974 | 1700 | 0 |
| 3.1.42 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020515<br>Теплотрасса отопления от ТК17-1 до ТК3-5 граница раздела с котельной № 3 Рязский пр., 43а          | - | 0 | 0 | 0 | 0   | 0    | - | 0    | - | 0    | 0    | 0 |

|        |                           |   |   |      |     |      |      |   |      |   |   |   |   |      |      |   |
|--------|---------------------------|---|---|------|-----|------|------|---|------|---|---|---|---|------|------|---|
| 3.1.43 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0000672<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК22-1 до ТК22-1-1 до ТК22-1-2-1 О.Кошелево, 12   | - | 3308 | 840 | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 3840 | 0 |
| 3.1.44 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0004806<br>Теплотрасса отопления от котельной № 10 Ижорского б-та, 24 до ТК10-2-1  | - | 0    | 0   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.45 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00048066<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-6 до ТК10-2-7 ул. Ижорского б-та, 5А   | - | 0    | 0   | 0    | 2759 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 2200 | 0 |
| 3.1.46 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020572<br>Теплотрасса отопления от ТК22-1 до ТК22-2 Первомайская, 43   | - | 0    | 0   | 2012 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0 |
| 3.1.47 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020568<br>Теплотрасса отопления от Школьной, 11 до ТК23-3-1-3   | - | 0    | 0   | 0    | 934  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 934  | 744  | 0 |
| 3.1.48 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0048065<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-5 до ТК10-2-6 ул. Ижорского б-та, 5  | - | 0    | 0   | 3586 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586 | 0    | 0 |
| 3.1.49 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0003758<br>Теплотрасса отопления от ТК19-2 до жилого дома А.Невского, 3   | - | 0    | 0   | 0    | 0    | 0 | 699  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699  | 602  | 0 |
| 3.1.50 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0006917<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-7-4 до Л.Поземского, 124 (мастерские 12 училища)   | - | 0    | 0   | 0    | 0    | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 2877 | 0 |
| 3.1.51 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0007463<br>Надземная теплотрасса ГВС от ТК11-3 до ТК11-35 влодь жилого дома ДОС120  | - | 3797 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797 | 3444 | 0 |
| 3.1.52 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0007530<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-39 до жилого дома ДОС№ 131 через жилого дома ДОС130А, 130 до ТК11-40   | - | 1466 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1330 | 0 |
| 3.1.53 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0006983<br>Теплотрасса отопления от ТК15-3 Ленинградское ш., 24/6 до общежития Ленинградское ш., 24/8, от общежития до учебного корпуса, от учебного корпуса до бани | - | 3821 | 0   | 3602 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423 | 7068 | 0 |
| 3.1.54 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0006598<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТКН-8-6 до жилого дома Карбышева, 2   | - | 1405 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1275 | 0 |

|        |                           |   |   |      |      |      |       |      |   |   |   |       |       |   |      |   |   |   |
|--------|---------------------------|---|---|------|------|------|-------|------|---|---|---|-------|-------|---|------|---|---|---|
| 3.1.55 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008133<br>Теплотрасса отопления и ГВС от здания гаража до хоз корпуса Ленинградское ш., 65 и от наружной стены гаража до здания для водителей | - | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.56 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007498<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-11 до ТК11-46 ДЮС119  | - | 0    | 1474 | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 1474  | 1474  | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.57 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007515<br>Теплотрасса отопления от ТК11-32 до ТК11-33 (в канале) ДЮС29  | - | 1257 | 0    | 1427 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 2684  | 1342  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.58 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007548<br>Теплотрасса отопления от ТК21-1 до ТК21-9 Луговая, 3  | - | 0    | 951  | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 951   | 951   | 0 | 951  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.59 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007495<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК11-10 до ТК11-11 ДЮС115  | - | 0    | 0    | 2576 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 2576  | 2576  | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.60 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007051<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки в т/сеть в подвале Карбышева, 2 до наружной стены жилого дома Карбышева, 4              | - | 0    | 0    | 2174 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 2174  | 2174  | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.61 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007566<br>Теплотрасса отопления от ТК21-9 до ТК21-10 Луговая, 1а  | - | 0    | 0    | 896  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 896   | 896   | 0 | 896  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.62 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007507<br>Теплотрасса отопления от ТК11-30 в канале до ТК11-31 ДЮС77  | - | 0    | 0    | 0    | 1144  | 0    | 0 | 0 | 0 | 1144  | 912   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.63 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008077<br>Теплотрасса отопления и ГВС от кот. Солнечная, 14 до точки врезки на проходную (по территории завода) и до ТК27-1                   | - | 0    | 0    | 0    | 15999 | 0    | 0 | 0 | 0 | 15999 | 12754 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.64 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007239<br>Теплотрасса отопления (надежная) от здания учебной котельной Сельхоз. техникум) до КПИ военной нефтебазы и до Лесной, 6             | - | 0    | 0    | 0    | 3175  | 0    | 0 | 0 | 0 | 3175  | 2531  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.65 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007512<br>Теплотрасса отопления (подземная) от ТК11-31 до ТК11-32 ДЮС63   | - | 0    | 0    | 0    | 0     | 1249 | 0 | 0 | 0 | 1249  | 1076  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.66 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0019484<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-24 до ТК9-23-1-23 у ЦТП № 3-25 Агтаева, 6   | - | 0    | 0    | 0    | 4150  | 4329 | 0 | 0 | 0 | 8479  | 7037  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 |

|        |                           |  |   |      |     |      |       |   |   |       |      |   |
|--------|---------------------------|--|---|------|-----|------|-------|---|---|-------|------|---|
| 3.1.67 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф00005745; 00005744;<br>00005730<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-59 до ТК9-23-1-72<br>Новгородская, 15Б   | - | 0    | 0   | 0    | 10827 | 0 | - | 10827 | 8631 | 0 |
| 3.1.68 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №Ф00019421<br>Теплотрасса отопления от магистрала жилого дома Алтаева, 18 до Алтаева, 14.<br>Инва. №Ф00004638<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до детского сада Новоселов, 44 | - | 1047 | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 1047  | 950  | 0 |
| 3.1.69 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф00198218<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 52 до жилого дома Новоселов, 50   | - | 760  | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 760   | 690  | 0 |
| 3.1.70 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф00198218<br>Теплотрасса ГВС в теплотропье Новоселов, 50   | - | 538  | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 538   | 488  | 0 |
| 3.1.71 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0008450<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Новоселов, 50 до жилого дома Новоселов, 48  | - | 622  | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 622   | 564  | 0 |
| 3.1.72 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0020902<br>Теплотрасса ГВС в теплотропье Новоселов, 48  | - | 938  | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 938   | 851  | 0 |
| 3.1.73 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0002079<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Звездная, 16 до ТК9-23-1-35-2   | - | 330  | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 330   | 299  | 0 |
| 3.1.74 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0038031; №Ф003803<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-32-3 до ул. Звездная, 15А  | - | 1728 | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 1728  | 1568 | 0 |
| 3.1.75 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0042641<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-16-2 до Инженерной, 15   | - | 3365 | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 3365  | 3052 | 0 |
| 3.1.76 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0042641<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-16-2 до Инженерной, 15   | - | 0    | 922 | 0    | 0     | 0 | - | 922   | 922  | 0 |
| 3.1.77 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0044062<br>Теплотрасса ГВС от Инженерной, 15  | - | 0    | 770 | 0    | 0     | 0 | - | 770   | 770  | 0 |
| 3.1.78 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0019381<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-21-1 до д/сада № 38 Инженерная, 70   | - | 956  | 0   | 1086 | 0     | 0 | - | 2042  | 1953 | 0 |
| 3.1.79 | Реконструкция теплотрассы | Инва.№Ф0019381<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-21-1 до д/сада № 38 Инженерная, 70   | - | 0    | 0   | 0    | 0     | 0 | - | 0     | 0    | 0 |

|        |                           |  |   |   |      |   |   |     |   |   |      |      |   |
|--------|---------------------------|--|---|---|------|---|---|-----|---|---|------|------|---|
| 3.1.80 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00020906<br>Теплотрасса ГВС в техподполье Новоселов, 32А  | - | 0 | 596  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 596  | 596  | 0 |
| 3.1.81 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №0002084<br>Теплотрасса ГВС от дома Новоселов, 36 до дома Новоселов, 42  | - | 0 | 391  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 391  | 391  | 0 |
| 3.1.82 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №А0003558<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-25-А до ТК9-23-1-36 ул. Новоселов                                 | - | 0 | 5425 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 5425 | 5425 | 0 |
| 3.1.83 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00005816<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ТК9-23-1-64-7 к зданию детского сада № 26 ул. Н.Васильева, 73 | - | 0 | 604  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 604  | 604  | 0 |
| 3.1.84 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00021557<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ТК9-23-1-25-2 до ТК9-23-1-25-3 ул. Текстильная                | - | 0 | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.85 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00021558<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ТК9-23-1-25-3 до ТК9-23-1-25-4 ул. Текстильная                | - | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 3014 | 0    | 0 |
| 3.1.86 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00043586<br>Теплотрасса ГВС в техподполье по ул. Энтузиастов, 5   | - | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 1349 | 1349 | 0 |
| 3.1.87 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00043583<br>Теплотрасса ГВС в техподполье по ул. Энтузиастов, 7   | - | 0 | 0    | 0 | 0 | 207 | 0 | - | 207  | 179  | 0 |
| 3.1.88 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00043587<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП-15 Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-3   | - | 0 | 316  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 316  | 316  | 0 |
| 3.1.89 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00043584<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-33-3 Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-33-4                                    | - | 0 | 393  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 393  | 393  | 0 |
| 3.1.90 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00198216<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-30-1 до жилого дома Труда, 49   | - | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 1003 | 1003 | 0 |
| 3.1.91 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №А0003505<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-16 до жилого дома Инженерная, 13                                  | - | 0 | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.92 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00044044<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-15-2 до жилого дома Инженерная, 16                            | - | 0 | 2553 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 2553 | 2553 | 0 |

|         |                           |   |   |   |   |      |   |     |   |      |      |   |
|---------|---------------------------|---|---|---|---|------|---|-----|---|------|------|---|
| 3.1.93  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0001986<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ЦТПЗ-9 до жилого дома ул. Новоселов, 19                                 | - | 0 | 0 | 865  | 0 | 0   | - | 865  | 865  | 0 |
| 3.1.94  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760<br>Теплотрасса и трасса ГВС от дома ул. Новоселов, 17 до дома ул. Инженерная, 86                                 | - | 0 | 0 | 1427 | 0 | 0   | - | 1427 | 1427 | 0 |
| 3.1.95  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760<br>Теплотрасса ГВС в технополисе дома Инженерная, 86   | - | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0   | - | 1024 | 1024 | 0 |
| 3.1.96  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019053<br>Теплотрасса ГВС от Инженерной, 86 до жилого дома Инженерная, 84   | - | 0 | 0 | 421  | 0 | 0   | - | 421  | 336  | 0 |
| 3.1.97  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005456<br>Теплотрасса отопления и ГВС в технополисе Индустриальная, 1А  | - | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | - | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.98  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00044052<br>Участок теплотрассы отопления и ГВС от ул. Инженерная, 14 до ул. Инженерная, 18 (вынос трассы с крыши здания) | - | 0 | 0 | 2698 | 0 | 0   | - | 2698 | 2698 | 0 |
| 3.1.99  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020864<br>Теплотрасса ГВС и отопления от ТК9-23-1-31-11 до Труда, 75 (гараж ГИБДД)                                      | - | 0 | 0 | 0    | 0 | 593 | - | 593  | 510  | 0 |
| 3.1.100 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0003803<br>Теплотрасса ГВС в технополисе жилого дома ул. Звездная, 15А   | - | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0   | - | 1457 | 1161 | 0 |
| 3.1.101 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00450627<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Труда, 28 до ЦТПЗ-20 /Труда 28/                                    | - | 0 | 0 | 401  | 0 | 0   | - | 401  | 320  | 0 |
| 3.1.102 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00001954<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневого б, 15 (Школа)  | - | 0 | 0 | 897  | 0 | 0   | - | 897  | 715  | 0 |
| 3.1.103 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00215815<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-35-3 до Сиреневого б, 5 (Д/сад)   | - | 0 | 0 | 527  | 0 | 0   | - | 527  | 420  | 0 |
| 3.1.104 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00045064<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Труда, 22 до ТК9-23-1-48-2   | - | 0 | 0 | 348  | 0 | 0   | - | 348  | 348  | 0 |
| 3.1.105 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019883<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-   | - | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0   | - | 1083 | 864  | 0 |

|         |                           |  |   |   |      |      |      |   |   |      |      |   |
|---------|---------------------------|--|---|---|------|------|------|---|---|------|------|---|
| 3.1.106 | Реконструкция теплотрассы | 2 до Алтаева, 5 и Алтаева, 7<br>Инв. №00019884<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-20-2 до Алтаева, 9 | - | 0 | 0    | 0    | 429  | 0 | - | 429  | 342  | 0 |
| 3.1.107 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003892<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 15а до жилого дома Звездная, 17а      | - | 0 | 0    | 718  | 0    | - | - | 718  | 572  | 0 |
| 3.1.108 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00003892<br>Теплотрасса ГВС в техподполье жилого дома Звездная, 17а                        | - | 0 | 0    | 1128 | 0    | - | - | 1128 | 899  | 0 |
| 3.1.109 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00002300<br>Теплотрасса ГВС в техподполье по ул. Юности, 3                                 | - | 0 | 0    | 132  | 0    | - | - | 132  | 105  | 0 |
| 3.1.110 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00450622<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-46 до ТК9-23-1-46-1 вдоль Труда, 26          | - | 0 | 0    | 0    | 8289 | - | - | 8289 | 7138 | 0 |
| 3.1.111 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00035562<br>Теплотрасса отопления и грасса ГВС от ЦТП13-9 до жилого дома ул. Новоселов, 17 | - | 0 | 0    | 0    | 1635 | - | - | 1635 | 1408 | 0 |
| 3.1.112 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020862<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-1-31-9 до ТК9-23-1-31-10 ул. Труда       | - | 0 | 1392 | 0    | 0    | 0 | - | 1392 | 1392 | 0 |
| 3.1.113 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020821<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП3-13 Труда, 53 до ТК9-23-1-31-1              | - | 0 | 229  | 0    | 0    | 0 | - | 229  | 229  | 0 |
| 3.1.114 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020822<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-31-1 до жилого дома Труда, 53               | - | 0 | 603  | 0    | 0    | 0 | - | 603  | 603  | 0 |
| 3.1.115 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020822<br>Теплотрасса отопления в техподполье Труда, 53                                  | - | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | - | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.116 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00006795<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-45 до Труда, 35                              | - | 0 | 0    | 606  | 0    | - | - | 606  | 483  | 0 |
| 3.1.117 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019871<br>Теплотрасса ГВС в техподполье жилого дома Звездная, 13                         | - | 0 | 0    | 1098 | 0    | - | - | 1098 | 1098 | 0 |
| 3.1.118 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №0001987<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 13 до жилого дома Звездная, 15         | - | 0 | 0    | 644  | 0    | - | - | 644  | 513  | 0 |
| 3.1.119 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019871Теплотрасса  | - | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | - | 0    | 0    | 0 |



|         |                           |   |   |   |     |      |      |   |   |   |   |   |       |       |   |   |   |   |  |  |
|---------|---------------------------|---|---|---|-----|------|------|---|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|---|--|--|
|         |                           | Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Плехановский пос., 67 до ТК9-7-2-7-15 возле ЦТП 4-14 Плехановский, 67  |   |   |     |      |      |   |   |   |   |   |       |       |   |   |   |   |  |  |
| 3.1.129 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№А0001922;<br>Теплотрасса отопления ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3 до ТК9-7-36-4   | - | 0 | 657 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657   | 657   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.130 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00021841; №00019775;<br>№00019772; №00201424<br>Теплотрасса отопления ул. Металлистов, 8 от ТК9-7-3-27-20 до ул. Л.Толстого, 17, от ТК9-7-3-27-18 до ТК9-7-3-27-20, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-19, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-4 | - | 0 | 0   | 2813 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813  | 2813  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.131 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00436432<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-6-30 до ТК9-7-3-6-32 Карла Маркса, 5   | - | 0 | 0   | 0    | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141  | 1141  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.132 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№А0000701; 00192510<br>Теплотрасса отопления и ГВС от Металлистов, 2 до ТК9-7-2-7-19 до ТК9-7-2-7-15   | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.133 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00004294<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-1-29 до жилого дома Советская, 62 (перекр. ул. Советской)  | - | 0 | 0   | 0    | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637  | 1637  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.134 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00004320; 00004317<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-2-7-21 через ТК9-7-2-7-22 через ТК9-7-2-7-23 до дома Л.Толстого, 206   | - | 0 | 0   | 1018 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018  | 1018  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.135 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00436412; 00436413<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-2-27-1 до ТК9-7-2-27-3 через ТК9-7-2-27-2 Стахановская, 4  | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12351 | 12351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.136 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00007152; 00008143<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-7-2-33-3 до ТК9-7-2-33-4 Советская, 75; от ТК9-7-2-33-4 до ТК9-7-2-33-5 Советская, 77  | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644  | 1644  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.137 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№00046398<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Стахановская, 13 до ТК9-7-2-27-14-0  | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375  | 7375  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.138 | Реконструкция теплотрассы | Инва_№А0001916<br>От ТК20-2-5 до ТК20-3 вдоль Рижского пр. с переходом ул.  | - | 0 | 0   | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15843 | 15843 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |



|         |                           |  |   |   |       |   |   |      |   |   |       |       |      |   |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|---|---|-------|---|---|------|---|---|-------|-------|------|---|--|--|--|--|--|
|         |                           | дома Мирная, 11)   |   |   |       |   |   |      |   |   |       |       |      |   |  |  |  |  |  |
| 3.1.151 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007129<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-20 до ТК18-11-6 Кирсанова, 11  | - | 0 | 380   | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 380   | 380   | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.152 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019168<br>Теплотрасса отопления от ТК20-3-8 до ТК20-1-12 Коммунальная, 45А   | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 0     | 0     | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.153 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020163<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-1 Коммунальная, 59А до ТК20-1-12-4   | - | 0 | 1632  | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 1632  | 1632  | 1632 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.154 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019063; №А0001906; 00019061; 00019062<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК 20-1-9-1 у ЦТП № 1-4 Коммунальная, 77 до дома Рокоссовского, 9А | - | 0 | 16722 | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 16722 | 16722 | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.155 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00007084<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК18-16 до жилого дома Мирная, 3  | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 0     | 0     | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.156 | Реконструкция теплотрассы | Инв. № 00021175<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-2 до ТК20-2-3 Рижский пр., 76   | - | 0 | 10582 | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 10582 | 10582 | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.157 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00022283<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-6-2 до ТК20-2-6-3 Юбилейная, 34  | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 6386 | 0 | - | 6386  | 6386  | 5500 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.158 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0002061<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 до жилого дома Коммунальная, 39   | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 0     | 0     | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.159 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0003858<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-3-6-1 до жилого дома Юбилейная, 60   | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 0     | 0     | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.160 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00411001; А0000411<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Печорская, 1а до школы № 24 Печорская, 3 через ТК20-2-4-2                   | - | 0 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 0     | 0     | 0    | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.161 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020241<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-2-3 до жилого дома Коммунальная, 47   | - | 0 | 1891  | 0 | 0 | 0    | 0 | - | 1891  | 1891  | 1891 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.162 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-11 Рижский пр., 69   | - | 0 | 651   | 0 | 0 | 651  | 0 | - | 651   | 651   | 519  | 0 |  |  |  |  |  |

|         |                           |  |   |   |   |     |       |   |   |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|---|---|---|-----|-------|---|---|-------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                           | до жилого дома Рижский пр., 69   |   |   |   |     |       |   |   |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.163 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00070901 теплотрасса отопления от ТК18-17 до ТК18-18 вдоль жилого дома Мирная, 3  | - | 0 | 0 | 0   | 392   | 0 | - | 392   | 312   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.164 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00020162 Теплотрасса от ТК20-1-12-2 до ЦТП1-1-Коммунальная, 59а   | - | 0 | 0 | 0   | 0     | 0 | - | 0     | 0     | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.165 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00021304 Теплотрасса отопления и ГВС по теплодлинью жилого дома Западная, 2   | - | 0 | 0 | 0   | 2473  | 0 | - | 2473  | 1972  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.166 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00211814 Теплотрасса отопления от ТК20-3-6 до ЦТП1-6 Юбилейная, 62  | - | 0 | 0 | 0   | 0     | 0 | - | 0     | 0     | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.167 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00019849; №00198411 Теплотрасса ГВС от ЦТП1-10 Западная, 8 до ТК20-3-2-5 Коммунальная, 54а  | - | 0 | 0 | 0   | 2388  | 0 | - | 2388  | 1904  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.168 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №000808061 Теплотрасса отопления от ТК20-1-4-1 в направлении ТК20-1-4-2 до дворового проезда Рокоссовского, 4  | - | 0 | 0 | 0   | 5142  | - | - | 5142  | 4428  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.169 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00002110 Теплотрасса ГВС от жилого дома Западная, 2А до д/сада Западная, 2Б   | - | 0 | 0 | 0   | 520   | - | - | 520   | 448   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.170 | Реконструкция теплотрассы | Инва. № В0002277; 00022771; 00022772; Я00000252 Теплотрасса отопления от ТК20-2 котельная № 20 Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-3-12 до перекрестка ул. Маргелова - Шестака | - | 0 | 0 | 0   | 11781 | - | - | 11781 | 10146 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.171 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №А0002117 Теплотрасса отопления от ТК20-2-0 до ТК20-2-11 Гаражный пр., 5   | - | 0 | 0 | 0   | 8863  | 0 | - | 8863  | 7066  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.172 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00004248 Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Рокоссовского, 24Б до жилого дома Рокоссовского, 22   | - | 0 | 0 | 0   | 932   | - | - | 932   | 803   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.173 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00021291 Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Юбилейная, 52   | - | 0 | 0 | 377 | 0     | 0 | - | 377   | 377   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.174 | Реконструкция теплотрассы | Инва. №00019551 Теплотрасса ГВС по теплодлинью жилого дома Западная, 20А   | - | 0 | 0 | 0   | 613   | - | - | 613   | 528   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                  |  |   |      |      |   |   |   |   |      |   |      |      |   |
|---------|----------------------------------|--|---|------|------|---|---|---|---|------|---|------|------|---|
| 3.1.175 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00211816<br>Теплотрасса ГВС по<br>техподполью жилого дома<br>Юбилейная, 46  | - | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 506  | - | 506  | 436  | 0 |
| 3.1.176 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00007097; 00007100<br>Теплотрасса отопления от жилого<br>дома Космическая, 1 до ТК18-11-<br>2 через ТК18-11-1   | - | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | - | 1528 | 1316 | 0 |
| 3.1.177 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00007151<br>Теплотрасса отопления от жилого<br>дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с<br>переходом ул. Юбилейная  | - | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 832  | - | 832  | 717  | 0 |
| 3.1.178 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00019135; № 19136<br>Теплотрасса отопления от ТК20-<br>1-17 до ТК20-1-19 улицы<br>Юбилейная, 89 (переход<br>ул. Юбилейная)  | - | 6769 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 6769 | 6140 | 0 |
| 3.1.179 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00021141<br>Теплотрасса отопления от ТК12-<br>1-В до ТК12-1 около котельной<br>№ 12 Конная, 8а  | - | 0    | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 3206 | 0    | 0 |
| 3.1.180 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00002073<br>Теплотрасса ГВС в техподполье<br>жилого дома Новоселов, 52  | - | 1356 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 1356 | 1230 | 0 |
| 3.1.181 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №0003442<br>Теплотрасса отопления и ГВС от<br>ТК2-6-2-3 до Рыжского пр., 76/2  | - | 452  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 452  | 410  | 0 |
| 3.1.182 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. № 00002123<br>Теплотрасса ГВС от Рыжского<br>пр., 69 до Рыжского пр., 69а по<br>техподполью жилого дома<br>Рыжский пр., 69   | - | 274  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 274  | 249  | 0 |
| 3.1.183 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00007068<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-14 до<br>ТК18-16 жилого дома Мирная, 11   | - | 901  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 901  | 818  | 0 |
| 3.1.184 | Реконструкция теплотрассы        | Инва. №00007084<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-16 до<br>жилого дома Мирная, 3 через<br>ТК18-17   | - | 2080 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 2080 | 1886 | 0 |
| 3.1.185 | Реконструкция тепловой<br>камеры | Инва. №00042292; №00042293<br>Реконструкция тепловой камеры<br>ТК20-2-10 перекресток Рыжского<br>проспекта и ул. Юбилейная<br>(замена трубопровода с<br>увеличением пропускной<br>способности) | - | 526  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | - | 526  | 477  | 0 |

|         |                           |   |   |      |      |      |      |   |      |      |      |   |
|---------|---------------------------|---|---|------|------|------|------|---|------|------|------|---|
| 3.1.186 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00023052<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-33-5 до ЦТП3-15<br>Энтузиастов, 9   | - | 0    | 0    | 0    | 9816 | 0 | -    | 9816 | 7826 | 0 |
| 3.1.187 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00008785<br>Теплотрасса отопления и ГВС врезка в надземную теплотрассу и транзит по теплопункту жилого дома пер. Машиниста, 3 до жилого дома пер. Машиниста, 7 | - | 0    | 0    | 2563 | 0    | - | 2563 | 2043 | 0    | 0 |
| 3.1.188 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00042761<br>Теплотрасса от жилого дома Конная, 6 до комбинатора  | - | 0    | 1258 | 0    | 0    | 0 | -    | 1258 | 1258 | 0 |
| 3.1.189 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00021161<br>Теплотрасса от ТК12-2-2 до ТК12-2-4 (переход ул. М.Г.Орджоникидзе, Р.Дюксембург, 22)   | 0 | 3887 | 0    | 0    | 0    | - | 3887 | 3887 | 0    | 0 |
| 3.1.190 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00048064<br>Теплотрасса от ТК10-2-4 до точки подъема ул. Чувская   | 0 | 2516 | 0    | 0    | 0    | - | 2516 | 0    | 0    | 0 |
| 3.1.191 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00415011<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-33 до ТК9-23-1-32 ул. Звездная - Труда   | 0 | 6498 | 0    | 0    | 0    | - | 6498 | 6498 | 0    | 0 |
| 3.1.192 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00004384<br>Теплотрасса отопления от ТК3-22-5 до ТК3-22-6 ул.Л.Толстого  | 0 | 601  | 0    | 0    | 0    | - | 601  | 601  | 0    | 0 |
| 3.1.193 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00005765<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-86 до Зонального ш. 9А   | 0 | 300  | 0    | 0    | 0    | - | 300  | 300  | 0    | 0 |
| 3.1.194 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00045065<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20  | 0 | 0    | 685  | 0    | 0    | - | 685  | 685  | 0    | 0 |
| 3.1.195 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0004263<br>Теплотрасса отопления от Инженерной, 15 до Инженерной, 13В  | 0 | 0    | 336  | 0    | 0    | - | 336  | 336  | 0    | 0 |
| 3.1.196 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00042661<br>Теплотрасса отопления от ЦТП Инженерная, 25 до насосной станции Инженерная, 25   | 0 | 0    | 245  | 0    | 0    | - | 245  | 245  | 0    | 0 |
| 3.1.197 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00020791<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневый бульвар, 11  | 0 | 0    | 216  | 0    | 0    | - | 216  | 216  | 0    | 0 |
| 3.1.198 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00005760<br>Теплотрасса отопления от ТК9-  | 0 | 0    | 240  | 0    | 0    | - | 240  | 240  | 0    | 0 |

|         |   |  |  |   |   |              |   |   |      |              |  |               |               |               |  |               |               |          |  |
|---------|---|--|--|---|---|--------------|---|---|------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------|--|
|         |   | 23-1-84 до Зональное шоссе, 11<br>(школа №17)  |  |   |   |              |   |   |      |              |  |               |               |               |  |               |               |          |  |
|         |   | Инов.№00008242<br>Внеплатонная теплотрасса<br>от ТК9-23-1-18 на пересечении<br>ул. Алтаева и ул. Инженерной<br>до ТК9-23-1-28-1                      |  | 0 | 0 | 1962         | 0 | 0 | 0    |              |  | 1962          | 1962          | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.199 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№00020901<br>Теплотрасса отопления и траса<br>ГВС от Новоселов, 48 до Труда,<br>59  |  | 0 | 0 | 354          | 0 | 0 | 0    |              |  | 354           | 354           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.200 | Реконструкция теплотрассы<br>отопления и ГВС                                  | Инов.№00019243;<br>Инов.№00022002<br>Теплотрасса отопления от ТК3-<br>18-4 до ТК3-18-5 Спортивная, 3А,<br>от ТК3-18-5 до ТК3-18-19<br>Спортивная, 5А |  | 0 | 0 | 884          | 0 | 0 | 0    |              |  | 884           | 884           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.201 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№ 00002121<br>Теплотрасса отопления от ТК2-4<br>до ЦТП11-11 Рижский пр., 69   |  | 0 | 0 | 965          | 0 | 0 | 0    |              |  | 965           | 965           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.202 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№00022084<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-<br>3-17 до ТК9-7-3-18 ул. Кузнецкая  |  | 0 | 0 | 3066         | 0 | 0 | 0    |              |  | 3066          | 3066          | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.203 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№00020298<br>Теплотрасса отопления и ГВС<br>от ТК3-22-14 до ТК3-22-13<br>Октябрьский пр., 42  |  | 0 | 0 | 1856         | 0 | 0 | 0    |              |  | 1856          | 1856          | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.204 | Реконструкция теплотрассы<br>отопления и ГВС                                  | Инов.№00020299<br>Теплотрасса отопления и ГВС<br>от ТК3-22-13 до ж/д Октябрьский<br>пр., 42  |  | 0 | 0 | 730          | 0 | 0 | 0    |              |  | 730           | 730           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.205 | Реконструкция теплотрассы<br>отопления и ГВС                                  | Инов.№00021115<br>Теплотрасса отопления от ТК3-3<br>до ТК3-4 Рижский пр., 35   |  | 0 | 0 | 6472         | 0 | 0 | 0    |              |  | 6472          | 6472          | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.206 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№00019486<br>Теплотрасса отопления от ТК12-<br>4-1-10 ж/д №6 ул. Госпитальная<br>до точки Б   |  | 0 | 0 | 525          | 0 | 0 | 0    |              |  | 525           | 525           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.207 | Реконструкция теплотрассы   | Инов.№00002006<br>Теплотрасса ГВС с тех. подполье<br>ул. Красноармейская, 12   |  | 0 | 0 | 950          | 0 | 0 | 0    |              |  | 950           | 950           | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.1.208 | Реконструкция<br>теплотрассы ГВС  |  |  | 0 | 0 | 950          | 0 | 0 | 0    |              |  | 950           | 950           | 0             |  |               |               |          |  |
|         |   | <b>Итого по группе 3.1:</b>  |  |   |   | <b>74575</b> |   |   |      | <b>56839</b> |  | <b>177350</b> | <b>172478</b> | <b>138407</b> |  | <b>619650</b> | <b>400430</b> | <b>0</b> |  |
|         |   | <b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>                     |  |   |   |              |   |   |      |              |  |               |               |               |  |               |               |          |  |
| 3.2.1   | Замена мазутного<br>подогревателя ПМР-64-30-М1<br>на котельной №9 Инженерная, | Инов. №00006748<br>Котельная №9<br>Инженерная, 3   |  | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 5449 |              |  | 5449          | 0             | 0             |  |               |               |          |  |
| 3.2.2   | Замена подогревателя ПП-1-76-<br>3  | Инов. №00008248  |  | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0    |              |  | 0             | 0             | 0             |  |               |               |          |  |







|   |   |   |   |     |     |     |     |      |   |   |   |      |     |   |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|------|-----|---|
| 3.2.58  | Замена насоса фекального раствора соли Х50-32-125Д на котельной № 1 Гаражский пр., 12 | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 686                           | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0   | 0 |
| 3.2.57  | Замена насоса ГВС АПС32-3 на котельной № 8 Борова, 26А                                | Котельная № 8 Борова, 26А   | - | 0   | 180 | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 180  | 0   | 0 |
| 3.2.56  | Замена питающих насосов паровых котлов ЦПС38-100 котельной № 13 Народная, 33          | Котельная № 13<br>ул. Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 935<br>Инв. № 00007258     | - | 0   | 193 | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 193  | 0   | 0 |
| 3.2.55  | Замена рециркуляционного насоса СЭ2500-60 на котельной № 9 Инженерная, 3              | Котельная № 9<br>Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 718                            | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 5223 | 0 | - | - | 5223 | 0   | 0 |
| 3.2.54  | Замена рециркуляционного насоса СЭ2500-60 на котельной № 9 Инженерная, 3              | Котельная № 9<br>Инженерная, 3<br>Рег. № 102 100 001 746                            | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 0    | 0   | 0 |
| 3.2.53  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 12 Конная, 8а                       | Котельная № 12 Конная, 8а<br>Рег. № 102 100 000 777                                 | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 529  | 0 | - | - | 529  | 0   | 0 |
| 3.2.52  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 24 М.Горького, 21А                  | Котельная № 24<br>М.Горького, 21а<br>Рег. № 102 100 000 966                         | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 529  | 0 | - | - | 529  | 0   | 0 |
| 3.2.51  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 12 Конная, 8а                       | Котельная № 12 Конная, 8а<br>Рег. № 102 100 000 806                                 | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 507  | 0 | - | - | 507  | 0   | 0 |
| 3.2.50  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 3 Рижский пр., 43а                  | Котельная № 3<br>Рижский пр., 43а<br>Рег. № 102 100 000 785                         | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 0    | 0   | 0 |
| 3.2.49  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 17 Коммунальная, 22Б                | Котельная № 17 Коммунальная, 22Б<br>Инв. № 00007340                                 | - | 0   | 0   | 486 | 0   | 0    | 0 | - | - | 486  | 0   | 0 |
| 3.2.48  | Замена насоса рециркуляции НКУ-90М на котельной № 13 Народная, 33                     | Котельная № 13 Народная, 33   | - | 0   | 461 | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 461  | 0   | 0 |
| 3.2.47  | Замена насосов рециркуляции НКУ 250-125 № 1 и № 2 на котельной № 1 Гаражский пр., 12  | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 684<br>Рег. № 102 100 000 669 | - | 797 | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 797  | 797 | 0 |
| 3.2.46  | Замена насоса подпиточной воды КМ80-50-200 на котельной № 1 Гаражский пр., 12         | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Инв. № 00007721                                  | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 219  | 0 | - | - | 219  | 0   | 0 |
| 3.2.45  | Замена насоса подпиточный ЗКМ65-50-160 № 2 на котельной № 5 Чекова, 4а                | Котельная № 5 Чекова, 4а<br>Инв. № 00004780   | - | 0   | 0   | 0   | 121 | 0    | 0 | - | - | 121  | 0   | 0 |
| КМ65-50-160 № 2 на котельной № 17 Коммунальная, 22Б | 22Б<br>Рег. № 102 100 000 776   | Котельная № 5 Чекова, 4а  | - | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | - | - | 0    | 0   | 0 |



|        |   |   |   |     |      |     |   |   |   |   |   |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|-----|------|-----|---|---|---|---|---|------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|
|        | 21А с корректировкой проекта  |   |   |     |      |     |   |   |   |   |   |      |     |     |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.73 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 18 Маргелова, 2км с разрабочкой проекта                  | Котельная № 18 Маргелова, 2км               | - | 0   | 710  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 710  | 0   | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.74 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 11 Военный городок Кресты, 129А с корректировкой проекта | Котельная № 11 Военный городок Кресты, 129А | - | 556 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 556  | 556 | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.75 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 12 Конная, 8А с разрабочкой проекта                      | Котельная № 12 Конная, 8А                   | - | 0   | 0    | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 707  | 0   | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.76 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 5 Чехова, 4А с разрабочкой проекта                       | Котельная № 5 Чехова, 4А                    | - | 635 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 635  | 635 | 635 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.77 | Замена мазутного подогревателя ПМР-64-30-М1 на котельной № 9 Инженерная, 3  | Инв.№00006747 Котельная № 9 Инженерная, 3   | - | 0   | 4752 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4752 | 0   | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.78 | Техническое перевооружение ЦТП-19 Юбилейная, 34 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП № 1-19 Юбилейная, 34                    | - | 566 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 566  | 566 | 566 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.79 | Техническое перевооружение ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП № 2-21 Красноармейская, 26              | - | 346 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 346  | 346 | 346 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.80 | Техническое перевооружение ЦТП 3-1 Инженерная, 8 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП № 3-1 Инженерная, 8                     | - | 351 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 351  | 351 | 351 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.81 | Техническое перевооружение ЦТП 3-5 Инженерная, 25 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП № 3-5 Инженерная, 25                    | - | 0   | 0    | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 366  | 0   | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.82 | Техническое перевооружение ЦТП 2-16 Рязский пр., 68 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП № 2-16 Рязский пр., 68                  | - | 0   | 413  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 413  | 413 | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.83 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного   | ЦТП № 2-9 Р. Люксембург, 12                 | - | 0   | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0    | 0   | 0   | 0 |  |  |  |  |  |  |

|        |   |   |   |    |     |      |   |   |     |   |   |      |    |    |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|----|-----|------|---|---|-----|---|---|------|----|----|---|---|---|---|---|
|        | подогреватели   |   |   |    |     |      |   |   |     |   |   |      |    |    |   |   |   |   |   |
| 3.2.84 | Техническое перевооружение установкой дополнительного подогревателя                               | ЦТП № 3-27 Школьная, 2                          | - | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 0    | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.85 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н.Васильева, 756 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП № 4-17 Н.Васильева, 756                     | - | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 0    | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.86 | Техническое перевооружение ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 с установкой дополнительного подогревателя    | ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5                      | - | 0  | 0   | 261  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 261  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.87 | Техническое перевооружение ЦТП 3-20 Труда, 28 с установкой дополнительного подогревателя          | ЦТП № 3-20 Труда, 28                            | - | 0  | 0   | 265  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 265  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.88 | Техническое перевооружение ЦТП 3-19 Труда, 24 с установкой дополнительного подогревателя          | ЦТП № 3-19 Труда, 24                            | - | 0  | 0   | 365  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 365  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.89 | Техническое перевооружение ЦТП 4-4 Октябрьский пр., 23 с установкой дополнительного подогревателя | ЦТП № 4-4 Октябрьский пр., 23                   | - | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 306 | 0 | - | 306  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.90 | Техническое перевооружение ЦТП 1-14 Юбилейная, 87А с установкой пластинчатого подогревателя       | ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87А<br>Инв. №00007743     | - | 0  | 733 | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 733  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.91 | Техническое перевооружение ЦТП 1-7 Западная, 3 с установкой пластинчатого подогревателя           | ЦТП № 1-7 Западная, 3<br>Инв. №А0002295         | - | 0  | 0   | 1038 | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 1038 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.92 | Техническое перевооружение ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 с установкой пластинчатого подогревателя     | ЦТП № 1-16 Коммунальная, 25<br>Инв. №00006975   | - | 0  | 0   | 426  | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 426  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.93 | Техническое перевооружение ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 с установкой пластинчатого подогревателя         | ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89<br>Инв. №00006957       | - | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 863 | 0 | - | 863  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.94 | Техническое перевооружение ЦТП 2-14 Госпитальная, 15А с устройством системы телеметрии            | ЦТП № 2-14<br>Госпитальная, 15А                 | - | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 851 | 0 | - | 851  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.95 | Замена преобразователя частоты Р7,5кВт в цепь управления повысительным насосом ХВС ТР65-4102 (год | ЦТП 3-9 Новоселов, 17<br>Рег. № 102 100 001 348 | - | 54 | 0   | 0    | 0 | 0 | 0   | 0 | - | 54   | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|         |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |
|---------|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
| 3.2.96  | Выпуска 2011(7) на ЦТП3-9<br>Новоселов, 17<br>Замена насоса ГВС на ЦТП № 2-17 | Космическая, 6<br>Рег. № 102 100 001 461                                | - | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 3.2.97  | Космическая, 6<br>Замена насоса ГВС на ЦТП № 4-9<br>Поселочная, 15            | Поселочная, 15<br>Индв. №А0004242                                       | - | 206 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 |
| 3.2.98  | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-11<br>Рижский пр., 69                            | Рижский пр., 69<br>Рег. № 102 100 001 297                               | - | 264 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 |
| 3.2.99  | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-8<br>Юбилейная, 71б                              | Юбилейная, 71б<br>Рег. № 102 100 001 448                                | - | 241 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 |
| 3.2.100 | Установка насоса ГВС на ЦТП № 3-27<br>Школьная, 2                             | Школьная, 2   | - | 93  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 93  | 93  | 0 | 0 |
| 3.2.101 | Замена насосов ГВС на ЦТП № 4-13<br>Ленина, 15                                | Ленина, 15<br>Рег. № 102 100 001 307                                    | - | 0   | 217 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 |
| 3.2.102 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 3-19<br>Труда, 24                                  | Труда, 24<br>Рег. № 102 100 001 306                                     | - | 0   | 197 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 |
| 3.2.103 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 4-1<br>Бастюнная, 13а                              | Бастюнная, 13а<br>Рег. № 102 100 001 309                                | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| 3.2.104 | Установка насосов ГВС на ЦТП № 3-5<br>Инженерная, 25                          | Инженерная, 25  | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 |
| 3.2.105 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 4-17<br>Н.Васильева, 75б                           | Н.Васильева, 75 Б<br>Индв. №00006133                                    | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 |
| 3.2.106 | Замена насосов ХВС на ЦТП № 1-2<br>Кубасской див., 30А                        | Кубасской див., 30А<br>Рег. № 102 100 001 290<br>Рег. № 102 100 001 291 | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 3.2.107 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 4-14<br>Плехановский, 67                           | Плехановский, 67<br>Рег. № 102 100 001 356                              | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 3.2.108 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 4-6<br>Стахановская, 8                             | Стахановская, 8<br>Индв. №00005463                                      | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 |
| 3.2.109 | Замена насосов ГВС на ЦТП № 3-16<br>Школьная, 7                               | Школьная, 7<br>Рег. № 102 100 001 470<br>Рег. № 102 100 001 471         | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 |
| 3.2.110 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-3<br>Коммунальная, 67                            | Коммунальная, 67<br>Индв. №Б0002207                                     | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 3.2.111 | Замена насоса ГВС на ЦТП №  | Коммунальная, 48  | - | 0   | 0   | 0 | 0 | 268 | - | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 |



|         |  |  |   |      |        |       |      |      |   |       |      |   |
|---------|--|--|---|------|--------|-------|------|------|---|-------|------|---|
| 3.2.124 | Замена ГРУ с коммерческим узлом учета газа разработка проекта на котельной № 7 пер. Машиниста, 2а                                    | пер. Машиниста, 2а<br>Пер. 102 100 003 618 | - | 0    | 594    | 1 705 | 0    | 0    | - | 2299  | 0    | 0 |
| 3.2.125 | Замена преобразователя частоты РЗ15кВт в цепь управления сетевым насосом 1.Д630-90(год выпуска 1993г) на котельной № 9 Инженерная, 3 | Инженерная, 3                              | - | 1472 | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 1472  | 1472 | 0 |
| 3.2.126 | Техническое перевооружение котельной №4 по ул. Ленинградское шоссе, 49 с установкой БМК  | Ленинградское шоссе, 49                    | - | 700  | 19 280 | 6 509 | 0    | 0    | - | 26490 | 700  | 0 |
| 3.2.127 | Замена блока трубной системы котла ДЕв25/14-150 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | Гаражный пр., 5<br>инв. №00001004          | - | 8355 | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 8355  | 8355 | 0 |
| 3.2.128 | Замена блока трубной системы котла ДЖВР20/130 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | Гаражный пр., 5<br>инв. №00000583          | - | 0    | 9 134  | 4 586 | 8191 | 3063 | - | 24974 | 0    | 0 |
| 3.2.129 | Техническое перевооружение ЦТП 1-17 Алехина, 1 заменой подогревателя   | ЦТП №1-17 Алехина, 1                       | - | 793  | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 793   | 793  | 0 |
| 3.2.130 | Техническое перевооружение ЦТП 2-1 Рижский пр., 29/31 с установкой дополнительного подогревателя                                     | ЦТП №2-1 Рижский пр., 29/31                | - | 271  | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 271   | 271  | 0 |
| 3.2.131 | Техническое перевооружение ЦТП 3-3 Инженерная, 13 с заменой подогревателя  | ЦТП №3-3 Инженерная, 13                    | - | 336  | 361    | 0     | 0    | 0    | - | 697   | 336  | 0 |
| 3.2.132 | Техническое перевооружение ЦТП 3-4 Инженерная, 21 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП №3-4 Инженерная, 21                    | - | 269  | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 269   | 269  | 0 |
| 3.2.133 | Техническое перевооружение ЦТП 3-7 Инженерная, 90 с заменой подогревателя  | ЦТП №3-7 Инженерная, 90                    | - | 239  | 254    | 0     | 0    | 0    | - | 492   | 239  | 0 |
| 3.2.134 | Техническое перевооружение ЦТП3-16 Школьная, 7 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №3-16 Школьная, 7                      | - | 269  | 0      | 0     | 0    | 0    | - | 269   | 269  | 0 |
| 3.2.135 | Техническое перевооружение ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 с установкой дополнительного подогревателя                                      | ЦТП №2-9 Р. Люксембург, 12                 | - | 0    | 508    | 0     | 0    | 0    | - | 508   | 0    | 0 |
| 3.2.136 | Техническое перевооружение ЦТП 2-10 Петровская, 49а с установкой дополнительного подогревателя                                       | ЦТП №2-10 Петровская, 49А                  | - | 0    | 438    | 0     | 0    | 0    | - | 438   | 0    | 0 |
| 3.2.137 | Техническое перевооружение   | ЦТП №2-17 Космическая, 6А                  | - | 0    | 0      | 1 217 | 0    | 0    | - | 1 217 | 0    | 0 |

|         |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|         | ЦТП 2-17Космическая, 6А с установкой дополнительного подогревателя  |   |   |   |      |     |   |   |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.138 | Техническое перевооружение ЦТП 2-22 Рижский пр., 27 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №2-22 Рижский пр., 27                                     | - | 0 | 852  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 852  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.139 | Техническое перевооружение ЦТП 3-5 Инженерная, 25 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №3-5 Инженерная, 25                                       | - | 0 | 568  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 568  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.140 | Техническое перевооружение ЦТП 3-14 Труда, 55 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №3-14 Труда, 55   | - | 0 | 532  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 532  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.141 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н.Васильева, 756 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП №4-17 Н.Васильева, 756                                    | - | 0 | 451  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 451  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.142 | Техническое перевооружение ЦТП 3-27 Школьная, 2 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №3-27 Школьная, 2   | - | 0 | 264  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 264  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.143 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Спортивная, 3А              | Спортивная, 3А<br>Рег. №102 100 000 356                       | - | 0 | 1121 | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 1121 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.144 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании автобазы по адресу Гаражный пр., 14          | Гаражный пр., 14<br>Рег. №102 100 000 502<br>№102 100 000 503 | - | 0 | 0    | 629 | 0 | 0 | 0 | - | 629  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.145 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании участка №9 по адресу Коммунальная, 59        | Коммунальная, 59<br>Рег. №109 000 000 256                     | - | 0 | 0    | 341 | 0 | 0 | 0 | - | 341  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.146 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании котельной №11 Военный городок «Кресты», 129А | Военный городок «Кресты»,<br>129А<br>Рег. №109 000 011 931    | - | 0 | 0    | 480 | 0 | 0 | 0 | - | 480  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.147 | Замена системы пожарной   | Петровская, 49А   | - | 0 | 479  | 0   | 0 | 0 | 0 | - | 479  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|         |   |                   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|-------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|         | сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ЦТП-10 Петровка, 49А                 |                   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.148 | Установка насоса на линии кислотной очистки котлов на котельной № 26 ул. Л.Поземского, 124                                      | Инженерная, 3     | - | 0 | 258  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 258  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.149 | Прокладка вводного электрического устройства на котельной №18 Маргелова   | Инженерная, 3     | - | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1845 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.150 | Замена 2-х конденсатных баков на котельной № 9 Инженерная, 3  | Инженерная, 3     | - | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1827 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.151 | Замена паровольного подогревателя производительностью 100г/ч на котельной № 9 Инженерная, 3                                     | Инженерная, 3     | - | 0 | 789  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 789  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.152 | Техническое перевооружение ТРП с устройством второй линии редуцирования на котельной № 20 Гаражный пр., 5 с разработкой проекта | Гаражный пр., 5   | - | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1175 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.153 | Установка солевого насоса на котельной №9 ул. Инженерная, 3   | Инженерная, 3     | - | 0 | 231  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 231  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.154 | Замена насоса оборотного водоснабжения КМ100-65-200 на котельной №9 Инженерная, 3   | Инженерная, 3     | - | 0 | 155  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 155  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.155 | Замена дымососа котла № 2 на котельной № 12 Конная, 8А  | Конная, 8А        | - | 0 | 646  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 646  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.156 | Замена подогревателя ХВО ННД № 47 на котельной № 1 Гаражный пр., 12   | Гаражный пр., 12  | - | 0 | 511  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 511  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.157 | Установка мазутного подогревателя ПМР на котельной №1 Гаражный пр., 12  | Гаражный пр., 12  | - | 0 | 8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8966 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.158 | Установка насоса химической очистки котлов КММ-Х80-65-160/2-55 У2 под эл. дв. 7,5 кВт на котельной №1 Гаражный пр., 12          | Гаражный пр., 12  | - | 0 | 404  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 404  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.159 | Замена насосов ХВС на ЦТП № 1-1 Коммунальная, 59А   | Коммунальная, 59А | - | 0 | 183  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 183  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.160 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 2-6 Народная, 18   | Народная, 18      | - | 0 | 129  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 129  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.161 | Замена насосов ГВС на ЦТП   | Л.Поземского, 63  | - | 0 | 162  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 162  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|         |   |                       |   |        |        |        |        |        |   |   |         |        |      |      |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------|--------|------|------|---|---|---|---|---|---|
|         | № 3-30 Подемского, 63   |                       |   |        |        |        |        |        |   |   |         |        |      |      |   |   |   |   |   |   |
|         | Техническое перевооружение на № ЦТП 2-13  |                       |   |        |        |        |        |        |   |   |         |        |      |      |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.162 | Красноармейская, 1 с установкой опогнительного подогревателя  | Красноармейская, 1    | - | 0      | 0      | 398    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 398  | 398  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.163 | Техническое перевооружение на ЦТП № 3-26 Первомайская, 43 с установкой дополнительного подогревателя  | Первомайская, 43      | - | 0      | 0      | 465    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 465  | 465  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.164 | Техническое перевооружение на ЦТП № 4-14 Плехановский, 67 с установкой дополнительного подогревателя  | Плехановский пос., 67 | - | 0      | 0      | 330    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 330  | 330  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.165 | Установка насоса ГВС АДМСЭ-3 на котельной № 7 пер. Машиниста, 2а  | Пер. Машиниста, 2А    | - | 0      | 203    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 203  | 203  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.166 | Замена электрооборудования на существующем ште 0,4кВ с заменой преж автоматических выключателей на котельной № 20 Гаражный пр., 5                       | Гаражный пр., 5       | - | 0      | 0      | 1624   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 1624 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.167 | Реконструкция котельной № 13 с заменой двух паровых котлов ДКВР6,5/13 на два водогрейных котла мощностью 7 МВт каждый, ул. Народная, 33                 | Народная, 33          | - | 0      | 0      | 6421   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 6421 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.168 | Техническое перевооружение с автоматизированной системой управления водогрейного котла ДКВРа10-150 с торсики Рето РР91/РВ9 на котельной № 12 Конная, 8А | Конная, 8А            | - | 0      | 3349   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 3349 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.169 | Техническое перевооружение шитовой силового управления на котельной № 9 Инженерная, 3   | Инженерная, 3         | - | 0      | 2158   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 2158 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.170 | Замена пластинчатого подогревателя на ЦТП № 2-11 М.Горького, 35   | М.Горького, 35        | - | 0      | 309    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 309  | 309  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.171 | Замена бака солевого V-20м3 на котельной № 9 Инженерная, 3  | Инженерная, 3         | - | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         | Итого по 3.2 группе:  |                       | - | 42120  | 351575 | 360315 | 22705  | 25037  | - | - | 801752  | 196351 | 0    |      |   |   |   |   |   |   |
|         | Итого по 3 группе:  |                       | - | 116695 | 408414 | 537665 | 195183 | 163445 | - | - | 1421402 | 596781 | 0    |      |   |   |   |   |   |   |

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

|                    |   |  |   |      |     |     |     |   |   |   |      |      |   |
|--------------------|---|--|---|------|-----|-----|-----|---|---|---|------|------|---|
| 4.1                | Интеллектуальная система бесперебойного электропитания MAPI LONG TIME, ул. Спортивная, 3а | Электропитовая, ул. Спортивная, 3а                 | - | 756  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 756  | 686  | 0 |
| 4.2                | Генератор бензиновый Fubag BS 11000 A ES с AVR Startmaster BS 11500 M, ул. Спортивная, 3а | Подсобное помещение, ул. Спортивная, 3а            | - | 333  | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 333  | 302  | 0 |
| 4.3                | 32-ух портовый 100Gb/s коммутатор MESS5332A Eliteх, ул. Спортивная, 3а                    | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | 0    | 234 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 234  | 234  | 0 |
| 4.4                | Абонентский VoIP-шлюз ТАУ-72.1P, ул. Спортивная, 3а                                       | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | - | 0    | 223 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 223  | 223  | 0 |
| 4.5                | Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn, 2 шт., ул. Кошелево, 6                                    | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошелево, 6 | - | 0    | 369 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 369  | 369  | 0 |
| 4.6                | Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn, 1 шт., ул. Кошелево, 6                                    | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошелево, 6 | - | 0    | 0   | 194 | 0   | 0 | 0 | - | 194  | 194  | 0 |
| 4.7                | Принтер KYOCERA ECOSYS P3260dn, 1 шт., ул. Кошелево, 6                                    | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошелево, 6 | - | 0    | 0   | 0   | 203 | 0 | 0 | - | 203  | 162  | 0 |
| Итого по 4 группе: |   |  | - | 1089 | 826 | 194 | 203 | 0 | 0 | - | 2313 | 2170 | 0 |

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж в/нх объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 5 группе  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и материальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения требований законодательства Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

|     |   |                               |   |   |     |   |   |   |   |   |     |     |   |
|-----|---|-------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 6.1 | Аппаратная платформа UserGate D200, ул. Спортивная, 3а        | Серверная, ул. Спортивная, 3а | - | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 657 | 657 | 0 |
| 6.2 | Сетевая карта 4*10 Гб/с для UserGate D200, ул. Спортивная, 3а | Серверная, ул. Спортивная, 3а | - | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 182 | 182 | 0 |
| 6.3 | Сетевая карта 4*10 Гб/с для UserGate D200, ул. Спортивная, 3а | Серверная, ул. Спортивная, 3а | - | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 182 | 182 | 0 |
| 6.4 | Аппаратная платформа UserGate C100 на котельной №1            | Гаражный проезд, 12           | - | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 |
| 6.5 | Аппаратная платформа  | Гаражный проезд, 5            | - | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 |

|      |   |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |     |     |   |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|--|--|--|--|
|      | UserGate С100 на котельной №20                        |   |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |   |     |     |   |  |  |  |  |
| 6.6  | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №18   | ул. Маргелова, 2км                            | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 | 224 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.7  | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №13   | ул. Народная 33                               | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 | 224 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.8  | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №5    | ул. Чехова 4А                                 | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 | 224 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.9  | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №17   | ул. Коммунальная 22Б                          | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 | 224 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.10 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №3    | Рижский пр., 43 А                             | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | 0 | - | 224 | 224 | 0 | 224 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.11 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Кошовой, 6    | Отдел по расчетам с населением, ул. Кошовой 6 | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.12 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Труда, 26     | ул. Труда, 26                                 | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.13 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Новоселов, 1  | ул. Новоселов, 1                              | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.14 | Аппаратная платформа UserGate С100, ул. Советская, 55 | ул. Советская, 55                             | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.15 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 1-2         | ул. Кузбасской дивизии, 30 А                  | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.16 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 1-1         | ул. Коммунальная 59А                          | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.17 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 3-10        | ул. Новоселов, 30А                            | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.18 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 2-10        | ул. Петровская, 49А                           | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.19 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 4-6         | ул. Стахановская, 8                           | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.20 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 2-7         | ул. Народная, д.53                            | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.21 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 2-6         | ул. Народная, д.18                            | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.22 | Аппаратная платформа UserGate С100 на ЦТП 1-8         | л. Юбилейная, д.71Б                           | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | 0 | - | 247 | 247 | 0 | 247 | 197 | 0 |  |  |  |  |
| 6.23 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №24   | ул. Горького 21а                              | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.24 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №12   | ул. Конная 8 А                                | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |
| 6.25 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №2    | ул. Яна Райниса 54                            | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | 0 | - | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |  |  |  |  |

|      |   |                             |   |   |     |     |     |   |   |     |     |   |
|------|---|-----------------------------|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|
| 6.26 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №10 | ул. Ижорского батальона, 24 | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | - | 236 | 236 | 0 |
| 6.27 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №26 | ул. Поземского, 124         | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | - | 236 | 236 | 0 |
| 6.28 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №23 | ул. Волкова, 3              | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | - | 236 | 236 | 0 |
| 6.29 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №27 | ул. Солнечная, 14           | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | - | 247 | 197 | 0 |
| 6.30 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №11 | Военный городок «Кресты»    | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | - | 247 | 197 | 0 |
| 6.31 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №15 | Ленинградское ш. 11         | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | - | 247 | 197 | 0 |
| 6.32 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №7  | ул. Машиниста 2А            | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | - | 247 | 197 | 0 |
| 6.33 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №28 | ул. Германа, 34             | - | 0 | 0   | 0   | 247 | 0 | - | 247 | 197 | 0 |
| 6.34 | Аппаратная платформа UserGate С100 на котельной №9  | ул. Инженерная 3            | - | 0 | 224 | 0   | 0   | 0 | - | 224 | 224 | 0 |
| 6.35 | Аппаратная платформа UserGate С100, на котельной №4 | Ленинградское ш., 49        | - | 0 | 0   | 236 | 0   | 0 | - | 236 | 236 | 0 |
| 6.36 | Аппаратная платформа UserGate X10 на котельной №8   | ул. Боровая 26а             | - | 0 | 0   | 258 | 0   | 0 | - | 258 | 258 | 0 |
| 6.37 | Аппаратная платформа UserGate X10 на котельной №6   | Ленинградское ш. 66         | - | 0 | 0   | 258 | 0   | 0 | - | 258 | 258 | 0 |
| 6.38 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-17       | ул. Алекина, 1              | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.39 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 2-12       | ул. Конная, 6               | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.40 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-18       | ул. Новгородская 28         | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.41 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-4        | Октябрьский пр., 23         | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.42 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-2        | ул. Бастонная, 17           | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.43 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-3        | ул. Инженерная, 13          | - | 0 | 245 | 0   | 0   | 0 | - | 245 | 245 | 0 |
| 6.44 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-15       | ул. Вайкова 4               | - | 0 | 0   | 258 | 0   | 0 | - | 258 | 258 | 0 |
| 6.45 | Аппаратная платформа                                | ул. Бастонная, 13           | - | 0 | 0   | 258 | 0   | 0 | - | 258 | 258 | 0 |

|      |   |                               |   |        |        |        |        |        |   |         |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | UserGate X10 на ЦТП 4-1                                     |                               |   |        |        |        |        |        |   |         |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-15               | пр. Энтузиастов, 9            | - | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | - | 258     | 258    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.47 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-8                | ул. Гагарина, 5а              | - | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | - | 258     | 258    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.48 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 2-15               | ул. Госпитальная 17           | - | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | - | 258     | 258    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.49 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-7                | ул. Инженерная, 90            | - | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | - | 258     | 258    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.50 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-16               | ул. Коммунальная, 25          | - | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | - | 258     | 258    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.51 | Аппаратная платформа UserGate LogAl E14, ул. Спортивная, 3а | Серверная, ул. Спортивная, 3а | - | 0      | 0      | 0      | 1166   | 0      | - | 1166    | 930    | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -    | Итого по 6 группе   |                               | - | 0      | 4286   | 4920   | 4374   | 0      | - | 13581   | 12694  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -    | ВСЕГО по инвестиционной программе                           |                               | - | 117784 | 413527 | 542780 | 199761 | 163445 | - | 1437296 | 611645 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС) |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|-------|--|--|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|--|
|       |  | Экономия расходов (стр. 2.1.3 ФП)  |   | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменной выданы и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации, плату за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |    | Расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансово и аренды (лизинга) (стр. 2.1.5 ФП) |    | Иные собственные средства (стр. 2.2 ФП) |    | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 2.3 ФП) |    | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения и с выделением расходов концессионера на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения в при наличии таких расходов (стр. 2.4 ФП) |  |
| № п/п | Наименование мероприятий   | Описание и место расположения объекта  | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 2.1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 2.1.4 ФП)   | 32 | 33   | 34 | 35                                      | 36 | 37   | 38 |  |  |
| 1     | 2  | 5  | 30  | 31  | 32 | 33   | 34 | 35                                      | 36 | 37   | 38 |  |  |
|       | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей  |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|       | Итого по 1 группе:   |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|       | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей                            |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|       | Итого по 2 группе:   |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|       | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |
|       | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей  |  |   |   |    |  |    |   |    |  |    |  |  |

|        |                           |  |   |   |      |   |   |    |   |   |
|--------|---------------------------|--|---|---|------|---|---|----|---|---|
| 3.1.1  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №000425510<br>Теплотрасса ГВС от ТК5-9 (Чехова, 12) до жилого дома Народная, 22   | 0 | - | 65   | - | - | 2  | - | - |
| 3.1.2  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005447<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП2-6 Народная, 18 к жилому дому Чехова, 1   | 0 | - | 164  | - | - | 5  | - | - |
| 3.1.3  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с полиэтиленовой трубой Д180 до жилого дома Коммунальная, 11                                   | 0 | - | 307  | - | - | 9  | - | - |
| 3.1.4  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до ТК24-16   | 0 | - | 367  | - | - | 10 | - | - |
| 3.1.5  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС в теплотрассе дома М. Горького, 21 и до ТК24-23  | 0 | - | 189  | - | - | 5  | - | - |
| 3.1.6  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00021537<br>Теплотрасса от ТК3-2 в сторону Ружский пр., 39   | 0 | - | 207  | - | - | 6  | - | - |
| 3.1.7  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00000375<br>Теплотрасса ГВС от ТК12-5-6-3 до ТК12-5-6-4 ул. Госпитальная (около ЦТП№ 2-21 Красноармейская, 24)   | 0 | - | 70   | - | - | 2  | - | - |
| 3.1.8  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020452<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-16 Коммунальная, 25 до дорожки на терапевтический корпус городской больницы и от ТК3-9 до ЦТП1-16 Коммунальная, 25 | 0 | - | 0    | - | - | 0  | - | - |
| 3.1.9  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00042731<br>Теплотрасса отопления от ТК12-5-1 до ТК12-5-0 Петровская, 53 (пенсионный фонд) переход Красноармейской                                     | 0 | - | 0    | - | - | 0  | - | - |
| 3.1.10 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00207411<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-6 до ТК-проходная  | 0 | - | 306. | - | - | 9  | - | - |

|        |                              |  |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|        |                              | Киселева, 16<br>Инв. №00008254<br>Теплотрасса ГВС в -<br>техподполье жилого дома<br>М.Горького, 11 до жилого<br>дома М.Горького, 9     | 0 | - | 40 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3.1.11 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00425535<br>Теплотрасса отопления в<br>техподполье ж.д.<br>Красноярской, 29  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.12 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00003321<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от ЦТП-15 до жилого<br>дома Госпитальная, 17  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.13 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00042551<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от ТК5-3-3 до жилого<br>дома Госпитальная, 17А  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.14 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00004279<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от ТК5-3-3 до точки<br>врезки (переход на ППР) в<br>сторону Госпитальная, 13А         | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.15 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00021536<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК3-1 в сторону Рижский пр.,<br>39   | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.16 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №А0004255<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от ЦТП 2-15<br>Госпитальная, 17 до ТК5-3-2  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.17 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от дома от ТК24-16 до<br>Перовская, 12  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.18 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отопления от<br>жилого дома Коммунальная,<br>16  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.19 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00205114<br>Теплотрасса ГВС от ТК17-2<br>до ЦТП 2-1 Рижский пр.,<br>29/31  | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.20 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00056302; №00056308<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК3-7-4-1 до ТК3-8 ул.<br>Коммунальная вдоль тор.<br>Большой Коммунальная, 23 | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.21 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020755<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК3-7-4-1 до ТК3-8 ул.<br>Коммунальная вдоль тор.<br>Большой Коммунальная, 23            | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 3.1.22 | Реконструкция                | Инв. №00020755   | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - |

|        |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|--------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
|        | теплотрассы               | Теплотрасса отопления от Народная, 41 до Народной, 43<br>Инв. №А0004255  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.23 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-2 до жилого дома Красноармейская, 20А<br>Инв. №Б0000332                                   | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.24 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК5-3 до дворового проезда Красноармейская, 22<br>Инв. №00021112                                      | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0   | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.25 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК3-6 в сторону ТК3-5 Рижский пр., 29/31<br>Инв. №00022254  | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0   | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.26 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК12-1-6-4 до ТК13-3 Народная, 10 (переход Народной)<br>Инв. №00425510                                | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0   | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.27 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса ГВС в теплодлголе дома Народная, 22<br>Инв. №00207613  | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0   | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.28 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от ТК13-2-3-4-4 до ТК13-2-3-4-5 Юбилейная, 69<br>Инв. №00022263  | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.29 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от жилого дома Народная, 18 до жилого дома Народная, 20<br>Инв. №Б0000332                                | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 53  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.30 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления от дворового проезда Красноармейская, 22 через ТК5-3-1 до жилого дома Госпитальная, 17<br>Инв. №00008254 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.31 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса ГВС в теплодлголе дома М.Горького, 7<br>Инв. №00008255   | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 50  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.32 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса отопления и ГВС от ТК24-31А до жилого дома пер. Петровский, 16<br>Инв. №00000230                                   | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 87  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.33 | Реконструкция теплотрассы | Теплотрасса ГВС в теплодлголе дома<br>Инв. №00000230   | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 62  | - | - | - | - | - | - |

|       |                              |  |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|------------------------------|--|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |                              | Красноярмская, 14  |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.134 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00056306<br>Теплотрасса отпления от<br>ТКЗ-1-2 до ТКЗ-7 в сторону<br>школы № 4 Коммунальная, 30                        | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 0   | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 3.135 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. № А0002078<br>Теплотрасса отпления от<br>жилого дома Рижский пр.,<br>44а до ТК13-1-7                                    | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.136 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020771<br>Теплотрасса отпления от<br>жилого дома Рижский пр.,<br>44а до детского<br>сада № 24 Рижский пр., 486       | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.137 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020784<br>Теплотрасса отпления от<br>жилого дома Рижский пр.,<br>52а до ТК13-1-8-1 Рижский<br>пр., 54                | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.138 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00019808<br>Теплотрасса отпления от<br>жилого дома Рижский пр.,<br>62а до ТК13-1-8-6-3 школа №<br>10 Юбилейная, 67а    | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.139 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №А0002076<br>Теплотрасса отпления от<br>точны врезки с трубой Ду219<br>ТТшп у жилого дома<br>Народная, 51 до ТК13-2-3-2 | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.140 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020761<br>Теплотрасса отпления ТК13-<br>2-3-2 до ТК13-2-3-3  | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.141 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00008255<br>Теплотрасса отпления от<br>ТК24-21 до ТК24-21Б<br>Пароменская, 17  | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.142 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020515<br>Теплотрасса отпления от<br>ТК17-1 до ТКЗ-5 граница<br>раздела с котельной №3<br>Рижский пр., 43а           | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 0   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.143 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №А0000672<br>Теплотрасса отпления и<br>ГВС от ТК22-1 до ТК22-1-1<br>до ТК22-1-2-1 О.Кошовой,<br>12                      | 0 | - | 299 | - | - | 9 | - | 9   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.144 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №А0004806<br>Теплотрасса отпления от  | 0 | - | 0   | - | - | 0 | - | 0   | - | - | - | 0 | - | - | - | - |







|        |                              |  |   |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------|--|---|---|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |                              | Индустриальная, 25 до<br>жилого дома<br>Индустриальная, 2А   |   |   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.79 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00019381<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК9-23-1-21-1 до д/сада № 38<br>Инженерная, 70                                  | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.80 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00020906<br>Теплотрасса ГВС в<br>техподполье Новоселов, 32А   | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.81 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00002084<br>Теплотрасса ГВС от дома<br>Новоселов, 36 до дома<br>Новоселов, 42   | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.82 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00035581<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК9-23-1-25 до угла подьема<br>ул. Новоселов                                    | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.83 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№0005816<br>Теплотрасса отопления и<br>трасса ГВС от ТК9-23-1-64-7<br>к зданию детского сада № 26<br>ул. Н.Васильева, 73 | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.84 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№0021557<br>Теплотрасса отопления и<br>трасса ГВС от ТК9-23-1-25-2<br>до ТК9-23-1-25-3 ул.<br>Текстильная                | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.85 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00021558<br>Теплотрасса отопления и<br>трасса ГВС от ТК9-23-1-25-3<br>до ТК9-23-1-25-4 ул.<br>Текстильная               | 0 | - | 3014 | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.86 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00043586<br>Теплотрасса ГВС в<br>техподполье по ул.<br>Энтузиастов, 5   | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.87 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00043583<br>Теплотрасса ГВС в<br>техподполье по ул.<br>Энтузиастов, 7   | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 29 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.88 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00043587<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП3-15<br>Энтузиастов, 9 до ТК9-23-1-<br>33-3   | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.89 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв.№00043584<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-<br>1-33-3 Энтузиастов, 9 до ТК9-<br>23-1-33-4                                    | 0 | - | 0    | - | - | 0 | - | 0  | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

|         |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|---------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 3.1.90  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00198216<br>Теплотрасса ГВС от ТК9-23-1-30-1 до жилого дома Трудя, 49   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -   | - | - | - |
| 3.1.91  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0003505<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-16 до жилого дома Инженерная, 13  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.92  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00044044<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК9-23-15-2 до жилого дома Инженерная, 16  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.93  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0001986<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от ЦТП3-9 до жилого дома ул. Новоселов, 19                                   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.94  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760<br>Теплотрасса и трасса ГВС от дома ул. Новоселов, 17 до дома ул. Инженерная, 86                                   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.95  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0000760<br>Теплотрасса ГВС в теплодворе дома Инженерная, 86  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.96  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00019053<br>Теплотрасса ГВС от Инженерной, 86 до жилого дома Инженерная, 84   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 85  | - | - | - |
| 3.1.97  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00005456<br>Теплотрасса отопления и ГВС в теплодворе Индустриальная, 1А   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.98  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00044052<br>Участок теплотрассы отопления и ГВС от ул. Инженерная, 14 до ул. Инженерная, 18 (вынос т/трассы с крыши здания) | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - |
| 3.1.99  | Реконструкция теплотрассы | Инв. №00020864<br>Теплотрасса ГВС и отопления от ТК9-23-1-31-11 до Труда, 75 (сараж ГИВД)   | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 82  | - | - | - |
| 3.1.100 | Реконструкция теплотрассы | Инв. №А0003803<br>Теплотрассы ГВС в теплодворе жилого дома ул. Звездная, 15А  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 295 | - | - | - |
| 3.1.101 | Реконструкция             | Инв. №00450627  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 81  | - | - | - |





|         |                           |  |   |   |     |   |   |   |      |   |   |        |
|---------|---------------------------|--|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|--------|
| 3.1.124 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№000006927<br>Теплотрасса ГВС между жилыми домами Стахановская, 19 и Стахановская, 22  | 0 | - | 77  | - | - | - | 2    | - | - | -      |
| 3.1.125 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00204333;<br>№00204334; №00204335;<br>№00204336; №00204337<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-35 до ТК9-7-3-36 до ТК9-7-3-37 возле Плехановского, 6 (ул. Кузнецкая) от ТК9-7-3-37 до ТК9-7-3-38, ТК9-7-3-38 до ТК9-7-3-39, от ТК9-7-3-39 до ТК9-7-3-40 переход Моста | 0 | - | 0   | - | - | - | 5520 | - | - | -      |
| 3.1.126 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00004637<br>Теплотрасса ГВС между жилого домами Металлистов, 30А Металлистов, 32А   | 0 | - | 495 | - | - | - | 0    | - | - | -      |
| 3.1.127 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00204339; 00043649;<br>00436410<br>Реконструкция теплотрассы с увеличением пропускной способности от ТК9-7-1-7 до ТК9-7-3-41 по ул. Индустриальной в г. Пскове  | 0 | - | 0   | - | - | - | 0    | - | - | 134796 |
| 3.1.128 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00004140<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Плехановский пос., 67 до ТК9-7-2-7-15 возле ЦТП 4-14 Плехановский, 67  | 0 | - | 0   | - | - | - | 0    | - | - | -      |
| 3.1.129 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№А0001922;<br>Теплотрасса отопления ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3 до ТК9-7-36-4   | 0 | - | 0   | - | - | - | 0    | - | - | -      |
| 3.1.130 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0021841;<br>№00019775; №00019772;<br>№00201424<br>Теплотрасса отопления ул. Металлистов, 8 от ТК9-7-3-27-20 до ул. Д. Толстого, 17, от ТК9-7-3-27-18 до ТК9-7-3-27-20, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-19, от ТК9-7-3-27-4  | 0 | - | 0   | - | - | - | 0    | - | - | -      |
| 3.1.131 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00436432<br>Теплотрасса отопления от  | 0 | - | 0   | - | - | - | 231  | - | - | -      |







|         |                              |  |   |   |   |   |   |      |   |   |   |
|---------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| 3.1.163 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00007090<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК18-17 до ТК18-18 вдоль<br>жилого дома Мирная, 3  | 0 | - | 0 | - | - | 79   | - | - | - |
| 3.1.164 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00020162<br>Теплотрасса от ТК20-1-12-2<br>до ЦТП11-1 Коммунальная,<br>59а  | 0 | - | 0 | - | - | 0    | - | - | - |
| 3.1.165 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС по теплодолью жилого<br>дома Западная, 2  | 0 | - | 0 | - | - | 502  | - | - | - |
| 3.1.166 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №000211814<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК20-3-6 до ЦТП 1-6<br>Юбилейная, 62  | 0 | - | 0 | - | - | 0    | - | - | - |
| 3.1.167 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00019849; №00198411<br>Теплотрасса ГВС от ЦТП1-10<br>Западная, 8 до ТК20-3-2-5<br>Коммунальная, 54а  | 0 | - | 0 | - | - | 484  | - | - | - |
| 3.1.168 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №0008061<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК20-1-4-1 в направлении<br>ТК20-1-4-2 до дворового<br>проезда Рокоссовского, 4   | 0 | - | 0 | - | - | 714  | - | - | - |
| 3.1.169 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00002110<br>Теплотрасса ГВС от жилого<br>дома Западная, 2А до двора<br>Западная, 2Б  | 0 | - | 0 | - | - | 72   | - | - | - |
| 3.1.170 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. № В00002277; 00022271;<br>00022272; 00000252<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК20-2 котельная № 20<br>Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-<br>3-12 до перекрестка<br>ул. Маргелова - Шестака | 0 | - | 0 | - | - | 1635 | - | - | - |
| 3.1.171 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №А0002117<br>Теплотрасса отопления от<br>ТК20-2-0 до ТК20-2-1<br>Гаражный пр., 5  | 0 | - | 0 | - | - | 1797 | - | - | - |
| 3.1.172 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00004248<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от жилого дома<br>Рокоссовского, 24Б до<br>жилого дома Рокоссовского,<br>22   | 0 | - | 0 | - | - | 129  | - | - | - |
| 3.1.173 | Реконструкция<br>теплотрассы | Инв. №00021291<br>Теплотрасса отопления и<br>ГВС от жилого дома  | 0 | - | 0 | - | - | 0    | - | - | - |

|         |                           |   |   |   |      |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
|---------|---------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 3.1.174 | Реконструкция теплотрассы | Юбилейная, 50 до жилого дома Юбилейная, 52<br>Инв.№000019551<br>Теплотрасса ГВС по технологично жилого дома Западная, 20А | 0 | - | 0    | - | - | - | - | 85  | - | - | - | - | - |
| 3.1.175 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00211816<br>Теплотрасса ГВС по технологично жилого дома Юбилейная, 46  | 0 | - | 0    | - | - | - | - | 70  | - | - | - | - | - |
| 3.1.176 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007097; 00007100<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Космическая, 1 до ТК18-11-2 через ТК18-11-1               | 0 | - | 0    | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - |
| 3.1.177 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№0007151<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с переходом ул. Юбилейная                  | 0 | - | 0    | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - |
| 3.1.178 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00019135; №19136<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-17 до ТК20-1-19 улица Юбилейная, 89 (переход ул. Юбилейная)      | 0 | - | 611  | - | - | - | - | 17  | - | - | - | - | - |
| 3.1.179 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00021141<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-В до ТК12-1 около котельной №12 Конная, 8а                               | 0 | - | 3206 | - | - | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.1.180 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00002073<br>Теплотрасса ГВС в технологично жилого дома Новоселов, 52   | 0 | - | 122  | - | - | - | - | 3   | - | - | - | - | - |
| 3.1.181 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00043442<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК2-6-2-3 до Рыжского пр., 76/2   | 0 | - | 41   | - | - | - | - | 1   | - | - | - | - | - |
| 3.1.182 | Реконструкция теплотрассы | Инв. № 00002123<br>Теплотрасса ГВС от Рыжского пр., 69 до Рыжского пр., 69А по технологично жилого дома Рыжский пр., 69   | 0 | - | 25   | - | - | - | - | 1   | - | - | - | - | - |
| 3.1.183 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007068<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-14 до ТК18-16 жилого дома Мирная, 11   | 0 | - | 81   | - | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - |
| 3.1.184 | Реконструкция теплотрассы | Инв.№00007084<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-16 до жилого дома Мирная, 3 через ТК18-17  | 0 | - | 188  | - | - | - | - | 5   | - | - | - | - | - |

|         |                               |  |   |   |      |   |   |      |   |   |
|---------|-------------------------------|--|---|---|------|---|---|------|---|---|
| 3.1.185 | Реконструкция тепловой камеры | Инв. №00042292;<br>№00042293<br>Реконструкция тепловой камеры ТК20-2-10 перекресток Рязского проспекта и ул. Юбилейная (замена трубопровода с увеличением пропускной способностью) | 0 | - | 48   | - | - | 1    | - | - |
| 3.1.186 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00023052<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-33-5 до ЦТПП-15 Энгельстаов, 9  | 0 | - | 0    | - | - | 1991 | - | - |
| 3.1.187 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00008785<br>Теплотрасса отопления и ГВС врезка в наземную теплотрассу и транзит по тех. подполью жилого дома пер. Машиниста, 3 до жилого дома пер. Машиниста, 7              | 0 | - | 0    | - | - | 520  | - | - |
| 3.1.188 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00042761<br>Теплотрасса от жилого дома Конная, 6 до компенсатора<br>Инв. №00021161<br>Теплотрасса от ТК12-2-2 до ТК12-2-4 (переход ул. М.Горького) Р.Люксембург, 22          | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.189 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00048064<br>Теплотрасса от ТК10-2-4 до точки подъема ул. Чудская<br>Инв. №00415011<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-33 до ТК9-23-1-32 ул. Звездная - Труда               | 0 | - | 2516 | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.190 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00004384<br>Теплотрасса отопления от ТК3-22-5 до ТК3-22-6 ул.Л.Толстого  | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.191 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00005765<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-86 до Зонального ш. 9А   | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.192 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00045065<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20  | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.193 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00045065<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20  | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |
| 3.1.194 | Реконструкция теплотрассы     | Инв. №00045065<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20  | 0 | - | 0    | - | - | 0    | - | - |









|        |  |   |   |   |    |   |      |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|----|---|------|---|---|---|
| 3.2.47 | Рижский пр., 43а<br>Замена сетевого насоса на котельной № 15 Ленинградское ш., 11Б   | Рег.№ 102 100 000 839<br>Котельная № 15 Ленинградское ш., 11Б<br>Рег. № 102 100 001 128 | 0 | - | 0  | - | 53   | - | - | - |
| 3.2.36 | Замена сетевого насоса с установкой СЧР на котельной № 20 Гаражный пр., 5            | Котельная № 20 Гаражный пр., 5<br>Инв. №00004815  | 0 | - | 0  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.37 | Замена сетевого насоса СЭ1250-140 на котельной № 9 Ижевская, 3                       | Котельная № 9 Ижевская, 3<br>Рег. № 102 100 001 766                                     | 0 | - | 0  | - | 1054 | - | - | - |
| 3.2.38 | Установка сетевого насоса Д200/90 с СЧР на котельной № 26 Д.Поземского, 124          | котельная № 26 Д.Поземского, 124  | 0 | - | 0  | - | 170  | - | - | - |
| 3.2.39 | Установка насосов котлового контура на котельной № 11 Военный городок "Кресты", 129А | котельная № 11 Военный городок Кресты, 129А<br>Инв. №00006536                           | 0 | - | 0  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.40 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 № 1 на котельной № 13 Народная, 33            | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег.№ 102 100 000 963                                    | 0 | - | 9  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.41 | Замена насоса повысительного ЗКМ65-50-160 № 1 на котельной № 13 Народная, 33         | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег.№ 102 100 000 932                                    | 0 | - | 9  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.42 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 № 2 на котельной № 13 Народная, 33            | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег.№ 102 100 000 964                                    | 0 | - | 9  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.43 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 № 2 на котельной № 12 Конная, 8А              | Котельная № 12 Конная, 8А<br>Рег.№ 102 100 000 805                                      | 0 | - | 0  | - | 0    | - | - | - |
| 3.2.44 | Замена насоса подпиточного КМ65-50-160 № 2 на котельной № 17 Коммунальная, 22Б       | Котельная № 17 Коммунальная, 22Б<br>Рег.№ 102 100 000 776                               | 0 | - | 0  | - | 30   | - | - | - |
| 3.2.45 | Замена насоса подпиточный ЗКМ65-50-160 № 2 на котельной № 5 Чехова, 4а               | Котельная № 5 Чехова, 4а<br>Инв.№00004780   | 0 | - | 0  | - | 24   | - | - | - |
| 3.2.46 | Замена насоса подпиточной воды КМ80-50-200 на котельной 1 Гаражный пр., 12           | Котельная № 1 Гаражный пр., 12<br>Инв.№00007721   | 0 | - | 0  | - | 30   | - | - | - |
| 3.2.47 | Замена насосов   | Котельная № 1 Гаражный пр.,   | 0 | - | 72 | - | 2    | - | - | - |



|        |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |
|--------|--|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|
| 3.2.59 | Установка насоса хим. очистки на котельной № 23 Волжкова, 3  | Котельная № 23 ул. Волжкова, 3  | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |
| 3.2.60 | Замена насоса крепкого раствора соли Х50-32-125Д на котельной № 20 Гаражский пр., 5                    | Котельная № 20 Гаражский пр., 5<br>Рег. № 102 100 000 692                     | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |
| 3.2.61 | Замена насоса городской воды на котельной № 12 Конная, 8А  | Котельная № 12 Конная, 8А<br>Рег. № 109 000 004 435                           | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |
| 3.2.62 | Замена насоса холодной воды КМ65-50-160 № 1 на котельной № 13 Народная, 33                             | Котельная № 13 Народная, 33<br>Рег. № 102 100 000 965                         | 0 | - | 0   | - | - | 24 | - | - |
| 3.2.63 | Замена насоса холодной воды КМ65-50-160 № 2 на котельной № 3 Рыжский пр., 43А                          | Котельная № 3 Рыжский пр., 43А<br>Рег. № 102 100 000 844                      | 0 | - | 0   | - | - | 24 | - | - |
| 3.2.64 | Замена насоса исходной воды КМ80-50-200 на котельной № 20 Гаражский пр., 5                             | Котельная № 20 Гаражский пр., 5<br>Рег. № 102 100 000 660                     | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |
| 3.2.65 | Замена насоса рабочей воды КМ80-50-200 на котельной № 1 Гаражский пр., 12                              | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Рег. № 102 100 000 665                     | 0 | - | 0   | - | - | 41 | - | - |
| 3.2.66 | Замена регулятора давления на ГРУ на кот. № 1 Гаражский пр., 12 (с разрабаткой проекта)                | Котельная № 1 Гаражский пр., 12<br>Инд. № 00002409                            | 0 | - | 0   | - | - | 67 | - | - |
| 3.2.67 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЭЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной № 9 Инженерная, 3 | Котельная № 9 Инженерная,<br>Рег. № 102 100 001 858<br>Рег. № 102 100 001 859 | 0 | - | 286 | - | - | 8  | - | - |
| 3.2.68 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЭЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной № 9 Инженерная, 3 | Котельная № 9 Инженерная,<br>Рег. № 102 100 001 860<br>Рег. № 102 100 001 861 | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |
| 3.2.69 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЭЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной № 9               | Котельная № 9 Инженерная,<br>Рег. № 102 100 001 862<br>Рег. № 102 100 001 863 | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | - |

|        |   |  |   |   |    |   |     |   |   |   |
|--------|---|--|---|---|----|---|-----|---|---|---|
|        | Инженерная, 3   |  |   |   |    |   |     |   |   |   |
| 3.2.70 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЭЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной № 9 Инженерная, 3  | Котельная № 9 Инженерная,<br>9<br>Рег.102 100 001 864<br>Рег.102 100 001 865 | 0 | - | 0  | - | 762 | - | - | - |
| 3.2.71 | Реконструкция ячейки КСО с заменой выключателя ВВ/ТЭЛ-10-200/100 — 3шт. на котельной № 9 Инженерная, 3  | Котельная № 9 Инженерная,<br>9<br>Рег.102 100 001 866<br>Рег.102 100 001 867 | 0 | - | 0  | - | 544 | - | - | - |
| 3.2.72 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 24 М.Г.орького, 21А с корректировкой проекта             | Котельная № 24 М.Г.орького,<br>21А   | 0 | - | 45 | - | 1   | - | - | - |
| 3.2.73 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 18 Маргелова, 2км с разработкой проекта                  | Котельная № 18 Маргелова,<br>2км   | 0 | - | 0  | - | 0   | - | - | - |
| 3.2.74 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 11 Военный городок Кресты, 129А с корректировкой проекта | Котельная № 11 Военный<br>городок Кресты, 129А                               | 0 | - | 50 | - | 1   | - | - | - |
| 3.2.75 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 12 Конная, 8А с разработкой проекта                      | Котельная № 12 Конная, 8А  | 0 | - | 0  | - | 0   | - | - | - |
| 3.2.76 | Техническое перевооружение ГРУ с устройством второй линии редуцирования на котельной № 5 Чехова, 4а с разработкой проекта                       | Котельная № 5 Чехова, 4а   | 0 | - | 57 | - | 2   | - | - | - |
| 3.2.77 | Замена мазутного подогревателя ПИФ-64-30-М1 на котельной № 9  | Котельная № 9 Инженерная,<br>3<br>Инд.№00006747                              | 0 | - | 0  | - | 0   | - | - | - |



|        |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 3.2.86 | Техническое перевооружение ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 с установкой дополнительного подогревателя    | ЦТП № 2-8 Р. Люксембург, 5                    | 0 | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.2.87 | Техническое перевооружение ЦТП 3-20 Труда, 28 с установкой дополнительного подогревателя          | ЦТП № 3-20 Труда, 28                          | 0 | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.2.88 | Техническое перевооружение ЦТП 3-19 Труда, 24 с установкой дополнительного подогревателя          | ЦТП № 3-19 Труда, 24                          | 0 | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.2.89 | Техническое перевооружение ЦТП 4-4 Октябрьский пр., 23 с установкой дополнительного подогревателя | ЦТП № 4-4 Октябрьский пр., 23                 | 0 | - | 0 | - | - | 42  | - | - | - | - | - |
| 3.2.90 | Техническое перевооружение ЦТП 1-14 Юбилейная, 87А с установкой пластинчатого подогревателя       | ЦТП № 1-14 Юбилейная, 87А<br>Инв. №00007743   | 0 | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.2.91 | Техническое перевооружение ЦТП 1-7 Западная, 3 с установкой пластинчатого подогревателя           | ЦТП № 1-7 Западная, 3<br>Инв. №А0002295       | 0 | - | 0 | - | - | 0   | - | - | - | - | - |
| 3.2.92 | Техническое перевооружение ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 с установкой пластинчатого подогревателя     | ЦТП № 1-16 Коммунальная,<br>25 Инв. №00006975 | 0 | - | 0 | - | - | 86  | - | - | - | - | - |
| 3.2.93 | Техническое перевооружение ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 с установкой пластинчатого подогревателя         | ЦТП № 1-9 Юбилейная, 89<br>Инв. №00006957     | 0 | - | 0 | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 3.2.94 | Техническое перевооружение ЦТП 2-   | ЦТП № 2-14 Госпитальная,<br>15А               | 0 | - | 0 | - | - | 118 | - | - | - | - | - |



|         |  |   |   |   |     |   |   |    |   |        |
|---------|--|---|---|---|-----|---|---|----|---|--------|
| 3.2.110 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-3<br>Коммунальная, 67   | Рег. № 102 100 001 471<br>Коммунальная, 67<br>Инв. №Б0002207        | 0 | - | 0   | - | - | 43 | - | -      |
| 3.2.111 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-5<br>Коммунальная, 48   | Рег. № 102 100 001 442<br>Коммунальная, 48                          | 0 | - | 0   | - | - | 37 | - | -      |
| 3.2.112 | Замена насоса ГВС на ЦТП № 1-7 Западная, 3   | Рег. № 102 100 001 444<br>Западная, 3                               | 0 | - | 0   | - | - | 42 | - | -      |
| 3.2.113 | Замена насосов ГВС на ЦТП № 1-10 Западная, 8   | Рег. № 102 100 001 444<br>Западная, 8<br>Инв. №00005511             | 0 | - | 0   | - | - | 74 | - | -      |
| 3.2.114 | Замена насосов ГВС на ЦТП 1-14 Юбилейная, 87А  | Рег. № 102 100 001 364<br>Юбилейная, 87А<br>Рег. № 102 100 001 365  | 0 | - | 0   | - | - | 34 | - | -      |
| 3.2.115 | Замена насосов ГВС на ЦТП 4-18Новгородская, 28   | Рег. № 102 100 001 365<br>Новгородская, 28<br>Инв. №00006144        | 0 | - | 0   | - | - | 31 | - | -      |
| 3.2.116 | Техническое перевооружение ЦТП3-29 Белнинского, 85 с установкой пластинчатого подогревателя  | Рег. № 102 100 001 364<br>Белнинского, 85                           | 0 | - | 23  | - | - | 1  | - | -      |
| 3.2.117 | Замена циркуляционного насоса на ЦТП3-26 Первомайская, 43  | Рег. № 102 100 001 364<br>Первомайская, 43                          | 0 | - | 28  | - | - | 1  | - | -      |
| 3.2.118 | Замена 3-х существующих водогрейных котлов ПТВМ-100(гликолевых) мощностью 100Гкал/ч каждый по адресу г. Псков ул. Инженерная, 3 на котельной № 9 | Рег. № 102 100 001 364<br>Инженерная, 3<br>Инв. №А0004409; А0004410 | 0 | - | 0   | - | - | 0  | - | 592551 |
| 3.2.119 | Замена электрооборудования с заменой трех автоматических выключателей на котельной № 1 Гаражный пр., 12  | Рег. № 102 100 000 717<br>Гаражный пр., 12                          | 0 | - | 164 | - | - | 5  | - | -      |
| 3.2.120 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на котельной № 9 Инженерная, 3а        | Рег. № 102 100 001 783<br>Инженерная, 3                             | 0 | - | 72  | - | - | 2  | - | -      |
| 3.2.121 | Замена тгдугльезового  | Рег. № 102 100 001 471<br>Гаражный пр., 5                           | 0 | - | 41  | - | - | 1  | - | -      |

|         |  |  |   |   |     |   |   |      |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|-----|---|---|------|---|---|---|
|         | оборудования дымососа ДН12,5 на котельной № 20 Гаражный пр., 5   | Пер. № 102 100 000 598                     |   |   |     |   |   |      |   |   |   |
| 3.2.122 | Замена вологройного котла № 1 КВЛ2,5-95 на котельной № 7 Машиниста, 2а   | пер. Машиниста, 2а<br>Пер. 102 100 003 635 | 0 | - | 528 | - | - | 15   | - | - | - |
| 3.2.123 | Замена коммерческого узла учета тепла на базе счетчиков СИТТ-961 на котельной № 7 пер. Машиниста, 2а                               | пер. Машиниста, 2а<br>Пер. 102 100 003 616 | 0 | - | 60  | - | - | 2    | - | - | - |
| 3.2.124 | Замена ГРУ с коммерческим узлом учета газа разработка проекта на котельной № 7 пер. Машиниста, 2а                                  | пер. Машиниста, 2а<br>Пер. 102 100 003 618 | 0 | - | 0   | - | - | 549  | - | - | - |
| 3.2.125 | Замена преобразователя частоты P315кВт в цепь управления сетевым насосом 1Д630-90(год выпуска 1993г) на котельной №9 Инженерная, 3 | Инженерная, 3                              | 0 | - | 133 | - | - | 4    | - | - | - |
| 3.2.126 | Техническое перевооружение котельной №4 по ул. Ленинградское шоссе, 49 с установкой ВМК  | Ленинградское шоссе, 49                    | 0 | - | 63  | - | - | 2    | - | - | - |
| 3.2.127 | Замена блока трубной системы котла ДЕА25/14-150 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | Гаражный пр., 5<br>Инв. №00001004          | 0 | - | 755 | - | - | 22   | - | - | - |
| 3.2.128 | Замена блока трубной системы котла ДКВР20/130 на котельной №20 Гаражный пр., 5   | Гаражный пр., 5<br>Инв. №00000583          | 0 | - | 0   | - | - | 2086 | - | - | - |
| 3.2.129 | Техническое перевооружение ЦТП 1-17 Алексина, 1 сзаменой подогревателя   | ЦТП №1-17 Алексина, 1                      | 0 | - | 72  | - | - | 2    | - | - | - |
| 3.2.130 | Техническое перевооружение ЦТП 2-1 Рижский пр., 29/31 с установкой дополнительного подогревателя                                   | ЦТП №2-1 Рижский пр., 29/31                | 0 | - | 24  | - | - | 1    | - | - | - |
| 3.2.131 | Техническое  | ЦТП №3-3 Инженерная, 13                    | 0 | - | 30  | - | - | 1    | - | - | - |



|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.140 | Техническое перевооружение ЦТП 3-14 Гряда, 55 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП №3-14 Гряда, 55   | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.141 | Техническое перевооружение ЦТП 4-17 Н.Васильева, 756 с установкой дополнительного подогревателя  | ЦТП №4-17 Н.Васильева, 756                                    | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.142 | Техническое перевооружение ЦТП 3-27 Школьная, 2 с установкой дополнительного подогревателя   | ЦТП №3-27 Школьная, 2   | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.143 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в административном здании Спортивная, 3А       | Спортивная, 3А<br>Рег. №102 100 000 356                       | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.144 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании автобазы по адресу Гаражный пр., 14   | Гаражный пр., 14<br>Рег. №102 100 000 502<br>№102 100 000 503 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.145 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании участка №9 по адресу Коммунальная, 59 | Коммунальная, 59<br>Рег. №109 000 000 256                     | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.146 | Замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании котельной №11 Военный                 | Военный городок "Кресты",<br>129А<br>Рег. №109 000 011 931    | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |





|         |  |  |   |   |       |   |   |   |       |   |   |        |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|---------|--|--|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|--|
|         | водогрейных котла мощностью 7 МВт каждый, по адресу: г. Псков, ул. Народная, 33  |  |   |   |       |   |   |   |       |   |   |        |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
|         | Техническое перевооружение с автоматизированной системой управления водогрейного котла ДКВРВ10-150 с горелкой Рето РР9/РВ9 на котельной №12 Конная, 8А   | Конная, 8А   | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | 0      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.169 | Техническое перевооружение шилового управления на котельной №9 Инженерная, 3   | Инженерная, 3                                      | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | 0      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.170 | Замена пластинчатого подогревателя на ЦПП №2-11 М.Горького, 35   | М.Горького, 35                                     | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | 0      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.171 | Замена бака солевого V-20м3 на котельной №9 Инженерная, 3  | Инженерная, 3                                      | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | 0      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
|         | Итого по 3.2 группе:   |  | 0 | 0 | 3805  | 0 | 0 | 0 | 9046  | 0 | 0 | 592551 | 0 | 0 | 727347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|         | Итого по 3 группе:   |  | 0 | 0 | 51887 | 0 | 0 | 0 | 45387 | 0 | 0 | 727347 | 0 | 0 | 727347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|         | Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплонадежная, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |   |   |       |   |   |   |       |   |   |        |   |   |        |   |   |   |   |   |  |
| 4.1     | Интеллектуальная система бесперебойного электропитания МАЛТ LONG TIME, ул. Спортивная, 3а  | Электрошитолая, ул. Спортивная, 3а                 | 0 | - | 68    | - | - | - | 2     | - | - | -      | - | - | -      | - | - | - | - | - |  |
| 4.2     | Генератор бензиновый Fabag BS 11000 A ES с AVR Startmaster BS 11500 M, ул. Спортивная, 3а  | Подсобное помещение, ул. Спортивная, 3а            | 0 | - | 30    | - | - | - | 1     | - | - | -      | - | - | -      | - | - | - | - | - |  |
| 4.3     | 32-ух портовый IOCBv1 L3 коммутатор MESS332A Etek, ул. Спортивная, 3а  | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | -      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 4.4     | Абонентский VoIP-шлюз ТАУ-72.РР, ул. Спортивная, 3а  | Серверная, ул. Спортивная, 3а                      | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | -      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 4.5     | Принтер КУОСЕРА ECOSYS P3260dn, 2 шт., ул. Кошевого, 6   | Отдел по расчетам с населением СЭ, ул. Кошевого, 6 | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | -      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |
| 4.6     | Принтер КУОСЕРА ECOSYS P3260dn, 1 шт., ул. Кошевого, 6   | Отдел по расчетам с населением СЭ,                 | 0 | - | 0     | - | - | - | 0     | - | - | -      | - | - | 0      | - | - | - | - | - |  |

|   |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|
| 4.7   | ул. Кошеново, 6<br>Принтер КЮСЕРА<br>ECOSYS P3260dn, 1 шт.,<br>ул. Кошеново, 6 | ул. Кошеново, 6<br>Отдел по расчетам<br>с населением СЭ,<br>ул. Кошеново, 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 4 группе:  |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения   |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей   |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| Итого по 5 группе   |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, осуществляемой в сфере теплоснабжения, включая регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 6.1   | Аппаратная платформа<br>UserGate D200,<br>ул. Спортивная, 3а                   | Серверная, ул. Спортивная,<br>3а  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.2   | Сервоя карта 4*10 Гб/с<br>для UserGate D200,<br>ул. Спортивная, 3а             | Серверная, ул. Спортивная,<br>3а  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.3   | Сервоя карта 4*10 Гб/с<br>для UserGate D200,<br>ул. Спортивная, 3а             | Серверная, ул. Спортивная,<br>3а  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.4   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №1                       | Гаражный проезд, 5  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.5   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №20                      | Гаражный проезд, 12   | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.6   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №18                      | ул. Маргелова, 2км  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.7   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №13                      | ул. Народная 33   | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.8   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №5                       | ул. Чехова 4А   | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.9   | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №17                      | ул. Коммунальная 22Б  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.10  | Аппаратная платформа<br>UserGate C100 на<br>котельной №3                       | Рижский пр. 43 А  | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |
| 6.11  | Аппаратная платформа<br>UserGate C100,   | Отдел по расчетам с<br>населением, ул. Кошеново 6                           | 0 | - | 0 | -  | - | - | 0  | - | - | - |



|      |  |                          |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|------|--|--------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 6.28 | котельной №26<br>Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №23 | ул. Волкова, 3           | 0 | - | 0 | - | 0  | - | 0 | - | - |
| 6.29 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №27                  | ул. Солнечная, 14        | 0 | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| 6.30 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №11                  | Военный городок «Кресты» | 0 | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| 6.31 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №15                  | Ленинградское ш. 11      | 0 | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| 6.32 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №7                   | ул. Машиниста 2А         | 0 | - | 0 | - | 50 | - | - | - | - |
| 6.33 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №28                  | ул. Германа, 34          | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.34 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100 на<br>котельной №9                   | ул. Инженерная 3         | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.35 | Аппаратная платформа<br>UserGate С100, на<br>котельная №4                  | Ленинградское ш., 49     | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.36 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на<br>котельной №8                    | ул. Боровая 26а          | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.37 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на<br>котельной №16                   | Ленинградское ш. 66      | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.38 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 1-<br>17                       | ул. Алексина, 1          | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.39 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 2-<br>12                       | ул. Конная, 6            | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.40 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 4-<br>18                       | ул. Новоторжская 28      | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.41 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 4-4                            | Октябрьский пр., 23      | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.42 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 4-2                            | ул. Бастонная, 17        | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.43 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 3-3                            | ул. Инженерная, 13       | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |
| 6.44 | Аппаратная платформа<br>UserGate X10 на ЦТП 1-<br>1.                       | ул. Байкова 4            | 0 | - | 0 | - | 0  | - | - | - | - |

|      |    |   |                               |   |   |       |   |   |   |   |       |     |        |   |   |
|------|----|---|-------------------------------|---|---|-------|---|---|---|---|-------|-----|--------|---|---|
|      | 15 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-1                | ул. Багратионовая, 13         | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.45 |    | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-1                | пр. Энтузиастов, 9            | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.46 | 15 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-15               | ул. Гагарина, 5а              | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.47 |    | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 4-8                | ул. Гагарина, 5а              | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.48 |    | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 2-15               | ул. Госпитальная 17           | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.49 |    | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 3-7                | ул. Инженерная, 90            | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 0   | -      | - | - |
| 6.50 | 16 | Аппаратная платформа UserGate X10 на ЦТП 1-16               | ул. Коммунальная, 25          | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 236 | -      | - | - |
| 6.51 |    | Аппаратная платформа UserGate LogAl E14, ул. Спортивная, 3а | Серверная, ул. Спортивная, 3а | 0 | - | 0     | - | 0 | 0 | - | -     | 887 | 0      | 0 | 0 |
|      |    | Итого по 6 группе   |                               | - | - | -     | - | - | - | - | -     | -   | -      | - | - |
|      |    | ВСЕГО по инвестиционной программе                           |                               | 0 | 0 | 51985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46318 | 0   | 727347 | 0 | 0 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
Муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети»**

Начало таблицы

| № п/п | Наименование объекта   | год реализации   | Показатели надежности |  |      |      |      |      |  |
|-------|--|------------------|-----------------------|--|------|------|------|------|--|
|       |  |                  | 4                     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |      |      |      |      |  |
|       |  |                  |                       | Плановое значение  |      |      |      |      |  |
|       |  | Текущее значение |                       | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1     | Инва. №00425510<br>Теплотрасса ГВС от ТК5-9 (Чехова, 12) до ж/д Народная, 22<br>Д180 — 64м (полиэтилен ТТИ п.)<br>Д160 - 64м (полиэтилен ТТИп.)  | 2024             | 0                     | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 2     | Инва. №00005447<br>Теплотрасса ГВС от ЦТТ2-6 Народная, 18 к ж/дому Чехова, 1<br>Ду219 - 82м ТТИп<br>Д110 — 43м (полиэтилен ТТИ п.)<br>Д90 - 43м (полиэтилен ТТИп)                                      | 2024             | 0                     | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 3     | Инва. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от точки врезки с подсистемной трубой<br>Д180 до жилого дома Коммунальная, 11<br>Ду273 - 100м ТТИп<br>Ду180 - 150м (полиэтилен ТТИп)                    | 2024             | 0                     | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 4     | Инва. №00008255<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Коммунальная, 11 до ТК2А-16<br>Ду273 - 49м ТТИп<br>Ду273 - 27м ТТИод<br>Д180 — 74м (полиэтилен ТТИ п.)<br>Д180 — 41м (полиэтилен ТТИод.) | 2024             | 1                     | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Инва.№00008255<br/>Теплоотрасса отопления и ГВС в теплодолье дома М.Горького, 21 и до ТК24-23</p> <p>Ду108 - 76м ТТИюц<br/>Ду89 - 94м ТТИюц<br/>Ду133 - 22м ТТИп<br/>Д90 — 38м (полиэтилен ТТИ оц.)<br/>Д75 - 38м полиэтилен ТТИ оц.<br/>Д90 - 11м полиэтилен ТТИ п.<br/>Д63 — 52м (полиэтилен ТТИ оц.)<br/>Д50 - 52м полиэтилен ТТИ оц.<br/>Д63 - 11м (полиэтилен ТТИп)</p> | 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>инв.№00021537<br/>Теплоотрасса от ТК3-2 в сторону Ряжский пр., 39<br/>Ду219 - 126м ТТИп</p>  | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Инва.№0000375<br/>Теплоотрасса ГВС от ТК12-5-6-3 до ТК12-5-6-4 ул. Госпитальная (около ЦТП12-21 Красноармейская, 24)<br/>Д50 - 92м (полиэтилен) ТТИп<br/>Д40 - 92м (полиэтилен) ТТИп</p>   | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Инва.№00207411<br/>Теплоотрасса от ТК12-1-6 до ТК-проходная Киселева, 16<br/>Ду273 — 92м ТТИ (п)</p>   | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Инва.№00008254<br/>Теплоотрасса ГВС в теплодолье ж/д М.Горького, 11 до ж/д М.Горького, 9<br/>Д75 — 20м (полиэтилен ТТИп.)<br/>Д63 - 20м полиэтилен ТТИп<br/>Д110 — 22м (полиэтилен ТТИ оц.)<br/>Д90 - 22м полиэтилен ТТИ оц.</p>   | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Инва.№00425535<br/>Теплоотрасса отопления в теплодолье ж/д Красноармейская, 29<br/>Ду219 - 64м (ТТИ оц.)<br/>Ду159 - 86м ТТИ оц.)</p>  | 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| <p>Инва. №00004279<br/>Теплоотрасса отопления и ГВС от ТК5-3-3 до точки врезки (переход на ППР) в сторону Госпитальная, 13А<br/>Ду76 - 170м ТТИп<br/>Д75 — 60м (полиэтилен ТТИ п.)<br/>Д63 — 60м (полиэтилен ТТИ п.)</p>  | 2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Инва.№00008255<br/>Теплоотрасса отопления и ГВС от дома от ТК24-16 до Петровская, 12<br/>Ду219 - 68м ТТИп<br/>Д180 — 44м (полиэтилен ТТИ п.)<br/>Д160 — 44м (полиэтилен ТТИ п.)</p>  | 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>инв. №00008255<br/>Теплоотрасса отопления от жилого дома Коммунальная, 16<br/>Ду76 - 53м ТТИп</p>  | 2025 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>инв. №00205114</p>   | 2025 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















|     |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 98  | Инва. №00020822<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-31-1 до ж/д Труда, 53<br>Ду108 - 52м ПТИп<br>Д110 — 23м полиэтилен ПТИп.<br>Д90 — 23м полиэтилен ПТИп.  | 2025      | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99  | инв.№00006795<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-45 до Труда, 35<br>Ду57 - 62м ПТИп<br>инв.№00019871<br>Теплотрасса ГВС в теплополье жилого дома Звездная, 13<br>Д125 - 2м полиэтилен ПТИп<br>Д90 - 79м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 17м полиэтилен ПТИп<br>Д75 - 60м полиэтилен ПТИп<br>Д63 - 10м полиэтилен ПТИп<br>Д50 - 25м полиэтилен ПТИп.<br>Д40 - 15м полиэтилен ПТИп. | 2027      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | инв.№0001987<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Звездная, 13 до жилого дома Звездная, 15<br>Д90 - 40м полиэтилен ПТИп<br>Д75 - 40м полиэтилен ПТИп<br>инв.№00022071<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП№4-1 Бастюнная, 13 до жилого дома Бастюнная, 13/22<br>Ду57 - 74м ПТИп<br>Д40 - 74м полиэтилен ПТИп  | 2026      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | инв.№ 00021871<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Профсоюзная, 3 через ТК9-7-3-2-5 к Профсоюзной, 2(переход ул. Профсоюзной)<br>Ду159 - 174м ПТИп  | 2027      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | инв.№0002186<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-6-9 от набережной р Великой, 6 к ТК9-7-3-6-8 между ж/д Профсоюзная, 1-3<br>Ду219 - 168м ПТИп   | 2024      | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | инв.№00204333; №00204334; №00204335; №00204336; №00204337<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-35 до ТК9-7-3-36 до ТК9-7-3-37 возле Плехановского, 6 (ул.Кузнецкая) от ТК9-7-3-37 до ТК9-7-3-38, ТК9-7-3-38 до ТК9-7-3-39, от ТК9-7-3-39 до ТК9-7-3-40 переход Моста<br>Ду530 - 740м ПТИп<br>Ду530 - 132м ПТИп.  | 2025      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | инв.№00204338; №00204339; №00043649; №00436410<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-40 до ТК9-7-3-41 ул. Кузнецкая до ТК9-7-3-42 до ТК9-7-3-43 ул. Индустриальная до ТК9-7-1-7 до ТК9-23-1-7 переход ул. Инженерная<br>Ду330 - 1768м ПТИп  | 2024      | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | инв.№000004140<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Плехановский пос., 67 до ТК9-7-2-7-15 возле ЦТП 4-14 Плехановский, 67  | 2028      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |   | 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |   | 2025      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Ду133 - 66м ПТИп<br>Д50 - 33м полиэтилен ПТИп<br>Д40 - 33м полиэтилен ПТИп<br>инв.№А0001922;<br>Теплотрасса отолпления ул. Заводская, 2 от ТК9-7-2-36-3 до ТК9-7-36-4<br>Ду108 - 92м ПТИп<br>инв.№00021841; №00019775; №00019772; №00201424<br>Теплотрасса отолпления ул. Металлистов, 8 от ТК9-7-3-27-20 до ул. Л.Толстого, 17 от ТК9-7-3-27-18 до ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-19, от ТК9-7-3-27-3 до ТК9-7-3-27-4<br>Ду89 - 32м ПТИп<br>Ду108 - 190м ПТИп<br>Ду159 - 142м ПТИп<br>инв.№00436432<br>Теплотрасса отолпления от ТК9-7-3-6-30 до ТК9-7-3-6-32 Карла Маркса, 5<br>Ду133 - 66м ПТИп<br>Ду76 - 32м ПТИп<br>инв.№00004294<br>Теплотрасса отолпления от ТК9-7-3-1-29 до жилого дома Советская, 62 (переход ул. Советской)<br>Ду133 - 126м ПТИп  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Теплотрасса отолпления от ТК9-7-2-7-21 через ТК9-7-2-21 через ТК9-7-2-22 через ТК9-7-2-23 до дома Л.Толстого, 206<br>Ду108 - 56м ПТИп<br>Ду89 - 54м ПТИп<br>Ду57 - 30м ПТИп<br>инв.№00436412; 00436413<br>Теплотрасса отолпления от ТК9-7-2-27-1 до ТК9-7-2-27-3 через ТК9-7-2-27-2 Стахановская, 4<br>Ду325 - 321м ПТИп<br>инв.№00007152; 00008143<br>Теплотрасса отолпления и ГВС от ТК9-7-2-33-3 до ТК9-7-2-33-4 Советская, 75; от ТК9-7-2-33-4 до ТК9-7-2-33-5 Советская, 77<br>Ду108 - 76м ПТИп<br>Ду89 - 96м ПТИп<br>Д80 - 86м полиэтилен ПТИп Г3<br>Д50 - 86м полиэтилен ПТИп Г4<br>инв.№00046398<br>Теплотрасса отолпления и ГВС от жилого дома Стахановская, 13 до ТК9-7-2-27-14-0<br>Ду219 - 178м ПТИп<br>Ду219 - 18м ПТИп<br>Д125 - 98м полиэтилен ПТИп<br>Д125 - 9м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 98м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 9м полиэтилен ПТИп<br>инв.№00004924 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Теплотрасса отолпления от ТК9-7-3-6-30 до ТК9-7-3-6-32 Карла Маркса, 5<br>Ду133 - 66м ПТИп<br>Ду76 - 32м ПТИп   | 2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Теплотрасса отолпления от ТК9-7-3-1-29 до жилого дома Советская, 62 (переход ул. Советской)<br>Ду133 - 126м ПТИп  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Теплотрасса отолпления от ТК9-7-2-7-21 через ТК9-7-2-21 через ТК9-7-2-22 через ТК9-7-2-23 до дома Л.Толстого, 206<br>Ду108 - 56м ПТИп<br>Ду89 - 54м ПТИп<br>Ду57 - 30м ПТИп   | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Теплотрасса отолпления от ТК9-7-2-27-1 до ТК9-7-2-27-3 через ТК9-7-2-27-2 Стахановская, 4<br>Ду325 - 321м ПТИп  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Теплотрасса отолпления и ГВС от ТК9-7-2-33-3 до ТК9-7-2-33-4 Советская, 75; от ТК9-7-2-33-4 до ТК9-7-2-33-5 Советская, 77<br>Ду108 - 76м ПТИп<br>Ду89 - 96м ПТИп<br>Д80 - 86м полиэтилен ПТИп Г3<br>Д50 - 86м полиэтилен ПТИп Г4  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Теплотрасса отолпления и ГВС от жилого дома Стахановская, 13 до ТК9-7-2-27-14-0<br>Ду219 - 178м ПТИп<br>Ду219 - 18м ПТИп<br>Д125 - 98м полиэтилен ПТИп<br>Д125 - 9м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 98м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 9м полиэтилен ПТИп  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | инв.№00004924   | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|     |  |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Д140 - 46м полиэтилен ПГИп<br>инв.№А0002031<br>Теплотрасса ГВС от Кузбасской див., 42 до Кузбасской див., 44<br>Д140 - 71м полиэтилен ПГИп<br>Д125 - 71м полиэтилен ПГИп   | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | инв.№00211819<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-3-4-1 до жилого дома Западная, 1А<br>Ду76 - 100м ПГИп<br>Д75 - 50м полиэтилен ПГИп<br>Д63 - 50м полиэтилен ПГИп   | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | инв.№0002040<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Западная, 27 до детского сада Западная, 29<br>Ду76 - 144м ПГИп<br>Д90 - 72м полиэтилен ПГИп<br>Д50 - 72м полиэтилен ПГИп                                    | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | инв.№0007137; 00007128<br>Теплотрасса ГВС от отпуска до жилого дома Зобова, 17 через ТК18-10-1<br>Д160 - 26м полиэтилен ПГИп<br>Д125 - 26м полиэтилен ПГИп<br>Д140 - 7м полиэтилен ПГИп<br>Д125 - 7м полиэтилен ПГИп   | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | инв.№0007129<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-20 до ТК18-11-6 Кирсанова, 11<br>Д63 - 76м полиэтилен ПГИп<br>Д50 - 76м полиэтилен ПГИп  | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | инв.№00020163<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦТП1-1 Коммунальная, 59А до ТК20-1-12-4<br>Ду219 - 20м ПГИп<br>Д219 - 10м ПГИп (Т3)<br>Д159 - 10м ПГИп (Т4)  | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | инв.№0019063; №А00019061; 00019062<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК 20-1-9-1 у ЦТП №1-4 Коммунальная, 77 до дома Рокоссовского, 9А<br>Ду219 - 252м ПГИп<br>Ду159 - 218м ПГИп<br>2Д160/160 — 250м (полиэтилен ПГИп) | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | инв.№ 00021175<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-2 до ТК20-2-3 Рижский пр., 76<br>Ду530 - 244м ПГИп   | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | инв.№00022283<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-6-2 до ТК20-2-6-3 Юбилейная, 34<br>Ду426 - 120м ПГИп  | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | инв. №00020241<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК20-1-12-2-3 до жилого дома Коммунальная, 47<br>Ду159 - 124м ПГИп<br>Д160 - 63м полиэтилен ПГИп  | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Д140 - 63м полиэтил ПТИп<br>инв. №00019479<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ЦПП1-11 Рязский пр., 69 до жилого дома Рязский пр., 69<br>Ду89 - 54м ПТИп<br>Д90 - 27м полиэтил ПТИп<br>Д75 - 27м полиэтил ПТИп | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | инв. №00007090<br>Теплотрасса отопления от ТК18-17 до ТК18-18 вдоль жилого дома Мирная, 3<br>Ду108 - 90м ПТИп  | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | инв. №00021304<br>Теплотрасса отопления и ГВС от теплотрассы жилого дома Западная, 2<br>Ду108 - 260м ПТИп<br>Д140 - 130м полиэтил ПТИп<br>Д125 - 130м полиэтил ПТИп  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | инв. №0019849; №00198411<br>Теплотрасса ГВС от ЦПП1-10 Западная, 8 до ТК20-3-2-5 Коммунальная, 54а<br>Д180 — 106м (полиэтил ПТИп)<br>Д160 - 106м (полиэтил ПТИп)   | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | инв. №00008061<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-4-1 в направлении ТК20-1-4-2 до дворового проезда Рокоссовского, 4<br>Ду325 - 200м ПТИп  | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | инв. №00002110<br>Теплотрасса ГВС от жилого дома Западная, 2А до д/сада Западная, 2Б<br>Д75 - 82м полиэтил ПТИп<br>Д63 - 82м полиэтил ПТИп   | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | инв. № В00002277; 00022271; 00022272; Я00000252<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2 котельная №20 Гаражный пр., 5 до ТК20-2-6-3-12 до перекрестка ул. Маргелова - Шестака<br>Ду530 - 600м ПТИп                | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | инв. №А0002117<br>Теплотрасса отопления от ТК20-2-0 до ТК20-2-1 Гаражный пр., 5<br>Ду530 - 50м ПТИп  | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | инв. №00004248<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Рокоссовского, 24Б до жилого дома Рокоссовского, 22<br>Ду89 - 100м ПТИп<br>Д110 - 50м полиэтил ПТИп<br>Д90 - 50м полиэтил ПТИп                  | 2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | инв. №00021291<br>Теплотрасса отопления и ГВС от жилого дома Юбилейная, 50 до жилого дома Юбилейная, 52<br>Ду76 - 50м ПТИп<br>Д110 - 25м полиэтил ПТИп   | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Д190 - 25м полиэтилен ПТИп<br>инв.№00019551<br>Теплотрасса ГВС по теплотрассе жилого дома Западная, 20А<br>Д125 - 70м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 70м полиэтилен ПТИп               | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | инв.№00211816<br>Теплотрасса ГВС по теплотрассе жилого дома Юбилейная, 46<br>Д110 - 68м полиэтилен ПТИп<br>Д90 - 68м полиэтилен ПТИп  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | инв.№0007097; 00007100<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Космическая, 1 до<br>ТК18-11-2 через ТК18-11-1<br>Ду159 - 266м ПТИп  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | инв.№А0007151<br>Теплотрасса отопления от жилого дома Кирсанова, 7 до ТК18-11-3 с<br>переходом ул. Юбилейная<br>Ду108 - 124м ПТИп   | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | инв.№00019135; №19136<br>Теплотрасса отопления от ТК20-1-17 до ТК20-1-19 улица Юбилейная, 89<br>(переход ул. Юбилейная)<br>Ду325 - 136м ПТИп                                      | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | инв.№00021141<br>Теплотрасса отопления от ТК12-1-В до ТК12-1 около котельной №12<br>Конная, 8а<br>Ду325 - 70м ПТИ п   | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | инв.№00007073<br>Теплотрасса ГВС в теплотрассе ж/д Новоселов, 52<br>Д140 - 77м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 77м полиэтилен ПТИп  | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | инв. №00043442<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК2-6-2-3 до Рижского пр., 76/2<br>Ду89/160 - 76м ПТИп<br>Д125 - 38м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 38м полиэтилен ПТИп               | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | инв. № 00002123<br>Теплотрасса ГВС от Рижского пр., 69 до Рижского пр., 69а по<br>теплотрассе ж/д Рижский пр., 69<br>Д63 - 102м (полиэтилен ПТИп)<br>Д50 - 102м (полиэтилен ПТИп) | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | инв.№00007068<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-14 до ТК18-16 ж/д Мирная, 11<br>Д180 - 34м полиэтилен ПТИп<br>Д110 - 34м полиэтилен ПТИп   | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | инв.№00007084<br>Теплотрасса ГВС от ТК18-16 до ж/д Мирная, 3 через ТК18-17<br>Д125 - 118м полиэтилен ПТИп<br>Д90 - 118м полиэтилен ПТИп   | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | инв.№00023052<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК1-33-5 до ЦТП3-15 Энгунастов, 9   | 2027 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |      |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 159 | <p>Ду108 - 268м ПТИп<br/>Ду75 - 134м (полиэтилен ПТИп)<br/>Д90 - 134м (полиэтилен ПТИп)<br/>инв.№000008785<br/>Теплотрасса отопления и ГВС врезка в надземную теплотрассу и транзит по тех.подполью ж/д пер. Машиниста, 3 до ж.дома пер. Машиниста, 7<br/>Ду108 - 74м ПТИп<br/>Ду159 - 20м ПТИп<br/>Ду133 - 146м ПТИп<br/>Ду108 - 48м ПТИп<br/>Д125 - 46м полиэтилен ПТИп<br/>Д110 - 102м полиэтилен ПТИп<br/>Д90 - 46м полиэтилен ПТИп<br/>Д75 - 102м полиэтилен ПТИп</p> | 2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | <p>инв.№00042761<br/>Теплотрасса от жилого дома Конная, 6 до ТК12-3 (с переходом ул. М.Горького)<br/>Ду219 - 194м ПТИп</p>   | 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | <p>инв.№00021161<br/>Теплотрасса от ТК12-2-2 до ТК12-2-4 (переход ул. М.Горького)<br/>Р Люксембург, 22<br/>Ду273 - 90м ПТИп</p>  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | <p>инв.№00048064<br/>Теплотрасса от ТК10-2-4 до точки подъема ул. Чудская<br/>Ду273 - 72м ПТИп</p>   | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | <p>инв.№00415011<br/>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-33 до ТК9-23-1-32 ул. Звездная - Труда<br/>Ду426 - 80м ПТИп</p>   | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | <p>инв.№00021115<br/>Теплотрасса отопления от ТК3-3 до ТК3-4 Рыжский пр., 35<br/>Ду273 - 240м ПТИ (п)</p>  | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | <p>инв.№00000206<br/>Теплотрасса ГВС с тех.подполье ул. Красноармейская, 12<br/>Д110 — 93м полиэтилен ПТИп оц.<br/>Д63 - 93м полиэтилен ПТИп оц.<br/>Д90 — 20м полиэтилен ПТИп оц.<br/>Д75 - 20м полиэтилен ПТИп оц.</p>   | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | <p>инв.№00045065<br/>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-48-2 до Труда, 20<br/>Ду76 - 90м ПТИп</p>   | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | <p>инв.№00004263<br/>Теплотрасса отопления от Инженерной, 15 до Инженерной, 13В<br/>Ду57 - 86м ПТИп</p>  | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | <p>инв.№00042661<br/>Теплотрасса отопления от ЦТП Инженерная, 25 до насосной станции Инженерная, 25<br/>Ду32 - 82м ПТИп</p>  | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | <p>инв.№00020791</p>   | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-35-2 до Сиреневый бульвар, 11<br>Ду159 - 36м ПГИп<br>инв.№00005760<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-84 до Зональное шоссе, 11 (школа №17)<br>Ду76 - 68м ПГИп              | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | инв.№00008242<br>Внеплаточная трасса от ТК9-23-1-18 на пересечении ул. Алтаева и ул. Инженерной до ТК9-23-1-28-1; Ду159 - 6м ПГИп   | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | инв.№00020901<br>Теплотрасса отопления и трасса ГВС от Новоселов, 48 до Труда, 59<br>Ду76 - 60м ПГИп<br>Д75 - 28м полиэтилен ПГИп<br>Д63 - 28м полиэтилен ПГИп  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | инв.№00019243; инв.№00022002<br>Теплотрасса отопления от ТК3-18-4 до ТК3-18-5 Спортивная, 3А, от ТК3-18-5 до ТК3-18-19 Спортивная, 5А<br>Ду219 - 24м ПГИп; Ду108 12м ПГИп<br>Ду219 - 12м ПГИю; Ду108 - 24м ПГИю | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | инв.№00022084<br>Теплотрасса отопления от ТК9-7-3-17 до ТК9-7-3-18 ул. Кузнецкая<br>Ду426 - 48м ПГИп  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | инв.№00020298<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК3-22-14 до ТК3-22-13 Октябрьский пр., 42<br>Ду76 - 216м ПГИп<br>Ду63 - 108м полиэтилен ПГИп<br>Ду50 - 108м полиэтилен ПГИп                                    | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | инв.№00020299<br>Теплотрасса отопления и ГВС от ТК3-22-13 до ж/д Октябрьский пр., 42<br>Ду57 - 56м ПГИп<br>Ду63 - 28м полиэтилен ПГИп<br>Ду50 - 28м полиэтилен ПГИп   | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | инв.№ 00002121<br>Теплотрасса отопления от ТК2-4 до ЦПП1-11 Рязский пр., 69<br>Ду219 - 140м ПГИп  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | инв.№00005765<br>Теплотрасса отопления от ТК9-23-1-86 до Зональное ш., 9А<br>Ду76 - 88м ПГИп  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | инв.№00004384<br>Теплотрасса отопления от ТК3-22-5 до ТК3-22-6 ул.Л.Толстого<br>Ду76 - 64м ПГИп   | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | инв.№00019486<br>Теплотрасса отопления от ТК12-4-1-10 ж/д №6 ул. Госпитальная до точки Б<br>Ду40 - 140м ПГИп  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































|    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 26 | Ду159 - 106м ТТИ (п)<br>Инв.№А0002078<br>Теплотрасса отопления от жилого дома<br>Ряжский пр., 44а до детского сада №24<br>Ряжский пр., 48б<br>Ду76 - 126м ТТИ (п)                            | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 3,781 | 2,091 | 59,15  | 59,15  | 59,15  | 59,15  | 59,15  | 59,15  | 31,65 |
| 27 | Инв.№00020784<br>Теплотрасса отопления от жилого дома<br>Ряжский пр., 52а до ТК13-1-8-1<br>Ряжский пр., 54<br>Ду159 - 108м ТТИ (п)   | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 1,312 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 46,02 |
| 28 | Инв.№00019808<br>Теплотрасса отопления от жилого дома<br>Ряжский пр., 62а до ТК13-1-8-6-3 школа<br>№10 Юбилейная, 67а<br>Ду108 - 134м ТТИ (п)  | 3,911 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 34,29  | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24    |
| 29 | Инв.№А0002076<br>Теплотрасса отопления от точки врезки с<br>трубой Ду219 ТТИп у жилого дома<br>Народная, 51 до ТК13-2-3-2<br>Ду219 - 104м ТТИ (п)  | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,149 | 8,55   | 8,55   | 8,55   | 8,55   | 8,55   | 8,55   | 6,28  |
| 30 | Инв.№00020761<br>Теплотрасса отопления ТК13-2-3-2 до<br>ТК13-2-3-3 Народная, 53 школа №19<br>Ду159 - 114м ТТИ (п)  | 2,621 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 56,25  | 39,38  | 39,38  | 39,38  | 39,38  | 39,38  | 39,38 |
| 31 | Инв.№00008255<br>Теплотрасса отопления от ТК24-21 до<br>ТК24-21Б Пароменская, 17<br>Ду219 - 90м ТТИ (п)  | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 1,393 | 33,65  | 33,65  | 33,65  | 33,65  | 33,65  | 33,65  | 13,56 |
| 32 | Инв.№А0000672<br>Теплотрасса отопления и ТВС от ТК22-1 до<br>ТК22-1-1 до ТК22-1-2-1<br>О.Кошевого, 12<br>Ду159 - 224м ТТИп<br>Д90 - 113м (полнзатяглен)ТТИп<br>Д63 - 113м (полнзатяглен)ТТИп | 4,438 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 119,45 | 119,45 | 61,98  | 61,98  | 61,98  | 61,98  | 61,98 |
| 33 | Инв.№00048066<br>Теплотрасса отопления от ТК10-2-6 до<br>ТК10-2-7 ул. Ижорского бат., 5А<br>Ду219 - 162м ТТИп  | 1,320 | 1,32  | 1,32  | 1,32  | 1,32  | 1,32  | 0,924 | 0,924 | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 33,6  |
| 34 | Инв.№00020572<br>Теплотрасса отопления от ТК22-1 до ТК22-<br>2 Первомайская, 43<br>Ду219 - 72м ТТИп  | 2,852 | 2,852 | 2,852 | 2,852 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 41,73  | 41,73  | 41,73  | 41,73  | 16,50  | 16,50  | 16,50 |
| 35 | Инв.№00020568<br>Теплотрасса отопления от Школьной, 11 до<br>ТК23-3-1-3<br>Ду89 - 96м ТТИп   | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 2,667 | 1,250 | 1,250 | 18,22  | 18,22  | 18,22  | 18,22  | 8,20   | 8,20   | 8,20  |
| 36 | Инв.№0048065   | 1,39  | 1,39  | 1,39  | 1,39  | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 57,25  | 57,25  | 57,25  | 57,25  | 45,54  | 45,54  | 45,54 |

























|     |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 126 | инв.№00020311<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ТК20-1-12-4 до Кузбасской див., 42<br>Ду133 - 110м ТТИп<br>Ду160 - 46м полиэтилен ТТИп<br>Ду140 - 46м полиэтилен ТТИп   | 2,702 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 124,55 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 |
| 127 | инв.№А0002031<br>Теплоотрасль ГВС от Кузбасской див., 42 до Кузбасской див., 44<br>Ду140 - 71м полиэтилен ТТИп<br>Ду125 - 71м полиэтилен ТТИп  | 2,746 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 157,43 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
| 128 | инв.№00211819<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ТК20-3-4-1 до жилого дома Западная, 1А<br>Ду76 - 100м ТТИп<br>Ду75 - 50м полиэтилен ТТИп<br>Ду63 - 50м полиэтилен ТТИп  | 3,716 | 3,716 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 64,78  | 64,78 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 |
| 129 | инв.№00002040<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от жилого дома Западная, 27 до детского сада Западная, 29<br>Ду76 - 144м ТТИп<br>Ду90 - 72м полиэтилен ТТИп<br>Ду50 - 72м полиэтилен ТТИп                                  | 4,018 | 4,018 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 41,31  | 41,31 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| 130 | инв.№00007137; 00007128<br>Теплоотрасль ГВС от олука до жилого дома Зюбова, 17 через ТК18-10-1<br>Ду160 - 26м полиэтилен ТТИп<br>Ду125 - 26м полиэтилен ТТИп<br>Ду140 - 7м полиэтилен ТТИп<br>Ду125 - 7м полиэтилен ТТИп | 3,368 | 3,368 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 79,43  | 79,43 | 41,45 | 41,45 | 41,45 | 41,45 | 41,45 |
| 131 | инв.№00007129<br>Теплоотрасль ГВС от ТК18-20 до ТК18-11-6 Кирсанова, 11<br>Ду63 - 76м полиэтилен ТТИп<br>Ду50 - 76м полиэтилен ТТИп  | 1,126 | 1,126 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 35,91  | 35,91 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| 132 | инв.№00020163<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ЦТП1-1 Коммунальная, 59А до ТК20-1-12-4<br>Ду219 - 20м ТТИп<br>Ду219 - 10м ТТИп (Т3)<br>Ду159 - 10м ТТИп (Т4)   | 2,753 | 2,753 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 71,01  | 71,01 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 |
| 133 | инв.№00019063; №А0001906; 00019061; 00019062<br>Теплоотрасль отопления и ГВС от ТК 20-1-9-1 у ЦТП №1-4 Коммунальная, 77 до дома Рокоссовского, 9А<br>Ду219 - 252м ТТИп   | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 36,98  | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |











№6 ул. Госпитальная до точки Б  
Ду40 - 140м ТТИП





**Финансовый план в сфере теплоснабжения  
Муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети»  
на 2024 - 2028 годы**

тыс. руб.

| № п/п   | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |          |          |          |          | По мероприятиям,<br>согласно форме<br>№ 2-ИП ТС |
|---------|---|--|--|----------|----------|----------|----------|---|
|         |   | Всего  | по годам реализации инвестиционной программы |          |          |          |          |   |
|         |   |  | 2024 год                                     | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |   |
| 1       | 2   | 3  | 4  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9   |
| 1.      | Расходы на реализацию инвестиционной программы  |  |  |          |          |          |          |   |
| 1.1     | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах  | 1 437 296  | 117 784                                      | 413 527  | 542 779  | 199 761  | 163 445  | Группа мероприятий<br>1 - 6                     |
| 2       | Источники финансирования  | 1 437 296  | 117 784                                      | 413 527  | 542 779  | 199 761  | 163 445  | -   |
| 2.1.    | Собственные средства  | 663 630  | 117 480                                      | 128 549  | 144 898  | 131 940  | 140 763  | -   |
| 2.1.1   | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | 611 645  | 106 841                                      | 119 318  | 112 783  | 131 940  | 140 763  | -   |
| 2.1.2   | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                            | -  | -  | -        | -        | -        | -        | -   |
| 2.1.3   | экономика расходов  | 51 985   | 10 639                                       | 9 231    | 32 115   | -        | -        | -   |
| 2.1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  | 51 985   | 10 639                                       | 9 231    | 32 115   | -        | -        | -   |
| 2.1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменной вылов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией | -  | -  | -        | -        | -        | -        | -   |

