



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2024

г. Ростов-на-Дону

№ 61


Об утверждении фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» и Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг территориальными сетевыми организациями за 2023 год согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы
по тарифам Ростовской области**



А.В. Лукьянов

**Фактические значения показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
территориальными сетевыми организациями за 2023 год,
долгосрочный период регулирования которых начался
с 2018 года**

№ п/п	Наименование организации	Фактические значения показателей за 2024 год		
		Показатель средней продолжительности и прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi})	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi})	Показатель уровня качества осуществляемого технологическог о присоединения ($P_{тип}$)
1	АО «Донэнерго»	0,85002	0,43587	1,02781
2	Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»	2,65623	2,02669	1,38662
3	ООО «РемЭнергоТранспорт»	0	0	1
4	ООО «Промэлектросеть»	2,51869	1,76009	1
5	Филиал «Южный» ОАО «ОЭК»	1,81403	0,19534	1
6	ООО «Районная сетевая компания»	-	-	-
7	ООО «ЭнергоСервис» (6162064792)	-	-	-
8	МУП «ВГЭС»	0,10104	0,06770	1
9	ООО «Донская сетевая компания»	0,01789	0,00558	1
10	ООО «Межрайонные электрические сети»	0	0	-
11	ООО «Таганрогская энергетическая компания»	0	0	1
12	ООО «Энергосервис» (ИНН 6143087508)	0	0	1
13	ООО «Агро-Маркет»	0	0	1
14	АО «Коммунальщик Дона»	0,01480	0,00860	1
15	ОАО «РЖД»	0,08608	0,00524	1,09210
16	ООО «Горизонт-Энерго»	0	0	1
17	ООО «Энерготранс»	0	0	1
18	ООО «Донэнерготранзит»	0,24209	0,16779	1
19	ООО «Ростсельмашэнерго»	0	0	1
20	ООО «РАДИУС»	0	0	1
21	АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский»	3,56657	0,84433	1
22	ООО «Примэнерго»	0	0	1
23	ООО «ПК-ЭНЕРГО»	0	0	1
24	ЗАО «ГПЗ-Эстейт»	0	0	1
25	ООО «Энергосеть-Р»	0	0	1

26	ООО «МеталлЭнергоРесурс»	0	0	-
27	ООО «Московская энергетическая компания»	0	0	-
28	ООО «Спец-энерго»	0,07554	0,06295	1
29	ООО «Югстрой-Электросеть»	0,26873	0,24125	1
30	ООО «Южная сетевая компания»	3,81333	0,38667	1
31	МКП «Ростгорсвет»	0	0	1
32	ООО «Газпром энерго»	0	0	1
33	АО «Энергия»	0	0	-
34	ООО «СК Тесла»	0	0	1
35	ООО «Южная энергетическая компания»	1,91942	0,37681	1
36	ООО «Энерготехинвест»	0	0	1

$Psaidi$ – показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в 2023 году определяется по формуле:

$$Psaidi = \frac{\sum_{j=1}^J T_j \times N_j}{N_t},$$

где T_j – продолжительность j -го прекращения передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в рамках технологического нарушения, час;

N_j – количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло j -ое прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, шт.;

N_t – максимальное за 2023 год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.;

J – количество прекращений передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в 2023 году, шт.

$Psai fi$ – показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в 2023 году определяется по формуле:

$$Psai fi = \frac{\sum_{j=1}^J N_j}{N_t},$$

$P_{тпр}$ – показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети определяется по формуле в зависимости от года, с которого начался долгосрочный период регулирования:

$$P_{тпр} = 0,5 \times P_{заяв_тпр} + 0,5 \times P_{нс_тпр},$$

где $P_{заяв_тпр}$ – показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, полученных от заявителей;

$P_{нс_тпр}$ – показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети;

$P_{нна_тпр}$ – показатель соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации.