



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2017 № 884

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения Сызранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» в поселке Варламово Сызранского района Самарской области и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения Сызранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» в поселке Варламово Сызранского района Самарской области  
(скважины № 1, 2, 3, 4)

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 13.10.2011 № 175, выданным федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 31.10.2011 № 63.СЦ.04.000.Т.001034.10.11 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения Сызранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» в поселке Варламово Сызранского района Самарской области.

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения Сызранского линейно-производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» в поселке Варламово Сызранского района Самарской области (скважины № 1, 2, 3, 4) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио первого  
вице-губернатора  
председателя Правительства  
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 25.12.2014 № 884

Границы и режим зоны санитарной охраны водозабора  
хозяйственно-питьевого водоснабжения Сызранского  
линейно-производственного управления магистральных газопроводов  
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»  
в поселке Варламово Сызранского района Самарской области  
(скважины № 1, 2, 3, 4)

Скважина № 1

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), и образуют прямоугольник размером 45 x 50 м.

1.2. Режимы и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – режим и мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборного сооружения следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

## 2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-западном направлении) – на расстоянии 65 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – на расстоянии 58 м;

шириной (в юго-западном и северо-восточном направлениях) по 30 м.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

## 3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от центра тяжести водозабора:

вверх по потоку подземных вод (в северо-западном направлении) – на расстоянии 245 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – на расстоянии 177 м;

шириной (в юго-западном и северо-восточном направлениях) по 205 м.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются

владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

#### Скважины № 2, 3, 4

#### 4. Границы первых поясов (строгого режима) ЗСО

4.1. Границы первых поясов (строгого режима) ЗСО каждой скважины устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и образуют прямоугольники размерами 30 x 30 м.

4.2. Режимы и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора. В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

#### 5. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО

5.1. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья каждой скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-западном направлении) – на расстоянии 68 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – на расстоянии 61 м;

шириной (в юго-западном и северо-восточном направлениях) по 30 м.

5.2. Режимы и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

## 6. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

6.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья каждой скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-западном направлении) – на расстоянии 246 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – на расстоянии 181 м;

шириной (в юго-западном и северо-восточном направлениях) по 212 м.

6.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.