



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 ноября 2025 № 1852-р

г. Саратов

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2026 год, нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год, на 2026-2027 годы и внесении изменения в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 10 октября 2024 года № 1449-р

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании протокола № 9 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 18 ноября 2025 года:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026-2027 годы согласно приложению № 2.

3. Внести следующее изменение в распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 10 октября 2024 года № 1449-р «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год, на 2025 -2026 годы, на 2025-2028 годы, на 2025-2029 годы и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025-2028 годы»:

приложение № 5 признать утратившим силу с 01 января 2026 года.

4. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего распоряжения:

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

5. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области

от Внаебри 2025 года № 1852-р

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2026 год

№ п/п	Организация	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных, <i>*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию кг.у.т./Гкал</i>
1	ООО «Коммунальные системы Карабулака»	163,33 * 165,00
2	МУП «Коммунальные системы» ГО ЗАТО Светлый	168,2 * 169,44
3	МКУ «СХиТО»	157,01 * 158,62

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (для сторонних потребителей)			
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч	% от планируемого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	ООО «Коммунальные системы Карабулака»	702,73	896,54	-	9,52

Приложение № 2

к распоряжению министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Саратовской области

от 18 ноября 2025 года № 1852-р

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
на 2026-2027 годы**

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (для сторонних потребителей)			
		Потери и затраты теплоносител ей, пар (т), вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнер гии, тыс. кВт·ч	% от планиру емого отпуска тепла
Теплоноситель-вода					
1	ЖКС №12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (г. Вольск ул. Краснознамённая вг№7 котельная инв№1)	-	18,95	21,663	7,96
2	ЖКС №12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (Котельная №б/н Саратовская обл., г. Саратов ул. Радищева 89, в/г №б/н)	-	168,35	-	1,4
3	ЖКС №12 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (Котельная №27/21 (Саратовская обл., Саратовский гарнизон, п. Ш. Карамыш, в/г №27)	2,77	633,28	15,108	17,4

