



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 16 апреля 2026 года № 236

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения с. Высокое, с. Карамыш  
Высоковского муниципального образования  
Красноармейского района Саратовской  
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 13 марта 2026 года № 64.01.04.000.Т.000239.03.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Высокое, с. Карамыш Высоковского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Красноармейского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель министра**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname 'Myshov' written in a cursive script.

**А.Н. Мышев**

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 16 апреля 2026 года № 236

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения  
с. Высокое, с. Карамыш Высоковского муниципального образования  
Красноармейского района Саратовской области**

Таблица 1

Номер скважины	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
		град	мин	сек	град	мин	сек
с. Карамыш							
1	170	51	02	07,3141	45	32	28,0833

Таблица 2

с. Высокое							
Каптаж родника №1, переливные колодца, насосная станция первого подъема и сборный колодец							
угловые точки ЗСО первого пояса (ГСК-2011)							
центр каптажа родника	226	51	00	14,4292	45	27	49,1591
1	228	51	00	14,7524	45	27	47,8906
2	228	51	00	15,8039	45	27	47,4760
3	225	51	00	16,4013	45	27	51,8206
4	224	51	00	14,1903	45	27	52,6594
5	227	51	00	13,7453	45	27	49,3329
6	228	51	00	13,8896	45	27	48,4615
7	228	51	00	14,3179	45	27	48,0632
1 переливной колодец	226	51	00	15,1396	45	27	50,1784
2 переливной колодец	226	51	00	15,3037	45	27	50,9629
3 переливной колодец е	225	51	00	15,4829	45	27	51,8416
4 переливной колодец е	225	51	00	14,9897	45	27	51,2484
5 насосная станция первого подъема и сборный колодец	224	51	00	16,3518	45	27	53,3769

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны.

Зона санитарной охраны первого пояса скважин №1 с. Карамыш:

- 15,0 м в северном, 10 м в западном, восточном и южном направлениях, от устья скважины.

Зона санитарной охраны первого пояса каптажа родника №1 и переливных камер с. Высокое:

- 43,60 м в северном, 20 м в южном, 20 м в западном, 63 м в восточном направлениях, от стен каптажной камеры №1.

Зона санитарной охраны первого пояса сборной камеры и насосной станции первого подъема с. Высокое:

- 15 м в юго-западном, северо-восточном и 10 м северо-западном, юго-восточном направлениях от стен насосной станции.

Зона санитарной охраны первого пояса водозаборных сооружений:

с. Карамыш (скважина №1)

- 15,0 м в северном, 10 м в западном, восточном и южном направлениях, от устья скважины.

с. Высокое

- для каптажа родника №1 и переливных камер №№1, 2, 3, 4 – 43,60 м в северном, 20 м в южном, 20 м в западном, 63 м в восточном направлениях, от стен каптажной камеры родника №1;

- для насосной станции и сборной камеры – 15 м в юго-западном, северо-восточном и 10 м северо-западном, юго-восточном направлениях от стен насосной станции.

Зона санитарной охраны первого пояса водопроводных сооружений  
источников водоснабжения

с. Карамыш (водозабор №1)

- не менее 10 м от крайних линий водовода

с. Высокое (каптаж родника №1):

- для каптажа родника №1 и переливных камер №№1, 2, 3, 4 – 43,60 м в северном, 20 м в южном, 20 м в западном, 63 м в восточном направлениях, от стен каптажной камеры родника №1;

- для насосной станции и герметичной сборной камеры – 15 м в юго-западном, северо-восточном и 10 м северо-западном, юго-восточном направлениях от стен насосной станции;

- подземные водоводы представлены в диаметре 100 мм, санитарно-защитная полоса - не менее 10 м от крайних линий водовода.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

для водозаборной скважины № 1 с. Карамыш – определены на расстоянии 16 м во всех направлениях от устья скважины;

для каптажа родника № 1 – определены на расстоянии 12 м во всех направлениях.

В пределах расчетных границ второго пояса каптажа родника № 1 с. Высокое кроме объектов первого пояса какие-либо другие объекты отсутствуют.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

для водозаборной скважины № 1 с. Карамыш – определены на расстоянии 154 м во всех направлениях от устья скважины;

для каптажа родника № 1 – определены на расстоянии 113 м во всех направлениях.

В пределах третьего пояса зон санитарной каптажа родника №1 с. Высокое объекты, оказывающие (которые могут оказать) отрицательное воздействие на качество подземных вод – отсутствуют.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения с. Высокое, с. Карамыш  
Высоковского муниципального образования Красноармейского района  
Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;  
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.