



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.07.2022

№ 3-77

город Томск

Об утверждении нормативов создания запасов топлива на котельных
на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных на 1 октября 2023 года согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник департамента



М.Д. Вагина

Приложение к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 20.07.2022 № 3-77

**Нормативы
создания запасов топлива на котельных на 2023 год**

№ п/п	Организация	Вид топлива	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2023 г., тонн		
			общий запас топлива	в том числе:	
				эксплуатационный запас	неснижаемый запас
1	Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207), в том числе:	нефть	418,2	357,1	61,1
		уголь	556,9	480,4	76,5
1.1	котельная №1 по адресу: с. Бакчар, ул. Хомутовского, 47	нефть	274,2	233,9	40,3
1.2	котельная №2 по адресу: с. Бакчар, ул. Таежная, 51	нефть	144,0	123,2	20,8
1.3	котельная №3 по адресу: с. Бакчар, ул. Целинная, 4	уголь	118,2	101,9	16,3
1.4	котельная №4 по адресу: с. Бакчар, ул. Дорожная, 8	уголь	13,8	11,9	1,9
1.5	котельная №5 по адресу: с. Бакчар, ул. пос. Кирзавод, 9	уголь	23,7	20,4	3,3
1.6	котельная №6 по адресу: с. Бакчар, ул. Октябрьская, 37а	уголь	22,5	19,4	3,1
1.7	котельная МОУ «Парбигская СОШ» по адресу: с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13, строение 1	уголь	121,4	104,7	16,7
1.8	котельная МОУ «Большегалкинская СОШ» по адресу: Бакчарский район, с. Большая Галка, ул. Центральная, 28, строение 2,	уголь	58,8	50,7	8,1
1.9	котельная МОУ «Вавиловская СОШ» по адресу: Бакчарский район, д. Вавиловка, ул. Садовая, 3	уголь	66,8	57,5	9,3
1.10	котельная МУ «Высокоярский СДК» по адресу: Бакчарский район, с. Высокий Яр, ул. Центральная, 26, строение 1,	уголь	26,7	23,0	3,7
1.11	котельная МОУ «Плотниковская СОШ» по адресу: Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, 1, строение 1	уголь	51,5	44,4	7,1
1.12	котельная МОУ «Поротниковская СОШ» по адресу: Бакчарский район, с. Поротниково, ул. Воинов Интернационалистов, 7, строение 1	уголь	53,5	46,5	7,0