



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.05.2023

№ 3-33

город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. начальника департамента

В.Ю. Трапезников



Приложение к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 24.05.2023 № 3-33

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям на 2024 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2024 год		
		Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро- энергии, тыс.кВт*ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Плюс» (ИНН 7024038704), тепловые сети от котельной «ЦОК» по адресу: ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7	Теплоноситель - вода		
		10 524,8	10 430,7	192,3
2	Общество с ограниченной ответственностью «Служба тепловой энергии» (ИНН 7008000630), в том числе:	Теплоноситель - вода		
		3 468,8	3 733,4	-
2.1	тепловые сети от котельной «РДК» по адресу: с. Кожевниково, ул. Гагарина, 20а	Теплоноситель - вода		
		134,6	137,7	-
2.2	тепловые сети от котельной «Микрорайон №1» по адресу: с. Кожевниково, ул. Комарова, 4	Теплоноситель - вода		
		1 100,8	975,3	-
2.3	тепловые сети от котельной «Школьная» по адресу: с. Кожевниково, пер. Первомайский, 27	Теплоноситель - вода		
		882,8	1 125,4	-
2.4	тепловые сети от котельной «Дзержинского» по адресу: с.Кожевниково, пер. Дзержинского, 7а/1	Теплоноситель - вода		
		1 001,0	1 056,5	-
2.5	тепловые сети от котельной «ПУ-31» по адресу: с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36а	Теплоноситель - вода		
		289,2	351,1	-
2.6	тепловые сети от котельной №10 «Красная горка» по адресу: с. Кожевниково, ул.Красноармейская, 34б	Теплоноситель - вода		
		0,6	0,9	-
2.7	тепловые сети от котельной «Монтажкомплект» по адресу: с. Кожевниково, ул. Кирова, 42, стр. 3	Теплоноситель - вода		
		59,8	86,5	-