



**ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

20.11.2025

№ 3-176

город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник департамента



О.Н. Касьянова

Приложение
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 20.11.2025 № 3-176

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям на 2026 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2026 год		
		Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро- энергии, тыс.кВт*ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «Р-Термо» (ИНН 7000014817), в том числе:	Теплоноситель - вода		
		3 381,1	1 568,5	-
1.1	тепловые сети от котельной по адресу: Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 17	Теплоноситель - вода		
		920,6	416,8	-
1.2	тепловые сети от котельной по адресу: Томский район, с. Моряковский Затон, пер. 1 Парковский, стр. 5/1	Теплоноситель - вода		
		423,3	397,5	-
1.3	тепловые сети от котельной по адресу: Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г	Теплоноситель - вода		
		2 037,2	754,3	-