



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 21.10.2025 № 85-нур
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
на отпущенную котельными
федерального государственного
бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-
коммунальное управление»
Министерства обороны
Российской Федерации тепловую
энергию и о признании
утратившим силу приказа
департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 17.12.2020 № 450-нур

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными федерального государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации тепловую энергию согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2030.

3. Признать утратившим силу приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 450-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными тепловую энергию».

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 01.01.2026.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 21.10.2025 № 85-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная № 28, с. Лютово (Ярославский МО)	природный газ	156,68
2.	Котельная № 24, дер. Прохоровское (Ярославский МО)	природный газ	158,92
3.	Котельная № 1, дер. Дорожаево (Ярославский МО)	уголь	223,49
4.	Котельная № 62, раб. пос. Петровское (Ростовский МО)	природный газ	158,01
5.	Котельная № 9, пос. Любилки (Ростовский МО)	природный газ	157,65
6.	Котельная № 31, г. Ростов Великий (Ростовский МО)	уголь	197,73
7.	Котельная № 162, пос. Волга (Некоузский МО)	природный газ	158,46
8.	Котельная № 12, дер. Большое Андрейково (Рыбинский МО)	уголь	182,13

Список используемых сокращений

МО – муниципальный округ