



## МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

от 05.11.2025 № 97-НП  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» и о признании утратившим силу приказа министерства тарифного регулирования Ярославской области от 30.05.2024 № 70-нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации  
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Брейтовский муниципальный округ) согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Тутаевский муниципальный округ) согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 30.05.2024 № 70-нп «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Тутаевская ПГУ» (ИНН 1683018700) (Тутаевский муниципальный район)».

4. Установить, что нормативы, указанные в пунктах 1, 2, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2026.

5. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 05.11.2025 № 94-117

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя**  
**по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области**  
**«Ярославский областной водоканал»**  
**(Брейтовский муниципальный округ)**

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода				
1.	Котельная дер. Ульянихи	257,78	677,16	-
2.	Котельная «Улыбка»	26,22	103,67	-
3.	Котельная ПМК-3	410,51	764,01	-
4.	Котельная МПМК	654,62	1619,27	-
5.	Котельная с. Горелово	66,42	275,87	-
6.	Котельная «Баня»	22,99	184,19	-

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 05.11.2025 № 94-НП

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя**  
**по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области**  
**«Ярославский областной водоканал»**  
**(Тутаевский муниципальный округ)**

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода			
Районная котельная	97 186,56	35 022,10	-