



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 13.11.2025 № 93-Кт  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
запасов топлива на электростанции  
публичного акционерного  
общества «Территориальная  
генерирующая компания № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации  
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» согласно приложению.
2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2026.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области

М.А. Сачкова

Приложение  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 99-нт

### НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2»

(тыс. тонн)

Наименование электростанции	Вид топлива	Неснижаемый нормативный запас топлива	Нормативный запас вспомогательного топлива	Нормативный эксплуатационный запас топлива	Общий нормативный запас топлива	Нормативный запас аварийного топлива
1	2	3	4	5	6	7
Ярославская ТЭЦ-1 (городской округ город Ярославль)	на 01.01.2026					
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
	на 01.02.2026					
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
	на 01.03.2026					
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
	на 01.04.2026					
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
на 01.08.2026						
мазут	0,828	–	0,229	1,057	–	

1	2	3	4	5	6	7
				на 01.09.2026		
	мазут	0,828	–	0,458	1,286	–
				на 01.10.2026		
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
				на 01.11.2026		
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–
				на 01.12.2026		
	мазут	0,828	–	0,688	1,516	–