



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 13.11.2025 № 101-Н/м  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
запасов топлива на котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 1;

- нормативы запасов топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 2;

- нормативы запасов топлива на котельных общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго Ярославль» согласно приложению 3;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный округ) согласно приложению 4;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Мышкинский муниципальный округ) согласно приложению 5;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Ростовский муниципальный округ) согласно приложению 6;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Пошехонский муниципальный округ) согласно приложению 7;

- нормативы запасов топлива на котельных публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 8;

- нормативы запасов топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «РЭНСОМ» (Переславль-Залесский муниципальный округ) согласно приложению 9.

2. Установить, что:

- нормативы, указанные в абзацах втором – шестом пункта 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2026;

- нормативы, указанные в абзацах седьмом – десятом пункта 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2028.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-Н/м

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества**  
**«Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)**

| №<br>п/п | Наименование<br>источника<br>тепловой энергии | Вид<br>топлива | Норматив<br>общего<br>запаса<br>топлива<br>(ОНЗТ),<br>тыс. т | В том числе                                    |   |
|----------|---|----------------|--|--|---|
|          |   |                |  | неснижа-<br>емый<br>запас<br>(ННЗТ),<br>тыс. т | эксплуата-<br>ционный<br>запас<br>(НЭЗТ),<br>тыс. т |
| 1.       | Котельная № 39                                | уголь          | 0,036  | 0,000  | 0,036   |
| 2.       | Котельная № 11                                | мазут          | 0,077  | 0,077  | -   |
| 3.       | Котельная № 12                                | мазут          | 0,371  | 0,371  | -   |

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-Им

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельной общества с ограниченной**  
**ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль)**

| Наименование источника тепловой энергии                  | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|--|-------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  |             |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «АДС» | мазут       | 1,153   | 0,552                            | 0,601                                 |

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 104-Н/Т

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных общества с ограниченной**  
**ответственностью «Теплоэнерго Ярославль»**

| №<br>п/п | Наименование<br>источника<br>тепловой энергии           | Вид<br>топлива    | Норматив<br>общего<br>запаса<br>топлива<br>(ОНЗТ),<br>тыс. т | В том числе                                    |   |
|----------|---|-------------------|--|--|---|
|          |   |                   |  | неснижа-<br>емый<br>запас<br>(ННЗТ),<br>тыс. т | эксплуата-<br>ционный<br>запас<br>(НЭЗТ),<br>тыс. т |
| 1.       | Районная котельная № 1 (городской округ г. Ярославль)   | мазут             | 0,098  | 0,039  | 0,059   |
| 2.       | Районная котельная № 2 (городской округ г. Ярославль)   | дизельное топливо | 0,030  | 0,013  | 0,017   |
| 3.       | Районная котельная № 7 (Ростовский муниципальный округ) | мазут             | 0,033  | 0,014  | 0,019   |
| 4.       | Районная котельная № 8 (Угличский муниципальный округ)  | мазут             | 0,097  | 0,049  | 0,048   |

Приложение 4  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-н/п

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный округ)**

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии               | Вид топлива       | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|-------|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|       |   |                   |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| 1.    | Котельная с. Красное                                  | дизельное топливо | 0,021   | 0,004                            | 0,017                                 |
| 2.    | Котельная дер. Головино                               | уголь             | 0,046   | 0,009                            | 0,037                                 |
| 3.    | Котельная с. Дивная Гора                              | уголь             | 0,019   | 0,004                            | 0,015                                 |
| 4.    | Котельная с. Улейма                                   | уголь             | 0,021   | 0,003                            | 0,018                                 |
| 5.    | Котельная дер. Ново                                   | уголь             | 0,018   | 0,002                            | 0,016                                 |
| 6.    | Котельная дер. Василево                               | уголь             | 0,021   | 0,004                            | 0,017                                 |
| 7.    | Котельная дер. Ильинское                              | уголь             | 0,059   | 0,011                            | 0,048                                 |
| 8.    | Котельная пос. Алтыново                               | мазут             | 0,080   | 0,010                            | 0,070                                 |
| 9.    | Котельная пос. Отрадного                              | дизельное топливо | 0,015   | 0,005                            | 0,010                                 |
| 10.   | Котельная «Речпорт», г. Углич, ул. Островского, д. 12 | дизельное топливо | 0,003   | 0,003                            | -                                     |
| 11.   | Котельная г. Углича, мкр-н Солнечный                  | дизельное топливо | 0,100   | 0,024                            | 0,076                                 |
| 12.   | Котельная ул. 9 Января                                | мазут             | 0,150   | 0,020                            | 0,130                                 |

Приложение 5  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-нм

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Мышкинский муниципальный округ)**

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива       | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|   |                   |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Котельная центральной районной больницы | дизельное топливо | 0,026   | 0,004                            | 0,022                                 |

Приложение 6  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-ИИ

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Ростовский муниципальный округ)**

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива       | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|   |                   |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Котельная дер. Судино                   | дизельное топливо | 0,006   | 0,006                            | -                                     |



Приложение 7  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-Н/т

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Пошехонский муниципальный округ)**

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива       | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|   |                   |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Центральная котельная                   | дизельное топливо | 0,015   | 0,015                            | -                                     |

Приложение 8  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-И/м

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных публичного акционерного общества**  
**«Территориальная генерирующая компания № 2» (городской округ**  
**город Ярославль)**

| №<br>п/п | Наименование<br>источника<br>тепловой энергии | Вид<br>топлива       | Норматив<br>общего<br>запаса<br>топлива<br>(ОНЗТ),<br>тыс. т | В том числе                                    |   |
|----------|---|----------------------|--|--|---|
|          |   |                      |  | неснижа-<br>емый<br>запас<br>(ННЗТ),<br>тыс. т | эксплуата-<br>ционный<br>запас<br>(НЭЗТ),<br>тыс. т |
| 1.       | Тенинская<br>котельная                        | мазут                | 0,692  | 0,692  | -   |
| 2.       | Ляпинская<br>котельная                        | дизельное<br>топливо | 0,142  | 0,142  | -   |

Приложение 9  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 13.11.2025 № 101-Н/М

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельной общества с ограниченной**  
**ответственностью «РЭНСОМ» (Переславль-Залесский муниципальный**  
**округ)**

| Наименование источника тепловой энергии                     | Вид топлива       | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе                      |                                       |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|   |                   |   | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Котельная общества с ограниченной ответственностью «РЭНСОМ» | дизельное топливо | 0,995   | 0,995                            | -                                     |