



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 17.11.2025 № 105-нур
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
на отпущенную котельными
акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал
«Октябрьский») тепловую энергию
и о признании утратившим силу
приказа департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 17.12.2020 № 451-нур

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») тепловую энергию согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2030.

3. Признать утратившим силу приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 451-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») тепловую энергию».

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 01.01.2026.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 17.11.2025 № 105-нур

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного
общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский»)
тепловую энергию

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная пос. Октябрь (Октябрьский сельский округ Некоузского МО)	мазут	170,15
2.	Котельная с. Воскресенское (Родионовский сельский округ Некоузского МО)	уголь	224,30
3.	Котельная с. Мокеиха (Октябрьский сельский округ Некоузского МО)	уголь	198,46

Список используемых сокращений

МО – муниципальный округ