



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 26.11.2025 № 104-вн
г. Ярославль

О внесении изменений в приказ
министерства тарифного
регулирования Ярославской
области от 29.11.2024 № 212-нп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 29.11.2024 № 212-нп «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

- в абзаце втором слова «Газпром теплоэнерго Ярославль» заменить словами «Теплоэнерго Ярославль», слово «район» заменить словом «округ»;
- в абзаце третьем, наименовании нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» (Ростовский муниципальный район) (приложение 2 к приказу) слова «Северный водоканал» заменить словами «Ярославский областной водоканал», слово «район» заменить словом «округ».

1.2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (Угличский муниципальный район) (приложение 1 к приказу) изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2026.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 29.11.2024 № 212-нп
(в редакции приказа министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 26.11.2025 № 104 - ву)

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью
«Теплоэнерго Ярославль» (Угличский муниципальный округ)**

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода			
Районная котельная № 8 (до узлов учета)	1411,15	429,39	-
Районная котельная № 8 (до завода «Чайка»)	347,08	212,09	-