



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 18.12.2025 № 381-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных
государственного предприятия
Ярославской области
«Ярославский областной
водоканал» (городской округ город
Рыбинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельных государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (городской округ город Рыбинск) согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2026 по 31.12.2028.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 18.12.2025 № 381-Ит

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных государственного предприятия
Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (городской
округ город Рыбинск)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижа- емый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), тыс. т
1.	Котельная «Военная база»	мазут	0,083	0,083	-
2.	Котельная «Нефтебаза»	мазут	0,020	0,020	-
3.	Котельная «Полиграф»	мазут	0,361	0,361	-
4.	Котельная «Поток»	мазут	0,082	0,082	-
5.	Котельная «Призма»	мазут	0,162	0,162	-
6.	Котельная «Психиатрическая больница»	дизельное топливо	0,003	0,003	-
7.	Котельная «Сельхозтехника»	дизельное топливо	0,081	0,081	-
8.	Котельная «Тема»	мазут	0,122	0,122	-
9.	Котельная «Ягудка»	дизельное топливо	0,011	0,011	-