



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 29.01.2026 № 3-нп
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
федерального государственного
казенного учреждения
«5 пограничный учебный центр
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям федерального государственного казенного учреждения «5 пограничный учебный центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации» согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 31.12.2026.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 29.01.2026 № 3-нп

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям федерального государственного казенного
учреждения «5 пограничный учебный центр Федеральной службы
безопасности Российской Федерации»**

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя, куб. м	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода			
Газовая котельная (Борисоглебский муниципальный округ)	3442,45	1789,65	-
Котельная на твердом котельно-печном топливе (Борисоглебский муниципальный округ)	17,77	42,16	-