



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 01.04.2026 № 23-НП
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
государственного предприятия
Ярославской области
«Ярославский областной
водоканал» (Гаврилов-Ямский
муниципальный округ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Гаврилов-Ямский муниципальный округ) согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 31.12.2026.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 01.04.2026 № 23-НП

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям государственного предприятия Ярославской области «Ярославский областной водоканал» (Гаврилов-Ямский муниципальный округ)

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя, куб. м	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода			
Котельная с. Ильинское-Урусово	398,49	910,50	-
Котельная с. Шопша	423,55	793,15	-
Котельная ул. Победы г. Гаврилов-Ям	912,57	840,75	-